

#166649#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 41, Калининград

4113

6777

ТВ7

16027168

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	4,998	0	145,372	0	0	143,829	0	0	24	500	0	0	47,5	39,2	0,01	0	-
24.10.2025	4,942	0	145,477	0	0	143,932	0	0	24	500	0	0	47,5	39,3	0,01	0	-
25.10.2025	5,071	0	145,476	0	0	143,912	0	0	24	500	0	0	47,8	39,4	0,01	0	-
26.10.2025	4,31	0	121,103	0	0	119,782	0	0	24	500	0	0	48,1	39,5	0,04	0,02	-
27.10.2025	5,361	0	145,482	0	0	143,855	0	0	20	500	0	4	48,8	39,9	0,01	0	-
28.10.2025	5,272	0	145,402	0	0	143,801	0	0	24	500	0	0	48,3	39,5	0,01	0	-
29.10.2025	5,274	0	145,389	0	0	143,788	0	0	24	500	0	0	48,3	39,5	0,01	0	-
30.10.2025	5,195	0	145,464	0	0	143,886	0	0	24	500	0	0	48	39,3	0,01	0	-
31.10.2025	5,25	0	145,19	0	0	143,615	0	0	24	500	0	0	48	39,2	0,01	0	-
01.11.2025	5,403	0	145,261	0	0	143,642	0	0	24	500	0	0	48,7	39,7	0,01	0	-
02.11.2025	5,088	0	145,39	0	0	143,841	0	0	24	500	0	0	47,6	39,2	0,01	0	-
03.11.2025	4,986	0	145,495	0	0	143,945	0	0	24	500	0	0	47,5	39,2	0,01	0	-
04.11.2025	5,137	0	145,599	0	0	144,016	0	0	24	500	0	0	47,9	39,4	0,01	0	-
05.11.2025	4,968	0	145,52	0	0	143,975	0	0	24	500	0	0	47,5	39,2	0,01	0	-
06.11.2025	4,948	0	145,577	0	0	144,024	0	0	24	500	0	0	47,5	39,3	0,01	0	-
07.11.2025	5,211	0	145,461	0	0	143,863	0	0	24	500	0	0	48,3	39,7	0,01	0	-
08.11.2025	5,585	0	145,759	0	0	144,08	0	0	24	500	0	0	49,4	40,1	0,01	0	-
09.11.2025	5,628	0	145,943	0	0	144,269	0	0	24	500	0	0	49,3	39,9	0,01	0	-
10.11.2025	5,49	0	146,955	0	0	145,32	0	0	24	500	0	0	48,6	39,5	0,01	0	-
11.11.2025	5,347	0	146,82	0	0	145,21	0	0	24	500	0	0	48,1	39,4	0,01	0	-
12.11.2025	5,395	0	146,965	0	0	145,34	0	0	24	500	0	0	48,3	39,5	0,01	0	-
13.11.2025	5,216	0	146,894	0	0	145,301	0	0	24	500	0	0	47,9	39,4	0,01	0	-
14.11.2025	5,163	0	146,988	0	0	145,397	0	0	24	500	0	0	47,9	39,4	0,01	0	-
15.11.2025	5,817	0	147,441	0	0	145,691	0	0	24	500	0	0	50,1	40,6	0,01	0	-
16.11.2025	7,263	0	147,19	0	0	145,028	0	0	24	500	0	0	56	44,1	0,02	0,04	-
17.11.2025	6,449	0	147,18	0	0	145,269	0	0	24	500	0	0	52,5	41,9	0,01	0	-
18.11.2025	6,928	0	147,096	0	0	145,06	0	0	24	500	0	0	54,3	42,9	0,01	0,01	-
19.11.2025	6,415	0	147,164	0	0	145,283	0	0	24	500	0	0	52	41,4	0,01	0	-
20.11.2025	7,584	0	147,159	0	0	144,947	0	0	24	500	0	0	56,6	44,1	0,02	0,02	-
21.11.2025	6,937	0	147,254	0	0	145,236	0	0	24	500	0	0	54	42,6	0,01	0	-
22.11.2025	7,388	0	147,145	0	0	145,014	0	0	24	500	0	0	55,4	43,2	0,02	0,02	-
23.11.2025	8,721	0	147,591	0	0	145,041	0	0	24	500	0	0	61	46,6	0,02	0,18	-
Итого:	182,74	0	4654,202	0	0	4599,192	0	0	764	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,647																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

764

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.10.2025	1087,655	25717,545	0	0	25388,565	0	0	10909	836
23.11.2025	1270,397	30371,748	0	0	29987,757	0	0	11673	840

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 14:34:00