

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/10/25г.-23/11/25г.

Абонент: шевцовой 41
 Адрес: ЖКР
 Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001
 Договорные расходы:
 М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут
 тхв: не исп.

Договор N: 000000000
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
 G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 16027168, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x8F32

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.25 23	47.46	39.15	8.30	0.01	0.00	145.372	143.829	4.998	24	0	
24.10.25 23	47.46	39.25	8.20	0.01	0.00	145.477	143.932	4.942	24	0	
25.10.25 23	47.78	39.36	8.42	0.01	0.00	145.476	143.912	5.071	24	0	
26.10.25 23	48.07	39.47	8.60	0.04 <	0.02 <	121.103 !	119.782 !	4.310	20	4 *	
27.10.25 23	48.77	39.86	8.90	0.01	0.00	145.482	143.855	5.361	24	0	
28.10.25 23	48.29	39.53	8.76	0.01	0.00	145.402	143.801	5.272	24	0	
29.10.25 23	48.29	39.53	8.76	0.01	0.00	145.389	143.788	5.274	24	0	
30.10.25 23	47.97	39.34	8.63	0.01	0.00	145.464	143.886	5.195	24	0	
31.10.25 23	47.98	39.24	8.73	0.01	0.00	145.190	143.615	5.250	24	0	
01.11.25 23	48.66	39.68	8.99	0.01	0.00	145.261	143.642	5.403	24	0	
02.11.25 23	47.64	39.18	8.45	0.01	0.00	145.390	143.841	5.088	24	0	
03.11.25 23	47.49	39.21	8.28	0.01	0.00	145.495	143.945	4.986	24	0	
04.11.25 23	47.92	39.40	8.52	0.01	0.00	145.599	144.016	5.137	24	0	
05.11.25 23	47.46	39.21	8.25	0.01	0.00	145.520	143.975	4.968	24	0	
06.11.25 23	47.49	39.29	8.21	0.01	0.00	145.577	144.024	4.948	24	0	
07.11.25 23	48.35	39.69	8.65	0.01	0.00	145.461	143.863	5.211	24	0	
08.11.25 23	49.39	40.13	9.26	0.01	0.00	145.759	144.080	5.585	24	0	
09.11.25 23	49.27	39.94	9.32	0.01	0.00	145.943	144.269	5.628	24	0	
10.11.25 23	48.56	39.54	9.03	0.01	0.00	146.955	145.320	5.490	24	0	
11.11.25 23	48.15	39.35	8.80	0.01	0.00	146.820	145.210	5.347	24	0	
12.11.25 23	48.34	39.48	8.87	0.01	0.00	146.965	145.340	5.395	24	0	
13.11.25 23	47.94	39.37	8.58	0.01	0.00	146.894	145.301	5.216	24	0	
14.11.25 23	47.87	39.39	8.48	0.01	0.00	146.988	145.397	5.163	24	0	
15.11.25 23	50.14	40.60	9.54	0.01	0.00	147.441	145.691	5.817	24	0	
16.11.25 23	56.02	44.05	11.97	0.02	0.04	147.190	145.028	7.263	24	0	
17.11.25 23	52.46	41.85	10.61	0.01	0.00	147.180	145.269	6.449	24	0	
18.11.25 23	54.27	42.86	11.41	0.01	0.01	147.096	145.060	6.928	24	0	
19.11.25 23	51.95	41.40	10.55	0.01	0.00	147.164	145.283	6.415	24	0	
20.11.25 23	56.58	44.08	12.50	0.02	0.02	147.159	144.947	7.584	24	0	
21.11.25 23	53.99	42.58	11.41	0.01	0.00	147.254	145.236	6.937	24	0	
22.11.25 23	55.39	43.22	12.17	0.02	0.02	147.145	145.014	7.388	24	0	
23.11.25 23	61.02	46.63	14.39	0.02	0.18	147.591	145.041	8.721	24	0	
Итого/Средн	49.97	40.47	9.49	0.01	0.01	4654.202	4599.191	182.742	764	4	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.10.25 23	25717.545	25388.565	1087.655	10909	836
23.11.25 23	30371.748	29987.757	1270.397	11673	840
Итого	4654.202	4599.191	182.742	764	4

Условные обозначения:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут. питания
 (#) дисбаланс масс
 (X) аппарат неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

