

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/10/25г.-23/11/25г.

Абонент: шевцовской 41 Договор N: 0000000000  
Адрес: ЖКМР Тип расходомера:  
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений:  
Договорные расходы: G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч  
M сет. воды = т.сут M твс = т.сут G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч  
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 16027168, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x8F32

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
23.10.25 23	61.03	55.07	5.96	0.02	0.44	68.656	62.308	67.467	61.431	6.036	5.00	0.10	2.926	24	0
24.10.25 23	61.02	55.09	5.93	0.02	0.44	67.999	62.267	66.821	61.394	5.427	5.00	0.10	2.777	24	0
25.10.25 23	60.59	54.71	5.88	0.01	0.44	67.592	62.299	66.436	61.434	5.002	5.00	0.10	2.656	24	0
26.10.25 23	59.78	54.08	5.70	0.04	0.42	57.196	51.611	56.247	50.912	5.335	5.00	0.10	2.421	20	4
27.10.25 23	60.70	54.77	5.92	0.02	0.44	67.991	62.258	66.828	61.395	5.433	5.00	0.10	2.767	24	0
28.10.25 23	60.73	54.79	5.94	0.01	0.44	67.588	62.341	66.428	61.477	4.952	5.00	0.10	2.663	24	0
29.10.25 23	60.88	54.88	6.00	0.02	0.44	67.575	62.471	66.411	61.600	4.811	5.00	0.10	2.650	24	0
30.10.25 23	60.61	54.60	5.91	0.01	0.44	68.899	62.222	67.723	61.362	6.361	5.00	0.10	2.975	24	0
31.10.25 23	60.45	54.55	5.90	0.01	0.43	68.518	62.252	67.352	61.394	5.958	5.00	0.10	2.879	24	0
01.11.25 23	60.67	54.82	5.85	0.01	0.43	69.954	63.655	68.753	62.766	5.987	5.00	0.10	2.910	24	0
02.11.25 23	60.76	54.99	5.77	0.02	0.43	69.915	64.733	68.715	63.827	4.888	5.00	0.10	2.661	24	0
03.11.25 23	60.68	54.96	5.72	0.02	0.43	70.736	64.003	69.522	63.109	6.413	5.00	0.10	2.985	24	0
04.11.25 23	60.14	54.53	5.61	0.01	0.43	69.857	64.027	68.681	63.146	5.535	5.00	0.10	2.738	24	0
05.11.25 23	60.90	55.12	5.78	0.02	0.43	70.794	63.766	69.572	62.872	6.700	5.00	0.10	3.067	24	0
06.11.25 23	60.94	55.17	5.77	0.02	0.43	69.226	64.107	68.026	63.203	4.823	5.00	0.10	2.633	24	0
07.11.25 23	61.02	55.14	5.88	0.01	0.44	68.680	63.090	67.490	62.203	5.287	5.00	0.10	2.751	24	0
08.11.25 23	60.26	54.40	5.86	0.01	0.43	67.610	62.067	66.468	61.216	5.252	5.00	0.10	2.695	24	0
09.11.25 23	59.75	53.97	5.78	0.01	0.43	67.732	62.095	66.608	61.259	5.349	5.00	0.10	2.687	24	0
10.11.25 23	60.31	54.35	5.97	0.02	0.44	68.942	62.103	67.773	61.255	6.518	5.00	0.10	3.017	24	0
11.11.25 23	60.62	54.64	5.98	0.02	0.44	67.592	62.530	66.438	61.666	4.772	5.00	0.10	2.634	24	0
12.11.25 23	60.50	54.54	5.96	0.02	0.44	68.043	62.397	66.884	61.540	5.344	5.00	0.10	2.756	24	0
13.11.25 23	60.74	54.80	5.94	0.02	0.43	68.817	62.557	67.636	61.689	5.947	5.00	0.10	2.900	24	0
14.11.25 23	60.88	54.97	5.91	0.02	0.43	68.743	62.810	67.558	61.929	5.629	5.00	0.10	2.828	24	0
15.11.25 23	60.20	54.38	5.82	0.01	0.43	68.419	62.725	67.267	61.864	5.403	5.00	0.10	2.734	24	0
16.11.25 23	61.36	55.28	6.08	0.02	0.43	68.311	62.853	67.116	61.964	5.152	5.00	0.10	2.771	24	0
17.11.25 23	60.63	54.70	5.93	0.01	0.43	68.946	63.007	67.766	62.131	5.635	5.00	0.10	2.833	24	0
18.11.25 23	59.87	54.04	5.83	0.01	0.43	69.560	62.904	68.403	62.053	6.350	5.00	0.10	2.952	24	0
19.11.25 23	60.54	54.54	5.99	0.02	0.43	69.080	63.134	67.904	62.265	5.639	5.00	0.10	2.851	24	0
20.11.25 23	60.81	54.74	6.07	0.01	0.43	69.946	63.063	68.745	62.187	6.559	5.00	0.10	3.090	24	0
21.11.25 23	61.22	55.03	6.19	0.02	0.43	70.336	63.068	69.115	62.184	6.931	5.00	0.10	3.221	24	0
22.11.25 23	60.55	54.47	6.08	0.01	0.43	68.480	62.650	67.311	61.788	5.523	5.00	0.10	2.836	24	0
23.11.25 23	61.86	55.49	6.37	0.02	0.43	68.319	62.642	67.105	61.749	5.357	5.00	0.10	2.901	24	0
Итого/Средн	60.66	54.74	5.92	0.02	0.43	2190.054	2000.017	2152.570	1972.262	180.308	5.00	0.10	90.164	764	4

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.10.25 23	31151.124	28651.708	30607.489	28241.036	2366.453	1239.099	10909	836
23.11.25 23	33341.177	30651.726	32760.059	30213.297	2546.762	1329.263	11673	840
Итого	2190.054	2000.017	2152.570	1972.262	180.308	90.164	764	4

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(X) аппарат неисправ.

Представитель абонента: \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации: \_\_\_\_\_

