

#121517#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Лилии Ивановой 1, Калининград

4342

6780

ТВ7

16027133

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	39,936	0	961,625	0	0	947,679	0	0	24	446	0	0	55,5	45,4	0,04	0	-
25.02.2025	40,711	0	963,365	0	0	949,186	0	0	24	446	0	0	55,9	45,6	0,05	0	-
26.02.2025	38,07	0	958,445	0	0	945,112	0	0	24	446	0	0	54,3	44,7	0,04	0	-
27.02.2025	36,808	0	959,045	0	0	946,126	0	0	24	446	0	0	53,5	44,2	0,04	0	-
28.02.2025	38,13	0	959,085	0	0	945,837	0	0	24	446	0	0	54,4	44,7	0,05	0	-
01.03.2025	39,908	0	960,245	0	0	946,319	0	0	24	446	0	0	55,5	45,5	0,05	0	-
02.03.2025	39,132	0	960,445	0	0	946,83	0	0	24	446	0	0	55	45,1	0,05	0	-
03.03.2025	37,571	0	958,535	0	0	945,423	0	0	24	446	0	0	54	44,5	0,05	0	-
04.03.2025	37,826	0	959,73	0	0	946,349	0	0	24	446	0	0	54,4	44,9	0,05	0	-
05.03.2025	37,742	0	959,53	0	0	945,985	0	0	24	446	0	0	54,8	45,3	0,05	0	-
06.03.2025	37,122	0	959,075	0	0	945,415	0	0	24	446	0	0	55,2	45,9	0,05	0,01	-
07.03.2025	36,027	0	958,62	0	0	945,077	0	0	24	446	0	0	54,8	45,7	0,05	0	-
08.03.2025	34,325	0	957,22	0	0	944,269	0	0	24	446	0	0	53,6	44,9	0,05	0	-
09.03.2025	35,943	0	957,945	0	0	944,528	0	0	24	446	0	0	54,6	45,6	0,05	0	-
10.03.2025	36,263	0	958,27	0	0	944,361	0	0	24	446	0	0	55,6	46,4	0,05	0,01	-
11.03.2025	36,58	0	958,57	0	0	944,932	0	0	24	446	0	0	55,1	45,8	0,05	0	-
12.03.2025	37,428	0	960,835	0	0	947,292	0	0	24	446	0	0	54,8	45,4	0,05	0	-
13.03.2025	39,14	0	960,065	0	0	946,081	0	0	24	446	0	0	55,7	45,8	0,05	0	-
14.03.2025	40,169	0	960,02	0	0	945,829	0	0	24	446	0	0	56,1	46	0,05	0	-
15.03.2025	41,78	0	960,915	0	0	946,312	0	0	24	446	0	0	57,1	46,5	0,05	0	-
16.03.2025	41,445	0	960,065	0	0	945,485	0	0	24	446	0	0	56,8	46,3	0,05	0	-
17.03.2025	42,013	0	961,655	0	0	946,966	0	0	24	446	0	0	57,1	46,6	0,05	0	-
18.03.2025	40,167	0	959,53	0	0	945,378	0	0	24	446	0	0	56,2	46,1	0,05	0	-
19.03.2025	39,149	0	958,24	0	0	944,417	0	0	24	446	0	0	55,5	45,6	0,05	0	-
20.03.2025	39,607	0	958,835	0	0	944,505	0	0	24	446	0	0	56,5	46,5	0,05	0	-
21.03.2025	36,192	0	957,065	0	0	943,605	0	0	24	446	0	0	54,6	45,5	0,05	0	-
22.03.2025	37,368	0	957,335	0	0	943,598	0	0	24	446	0	0	55,3	45,8	0,05	0	-
23.03.2025	37,418	0	957,485	0	0	943,732	0	0	24	446	0	0	55,4	45,9	0,05	0	-
Итого:	1073,97	0	26861,795	0	0	26476,628	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	256,513																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	5152,514	132328,485	0	0	130560,61	0	0	6171	434
23.03.2025	6226,485	159190,28	0	0	157037,238	0	0	6843	434

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 15:18:51