

#208007#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград
4113
6395
ВКТ-7
00205783
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	1,138	0,582	82,76	72,82	81,34	71,86	9,48	24	0	0	61,2	53,4	7,78	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	1,233	0,679	83,88	72,34	82,49	71,38	11,11	24	0	0	61,2	53,4	7,78	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	1,085	0,538	82,18	72,97	80,78	72,01	8,77	24	0	0	61,2	53,5	7,63	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	1,086	0,533	82,06	72,91	80,64	71,95	8,69	24	0	0	61,2	53,5	7,71	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	1,065	0,515	81,37	72,56	79,99	71,6	8,39	24	0	0	61,2	53,5	7,67	0,7	0,7	-6
29.01.2026	1,12	0,573	82,07	72,28	80,67	71,32	9,35	24	0	0	61,1	53,4	7,72	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	1,13	0,562	86,25	76,6	84,77	75,57	9,2	24	0	0	61,2	53,7	7,51	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	1,205	0,636	90,41	79,51	88,87	78,47	10,4	24	0	0	61,2	53,9	7,26	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	1,262	0,695	90,23	78,41	88,67	77,39	11,28	24	0	0	61,2	53,8	7,39	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	1,205	0,624	88,87	78,12	87,37	77,13	10,24	24	0	0	61,2	53,7	7,48	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	1,144	0,568	87,01	77,24	85,53	76,28	9,25	24	0	0	61,2	53,6	7,55	0,7	0,7	-18
04.02.2026	1,162	0,594	87,21	77,02	85,74	76,06	9,68	24	0	0	61,2	53,6	7,52	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	1,126	0,555	85,62	76,07	84,18	75,11	9,07	24	0	0	61,2	53,6	7,61	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	1,129	0,571	84,9	75,1	83,46	74,14	9,32	24	0	0	61,1	53,6	7,53	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	1,201	0,648	85,76	74,65	84,28	73,69	10,59	24	0	0	61,2	53,7	7,51	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	1,331	0,782	87,18	73,86	85,66	72,9	12,76	24	0	0	61,2	53,7	7,51	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	1,1	0,539	84,09	74,75	82,64	73,79	8,85	24	0	0	61,2	53,6	7,57	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	1,161	0,609	85	74,54	83,53	73,58	9,95	24	0	0	61,2	53,7	7,48	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	1,162	0,617	85,14	74,61	83,68	73,65	10,03	24	0	0	61,2	53,8	7,47	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	1,12	0,577	84,56	74,59	83,08	73,63	9,45	24	0	0	61,2	53,8	7,36	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	1,065	0,491	91,3	82,82	89,7	81,67	8,03	24	0	0	61,2	54,2	7,01	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	1,148	0,58	92,96	83,2	91,39	82	9,39	24	0	0	61,2	54,2	6,99	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	1,252	0,678	93,71	82,18	92,1	81	11,1	24	0	0	61,2	54,2	7,05	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	1,151	0,575	91,78	81,99	90,2	80,82	9,38	24	0	0	61,2	54	7,14	0,7	0,7	-
17.02.2026	1,194	0,612	91,9	81,5	90,31	80,35	9,96	24	0	0	61,2	54	7,26	0,7	0,7	-
Итого:	28,975	0	2168,2	1912,64	2131,07	1887,35	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,975															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	319,107	30301,4	27458,26	29805,01	27090,77
17.02.2026	348,082	32469,6	29370,9	31936,08	28978,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 8:09:26