

#24176#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград  
 Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 6395  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00205783  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	1,095	0,601	59,67	49,4	58,66	48,8	9,86	24	0	0	61	50,9	10,13	0,7	0,7	4,7
25.02.2022	1,073	0,577	59,51	49,63	58,52	49,07	9,45	24	0	0	61	50,8	10,19	0,7	0,7	4,4
26.02.2022	1,169	0,689	60,69	48,98	59,65	48,43	11,22	24	0	0	61	51	10,07	0,7	0,7	2,9
27.02.2022	1,124	0,632	59,87	48,96	58,83	48,47	10,36	24	0	0	61	50,9	10,15	0,7	0,7	0,6
28.02.2022	1,069	0,579	58,72	48,74	57,7	48,25	9,45	24	0	0	61	50,8	10,21	0,7	0,7	0,5
01.03.2022	1,084	0,591	60,56	50,58	59,51	49,88	9,63	24	0	0	61	51,1	9,96	0,7	0,7	-1,2
02.03.2022	1,103	0,606	60,22	50,04	59,18	49,34	9,84	24	0	0	61,6	51,5	10,11	0,7	0,7	-0,1
03.03.2022	1,184	0,681	61,09	49,76	60,02	49,05	10,97	24	0	0	62	51,8	10,21	0,7	0,7	2,7
04.03.2022	1,173	0,679	61,11	49,75	60	49,04	10,96	24	0	0	62	51,9	10,1	0,7	0,7	2,1
05.03.2022	1,154	0,652	60,32	49,47	59,24	48,77	10,47	24	0	0	62,1	51,8	10,34	0,7	0,7	-2,2
06.03.2022	1,193	0,688	60,78	49,32	59,69	48,62	11,07	24	0	0	62,1	51,7	10,37	0,7	0,7	-1,1
07.03.2022	1,16	0,66	60,29	49,29	59,21	48,59	10,62	24	0	0	62	51,7	10,34	0,7	0,7	1,7
08.03.2022	1,128	0,627	59,65	49,2	58,59	48,5	10,09	24	0	0	62,1	51,7	10,35	0,7	0,7	2,8
09.03.2022	1,15	0,65	59,75	48,87	58,69	48,21	10,48	24	0	0	62	51,6	10,39	0,7	0,7	1,3
10.03.2022	1,166	0,659	59,71	48,7	58,65	48,05	10,6	24	0	0	62	51,5	10,52	0,7	0,7	-2,5
11.03.2022	1,143	0,642	59,06	48,17	57,99	47,64	10,35	24	0	0	62	51,4	10,6	0,7	0,7	-1,2
12.03.2022	1,161	0,659	59,22	48,15	58,16	47,63	10,53	24	0	0	62,1	51,4	10,64	0,7	0,7	-0,6
13.03.2022	1,217	0,716	62,07	50,13	60,96	49,41	11,55	24	0	0	62	51,8	10,16	0,7	0,7	0
14.03.2022	1,17	0,672	61,02	49,89	59,96	49,17	10,79	24	0	0	62,1	51,9	10,18	0,7	0,7	1,5
15.03.2022	1,231	0,737	61,37	49,12	60,3	48,44	11,86	24	0	0	62,1	51,9	10,18	0,7	0,7	1,8
16.03.2022	1,089	0,614	58,87	48,63	57,84	47,94	9,9	24	0	0	62	52,1	9,94	0,7	0,7	2,3
17.03.2022	1,224	0,723	61,98	49,94	60,88	49,22	11,66	24	0	0	62	51,9	10,17	0,7	0,7	3,3
18.03.2022	1,191	0,696	61,62	50,04	60,55	49,34	11,21	24	0	0	62	52	10,05	0,7	0,7	4,3
19.03.2022	1,166	0,663	61,13	50,1	60,06	49,38	10,68	24	0	0	62,1	51,9	10,18	0,7	0,7	2,6
20.03.2022	1,158	0,647	64,08	53,18	62,95	52,46	10,49	24	0	0	61,9	52,2	9,69	0,7	0,7	2,2
21.03.2022	1,151	0,64	65,12	54,38	63,98	53,66	10,32	24	0	0	62,1	52,6	9,48	0,7	0,7	3,3
22.03.2022	1,121	0,614	64,68	54,37	63,55	53,65	9,9	24	0	0	62	52,6	9,46	0,7	0,7	4,9
23.03.2022	1,207	0,708	65,33	53,43	64,16	52,71	11,45	24	0	0	62	52,6	9,43	0,7	0,7	-
Итого:	32,254	0	1707,49	1400,22	1677,48	1381,72	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,254															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	504,967	29219,23	24178,62	28721,62	23876,53
23.03.2022	537,221	30926,72	25578,84	30399,1	25258,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.03.2022 8:13:38