

#147632#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00205783	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	114,498	114,498	0
Количество тепловой энергии, система 2	192,352	168,326	24.026 - 0,293

Подпись исполнителя



#147037#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 6395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205783
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	1,012	0,589	66,65	55,64	65,68	55,01	10,67	24	0	0	56,5	49,1	7,43	0,7	0,7
25.08.2025	-	0,331	0,236	34,31	26,28	34,06	26,1	7,96	24	0	0	39,5	38,8	0,69	0,7	0,7
26.08.2025	-	0,089	0,09	6,33	1,73	6,33	1,73	4,6	24	0	0	19,2	20,3	-1,17	0,7	0,7
27.08.2025	-	0,07	0,07	4,37	0,64	4,37	0,64	3,73	24	0	0	18,8	20,1	-1,27	0,7	0,7
28.08.2025	-	0,069	0,071	4,55	0,78	4,55	0,78	3,77	24	0	0	18,6	19,9	-1,28	0,7	0,7
29.08.2025	-	0,065	0,065	3,84	0,49	3,84	0,49	3,35	24	0	0	18,6	20,3	-1,69	0,7	0,7
30.08.2025	-	0,231	0,197	11,08	5,44	11	5,4	5,6	24	0	0	40	38,8	1,19	0,7	0,7
31.08.2025	-	1,051	0,601	79,48	68,42	78,31	67,62	10,69	24	0	0	56,4	49,8	6,63	0,7	0,7
01.09.2025	-	1,004	0,535	70,84	61,38	69,72	60,62	9,1	24	0	0	59	51,3	7,68	0,7	0,7
02.09.2025	-	0,897	0,442	69,07	61,18	68	60,41	7,59	24	0	0	58,7	51,2	7,49	0,7	0,7
03.09.2025	-	0,883	0,433	70,68	62,87	69,56	62,08	7,48	24	0	0	58,6	51,4	7,17	0,7	0,7
04.09.2025	-	0,855	0,399	66,62	59,5	65,54	58,78	6,76	24	0	0	59,2	51,5	7,72	0,7	0,7
05.09.2025	-	0,939	0,471	73,03	64,8	71,84	63,96	7,88	24	0	0	59,6	52,2	7,34	0,7	0,7
06.09.2025	-	0,917	0,444	77,23	69,41	75,99	68,53	7,46	24	0	0	59,5	52,6	6,88	0,7	0,7
07.09.2025	-	0,988	0,517	80,13	70,89	78,87	69,99	8,88	24	0	0	58,9	52,3	6,65	0,7	0,7
08.09.2025	-	0,927	0,442	80,35	72,47	79,03	71,56	7,47	24	0	0	59,6	52,8	6,74	0,7	0,7
09.09.2025	-	0,902	0,428	76,85	69,27	75,59	68,38	7,21	24	0	0	59,5	52,5	6,95	0,7	0,7
10.09.2025	-	0,899	0,424	75,28	67,79	74,07	66,95	7,12	24	0	0	59,4	52,3	7,09	0,7	0,7
11.09.2025	-	0,897	0,428	75,34	67,73	74,14	66,86	7,28	24	0	0	59,1	52,1	7,04	0,7	0,7
12.09.2025	-	0,915	0,439	73,77	66	72,63	65,17	7,46	24	0	0	59,1	51,9	7,24	0,7	0,7
13.09.2025	-	0,899	0,434	71,66	63,91	70,52	63,13	7,39	24	0	0	58,8	51,4	7,36	0,7	0,7
14.09.2025	-	0,937	0,475	71,88	63,24	70,77	62,49	8,28	24	0	0	58,2	50,9	7,27	0,7	0,7
15.09.2025	-	0,879	0,408	70,25	62,87	69,13	62,12	7,01	24	0	0	58,7	51,1	7,55	0,7	0,7
16.09.2025	-	0,891	0,412	73,84	66,39	72,67	65,59	7,08	24	0	0	58,7	51,4	7,27	0,7	0,7
17.09.2025	-	0,922	0,437	75,66	67,76	74,49	66,93	7,56	24	0	0	58,3	51,1	7,18	0,7	0,7
18.09.2025	-	0,934	0,452	75,58	67,35	74,39	66,56	7,83	24	0	0	58,1	50,8	7,22	0,7	0,7
19.09.2025	-	0,89	0,404	73,11	65,76	71,95	64,96	6,99	24	0	0	58,4	51	7,4	0,7	0,7
20.09.2025	-	0,965	0,487	72,99	64,16	71,82	63,4	8,42	24	0	0	58,6	51,1	7,47	0,7	0,7
21.09.2025	-	0,999	0,541	72,53	62,74	71,39	61,97	9,42	24	0	0	58,5	51,3	7,22	0,7	0,7
22.09.2025	-	0,893	0,434	69,83	61,99	68,7	61,25	7,45	24	0	0	58,6	51,1	7,49	0,7	0,7
23.09.2025	-	0,876	0,394	73,84	66,71	72,67	65,89	6,78	24	0	0	58,5	51,2	7,27	0,7	0,7
Итого:	-	24,026	12,199	1900,97	1665,59	1871,62	1645,35	226,27	744	0	-	52,3	46,57	5,72	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	168,326	18555,27	17045,57	18251,84	16809,44
23.09.2025	192,352	20456,24	18711,16	20123,46	18454,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения