

#163356#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград

4113

6395

ВКТ-7

00205783

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,938	0,449	75,05	66,91	73,85	66,12	7,73	24	0	0	58,5	51,2	7,36	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,987	0,499	76,58	67,59	75,38	66,75	8,63	24	0	0	58,1	50,8	7,29	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,977	0,485	73,9	65,08	72,72	64,32	8,4	24	0	0	58,2	50,7	7,56	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,93	0,448	70,41	62,24	69,3	61,5	7,8	24	0	0	57,9	50,1	7,78	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,981	0,522	67,78	58,22	66,79	57,55	9,24	24	0	0	57,3	49,5	7,84	0,7	0,7	-
29.09.2025	1,001	0,539	65,41	55,56	64,44	54,92	9,52	24	0	0	57,5	49,3	8,26	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,973	0,5	68,86	59,63	67,81	58,95	8,86	24	0	0	57,6	49,7	7,86	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,993	0,472	77,33	68,86	76,13	68,01	8,12	24	0	0	59	51,4	7,57	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,95	0,428	79,21	71,46	77,97	70,56	7,41	24	0	0	58,8	51,5	7,33	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,963	0,457	77,53	69,37	76,31	68,5	7,81	24	0	0	58,9	51,5	7,36	0,7	0,7	-
04.10.2025	0,977	0,477	75,63	67,08	74,43	66,27	8,16	24	0	0	59,2	51,7	7,45	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,725	0,645	16,82	6,05	16,55	6	10,55	24	0	0	60,6	46,8	13,85	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,773	0,431	52,67	45,11	51,87	44,55	7,32	24	0	0	58,3	50,6	7,68	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,963	0,469	74,55	66,24	73,35	65,39	7,96	24	0	0	59,5	52	7,48	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,947	0,469	73,2	64,79	72	64	8	24	0	0	59,2	51,8	7,43	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,922	0,443	72	64,13	70,8	63,35	7,45	24	0	0	59,6	52,1	7,49	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,938	0,469	71,69	63,38	70,49	62,6	7,89	24	0	0	59,5	52	7,51	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,949	0,486	71,01	62,31	69,84	61,53	8,31	24	0	0	59,2	51,8	7,42	0,7	0,7	-
12.10.2025	1,026	0,575	71,31	60,91	70,16	60,18	9,98	24	0	0	58,6	51,3	7,35	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,926	0,459	69,26	60,96	68,11	60,24	7,87	24	0	0	59	51,4	7,68	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,912	0,439	69,21	61,24	68,08	60,52	7,56	24	0	0	58,9	51,2	7,68	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,964	0,499	68,25	59,24	67,15	58,52	8,63	24	0	0	58,8	51,1	7,75	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,911	0,46	66,7	58,5	65,68	57,79	7,89	24	0	0	58,5	50,8	7,76	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,943	0,49	66,25	57,57	65,22	56,85	8,37	24	0	0	59	51,1	7,9	0,7	0,7	-
18.10.2025	0,993	0,503	82,7	73,71	81,36	72,75	8,61	24	0	0	58,8	52,1	6,7	0,7	0,7	-
19.10.2025	1,015	0,534	82,71	72,96	81,43	72,05	9,38	24	0	0	58,2	51,7	6,52	0,7	0,7	-
20.10.2025	0,999	0,517	81	71,55	79,8	70,67	9,13	24	0	0	57,9	51,2	6,65	0,7	0,7	-
21.10.2025	0,927	0,439	78,48	70,57	77,27	69,69	7,58	24	0	0	58,2	51,3	6,97	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,957	0,473	77,85	69,36	76,63	68,47	8,16	24	0	0	58,5	51,5	7,01	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,933	0,46	76,07	67,81	74,88	66,96	7,92	24	0	0	58,8	51,8	6,98	0,7	0,7	-
Итого:	28,393	0	2129,42	1868,39	2095,8	1845,56	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,393															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	192,352	20456,24	18711,16	20123,46	18454,79
23.10.2025	220,745	22585,66	20579,55	22219,26	20300,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 12:38:53