

#166788#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград
4113
6395
ВКТ-7
00205783
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,954	0,476	74,99	66,47	73,81	65,67	8,14	24	0	0	58,9	51,7	7,19	0,7	0,7	-
25.10.2025	0,998	0,519	75,04	65,62	73,87	64,84	9,03	24	0	0	58,5	51,3	7,23	0,7	0,7	-
26.10.2025	0,994	0,532	73,12	63,41	72	62,67	9,33	24	0	0	57,9	50,6	7,27	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,988	0,519	71,01	61,64	69,87	60,9	8,97	24	0	0	58,4	50,8	7,6	0,7	0,7	-
28.10.2025	0,982	0,523	68,71	59,26	67,64	58,56	9,08	24	0	0	58,2	50,4	7,74	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,996	0,526	71,59	62,16	70,48	61,41	9,07	24	0	0	58,6	51	7,55	0,7	0,7	-
30.10.2025	0,871	0,405	69,57	62,24	68,49	61,49	7	24	0	0	58,1	50,5	7,54	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,992	0,497	78,85	69,84	77,66	69,01	8,65	24	0	0	58	50,9	7,08	0,7	0,7	-
01.11.2025	0,934	0,43	76,65	68,87	75,45	68,04	7,41	24	0	0	58,3	51	7,37	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,945	0,469	71,44	63,05	70,32	62,27	8,05	24	0	0	58,6	51	7,62	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,928	0,468	70,89	62,41	69,79	61,68	8,11	24	0	0	58,1	50,7	7,4	0,7	0,7	-
04.11.2025	1,005	0,55	71,83	61,73	70,7	61	9,7	24	0	0	57,6	50,3	7,31	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,868	0,418	68,42	60,89	67,36	60,17	7,19	24	0	0	58,7	51,3	7,41	0,7	0,7	-
06.11.2025	1,01	0,485	83,43	75,06	82	74,01	7,99	24	0	0	60,8	53,7	7,1	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,999	0,438	90,15	82,69	88,61	81,49	7,12	24	0	0	61,3	54,4	6,89	0,7	0,7	-
08.11.2025	1,03	0,463	91,59	83,61	89,99	82,41	7,58	24	0	0	61,3	54,4	6,86	0,7	0,7	-
09.11.2025	1,137	0,578	92,55	82,75	90,96	81,56	9,4	24	0	0	61,2	54,3	6,9	0,7	0,7	-
10.11.2025	1,039	0,465	91,35	83,36	89,76	82,16	7,6	24	0	0	61,3	54,3	6,96	0,7	0,7	-
11.11.2025	1,009	0,438	90,36	82,84	88,83	81,72	7,11	24	0	0	61,3	54,3	7,01	0,7	0,7	-
12.11.2025	1,024	0,455	87,22	79,41	85,75	78,38	7,37	24	0	0	61,3	53,9	7,33	0,7	0,7	-
13.11.2025	1,006	0,41	86,79	79,65	85,29	78,66	6,63	24	0	0	61,2	53,6	7,59	0,7	0,7	-
14.11.2025	0,994	0,428	87,05	79,66	85,59	78,61	6,98	24	0	0	61,3	54,1	7,2	0,7	0,7	-
15.11.2025	1,101	0,539	88,22	78,93	86,7	77,9	8,8	24	0	0	61,2	54	7,2	0,7	0,7	-
16.11.2025	1,129	0,561	87,78	78,14	86,28	77,12	9,16	24	0	0	61,3	53,9	7,33	0,7	0,7	-
17.11.2025	1,036	0,469	86,07	77,9	84,62	76,94	7,68	24	0	0	61	53,6	7,36	0,7	0,7	-
18.11.2025	1,081	0,516	86,03	77,05	84,58	76,09	8,49	24	0	0	60,9	53,5	7,42	0,7	0,7	-
19.11.2025	1,044	0,473	85,14	76,94	83,7	75,98	7,72	24	0	0	61,1	53,6	7,52	0,7	0,7	-
20.11.2025	1,097	0,53	85,59	76,44	84,14	75,48	8,66	24	0	0	61,2	53,6	7,52	0,7	0,7	-
21.11.2025	1,15	0,579	85,32	75,38	83,85	74,42	9,43	24	0	0	61,2	53,6	7,68	0,7	0,7	-
22.11.2025	1,082	0,57	68,04	58,29	66,87	57,6	9,27	24	0	0	61,2	52,3	8,93	0,7	0,7	-
23.11.2025	1,135	0,671	55,54	44,21	54,62	43,73	10,89	24	0	0	61,2	50,4	10,76	0,7	0,7	-
Итого:	31,558	0	2470,33	2199,9	2429,58	2171,97	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,558															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	220,745	22585,66	20579,55	22219,26	20300,35
23.11.2025	252,303	25055,99	22779,45	24648,84	22472,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:35:20