

#166787#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград

4113

6394

ВКТ-7

00205783

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,967	0	279	277,38	0	275,97	275,13	0	0	24	0	0	48,1	41	7,14	0,7	0,7	-
25.10.2025	1,923	0	279,04	277,33	0	276,15	275,17	0	0	24	0	0	47,1	40,1	6,99	0,7	0,7	-
26.10.2025	1,972	0	279,28	277,59	0	276,35	275,43	0	0	24	0	0	47,4	40,2	7,15	0,7	0,7	-
27.10.2025	2,074	0	279,23	277,49	0	276,2	275,33	0	0	24	0	0	48,2	40,6	7,53	0,7	0,7	-
28.10.2025	2,039	0	279,14	277,37	0	276,15	275,22	0	0	24	0	0	47,7	40,3	7,4	0,7	0,7	-
29.10.2025	2,017	0	278,8	277,29	0	275,85	275,13	0	0	24	0	0	47,5	40,2	7,32	0,7	0,7	-
30.10.2025	2,002	0	278,29	277,03	0	275,38	274,88	0	0	24	0	0	47,4	40,1	7,28	0,7	0,7	-
31.10.2025	2,032	0	278,03	276,89	0	275,08	274,74	0	0	24	0	0	47,6	40,2	7,4	0,7	0,7	-
01.11.2025	1,676	0	217,29	215,88	0	215	214,24	0	0	24	0	0	47,6	39,8	7,8	0,7	0,7	-
02.11.2025	1,965	0	278,78	277,04	0	275,9	274,89	0	0	24	0	0	47	39,8	7,14	0,7	0,7	-
03.11.2025	1,938	0	278,91	277,29	0	276,03	275,13	0	0	24	0	0	47	39,9	7,03	0,7	0,7	-
04.11.2025	1,994	0	279,1	277,57	0	276,17	275,41	0	0	24	0	0	47,3	40	7,23	0,7	0,7	-
05.11.2025	1,938	0	278,64	277,36	0	275,76	275,2	0	0	24	0	0	47	40	7,05	0,7	0,7	-
06.11.2025	1,921	0	278,73	277,36	0	275,85	275,21	0	0	24	0	0	47	40	6,98	0,7	0,7	-
07.11.2025	1,981	0	278,84	277,44	0	275,9	275,28	0	0	24	0	0	47,5	40,3	7,2	0,7	0,7	-
08.11.2025	2,191	0	279,39	277,96	0	276,23	275,76	0	0	24	0	0	49,3	41,4	7,95	0,7	0,7	-
09.11.2025	2,189	0	279,08	277,79	0	275,92	275,62	0	0	24	0	0	49	41,1	7,95	0,7	0,7	-
10.11.2025	2,059	0	278,48	277,27	0	275,5	275,17	0	0	24	0	0	47,6	40,2	7,49	0,7	0,7	-
11.11.2025	2,006	0	278,5	277,3	0	275,61	275,18	0	0	24	0	0	47,1	39,8	7,29	0,7	0,7	-
12.11.2025	2,054	0	278,71	277,6	0	275,78	275,49	0	0	24	0	0	47,5	40	7,47	0,7	0,7	-
13.11.2025	2,011	0	278,92	277,65	0	276,01	275,49	0	0	24	0	0	47,2	39,9	7,29	0,7	0,7	-
14.11.2025	1,991	0	278,94	277,69	0	276,04	275,53	0	0	24	0	0	47,2	40	7,23	0,7	0,7	-
15.11.2025	2,25	0	279,36	278,06	0	276,16	275,84	0	0	24	0	0	49,5	41,3	8,16	0,7	0,7	-
16.11.2025	2,831	0	281,22	279,5	0	277,22	276,86	0	0	24	0	0	55,3	45,1	10,23	0,7	0,7	-
17.11.2025	2,633	0	280,27	278,65	0	276,59	276,12	0	0	24	0	0	53,3	43,8	9,54	0,7	0,7	-
18.11.2025	2,817	0	280,82	279,02	0	276,92	276,39	0	0	24	0	0	54,9	44,7	10,19	0,7	0,7	-
19.11.2025	2,733	0	280,73	279,06	0	276,97	276,53	0	0	24	0	0	53,9	44	9,88	0,7	0,7	-
20.11.2025	2,969	0	281,67	279,78	0	277,57	277,11	0	0	24	0	0	56,3	45,6	10,71	0,7	0,7	-
21.11.2025	2,879	0	281,23	279,33	0	277,24	276,69	0	0	24	0	0	55,3	44,9	10,4	0,7	0,7	-
22.11.2025	2,598	0	243,65	241,78	0	240,2	239,56	0	0	24	0	0	55,1	44,2	10,84	0,7	0,7	-
23.11.2025	3,182	0	280,77	278,39	0	276,38	275,56	0	0	24	0	0	58,1	46,5	11,53	0,7	0,7	-
Итого:	68,832	0	8562,84	8515,14	0	8464,08	8445,29	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,832																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2025	162,887	19294,94	19193,47	0	19059,29	19030,18	0
23.11.2025	231,719	27857,78	27708,61	0	27523,37	27475,47	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:58:33