

#190891#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 47-57, г. Калининград

4113

6395

ВКТ-7

00205783

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	1,119	0,577	76,37	66,5	75,11	65,66	9,45	24	0	0	61,2	53	8,23	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	1,09	0,513	88,99	80,17	87,46	79,1	8,36	24	0	0	61,2	53,9	7,34	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	1,066	0,488	88,39	80,01	86,9	78,95	7,95	24	0	0	61,2	53,8	7,34	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	1,073	0,498	88,15	79,6	86,68	78,56	8,12	24	0	0	61,2	53,8	7,34	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	1,123	0,549	88,63	79,17	87,11	78,16	8,95	24	0	0	61,2	53,9	7,34	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	1,093	0,526	87,89	78,87	86,41	77,86	8,55	24	0	0	61,2	53,9	7,31	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	1,223	0,653	89,08	77,89	87,58	76,92	10,66	24	0	0	61,1	53,7	7,41	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	1,005	0,392	85,19	78,36	83,75	77,4	6,35	24	0	0	61	53,1	7,97	0,7	0,7	-
02.12.2025	1,057	0,488	86,41	77,95	84,93	76,99	7,94	24	0	0	61,2	53,8	7,41	0,7	0,7	-
03.12.2025	1,05	0,491	86,7	78,11	85,26	77,14	8,12	24	0	0	60,6	53,4	7,22	0,7	0,7	-
04.12.2025	1,011	0,461	85,34	77,29	83,89	76,33	7,56	24	0	0	61	53,8	7,21	0,7	0,7	-
05.12.2025	1,071	0,519	85,64	76,66	84,17	75,7	8,47	24	0	0	61,3	54	7,3	0,7	0,7	-
06.12.2025	1,076	0,531	85,19	76,05	83,74	75,09	8,65	24	0	0	61,2	54	7,29	0,7	0,7	-
07.12.2025	1,12	0,589	85,53	75,29	84,07	74,33	9,74	24	0	0	60,7	53,5	7,13	0,7	0,7	-
08.12.2025	1,051	0,512	83,91	75,07	82,47	74,11	8,36	24	0	0	61	53,8	7,28	0,7	0,7	-
09.12.2025	1,042	0,505	83,81	75,15	82,38	74,19	8,19	24	0	0	61,2	53,8	7,31	0,7	0,7	-
10.12.2025	1,047	0,506	83,56	74,83	82,14	73,87	8,27	24	0	0	61,1	53,8	7,33	0,7	0,7	-
11.12.2025	1,018	0,44	82,15	74,58	80,77	73,62	7,15	24	0	0	61,1	53,2	7,89	0,7	0,7	-
12.12.2025	0,994	0,457	82,08	74,14	80,65	73,18	7,47	24	0	0	61,1	53,7	7,33	0,7	0,7	-
13.12.2025	1,14	0,604	83,75	73,42	82,33	72,46	9,87	24	0	0	61,2	53,8	7,4	0,7	0,7	-
14.12.2025	1,105	0,57	83	73,25	81,62	72,29	9,33	24	0	0	60,9	53,5	7,4	0,7	0,7	-
15.12.2025	0,994	0,456	80,83	72,93	79,42	71,97	7,45	24	0	0	61	53,5	7,5	0,7	0,7	-
16.12.2025	1,012	0,479	80,81	72,53	79,41	71,57	7,84	24	0	0	60,9	53,4	7,48	0,7	0,7	-
17.12.2025	0,987	0,448	81,38	73,7	80	72,74	7,26	24	0	0	61,1	53,6	7,48	0,7	0,7	-
18.12.2025	1,071	0,52	86,87	77,9	85,42	76,85	8,57	24	0	0	60,9	53,8	7,14	0,7	0,7	-
19.12.2025	1,037	0,482	88,59	80,35	87,09	79,2	7,89	24	0	0	61,2	54,2	7,01	0,7	0,7	-
20.12.2025	1,09	0,537	89,54	80,39	87,99	79,25	8,74	24	0	0	61,1	54,1	7	0,7	0,7	-
21.12.2025	1,114	0,573	90,11	80,24	88,59	79,11	9,48	24	0	0	60,8	54	6,82	0,7	0,7	-
22.12.2025	0,992	0,445	87,5	79,89	86,03	78,77	7,26	24	0	0	61,2	54,2	6,97	0,7	0,7	-
23.12.2025	1,05	0,5	87,62	79,04	86,14	78	8,14	24	0	0	61,2	54,2	7,09	0,7	0,7	-
Итого:	31,921	0	2563,01	2299,33	2519,51	2269,37	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,921															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	252,303	25055,99	22779,45	24648,84	22472,32
23.12.2025	284,224	27619	25078,78	27168,35	24741,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:50:35