

#78607#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/03/24г.-23/04/24г.

Абонент: Интернациональная 60-62

Договор N: 0000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 15025027, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0х6А3А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.24 23	52.87	43.13	9.74	0.43	0.38	244.094	240.934	9.834	24	0	
24.03.24 23	53.56	43.49	10.07	0.43	0.38	244.511	241.251	10.173	24	0	
25.03.24 23	53.60	43.54	10.07	0.43	0.38	244.446	241.196	10.171	24	0	
26.03.24 23	52.02	42.65	9.37	0.43	0.38	243.870	240.802	9.452	24	0	
27.03.24 23	49.91	41.34	8.57	0.43	0.38	242.646	239.840	8.607	24	0	
28.03.24 23	48.29	40.50	7.79	0.43	0.38	241.390	238.781	7.797	24	0	
29.03.24 23	46.93	39.59	7.34	0.43	0.38	240.970	238.515	7.334	24	0	
30.03.24 23	46.94	39.75	7.19	0.43	0.38	241.014	238.570	7.189	24	0	
31.03.24 23	46.96	40.08	6.87	0.43	0.38	240.944	238.475	6.866	24	0	
01.04.24 23	46.96	40.26	6.71	0.43	0.38	240.789	238.332	6.697	24	0	
02.04.24 23	46.95	40.03	6.92	0.43	0.38	241.309	238.850	6.927	24	0	
03.04.24 23	46.93	39.46	7.47	0.43	0.38	241.375	238.919	7.481	24	0	
04.04.24 23	46.92	39.11	7.81	0.43	0.38	240.837	238.386	7.802	24	0	
05.04.24 23	46.92	39.32	7.60	0.43	0.38	240.689	238.236	7.589	24	0	
06.04.24 23	46.93	39.48	7.45	0.43	0.38	240.788	238.334	7.437	24	0	
07.04.24 23	46.93	39.60	7.33	0.43	0.38	240.571	238.123	7.311	24	0	
08.04.24 23	46.95	39.84	7.11	0.43	0.38	240.775	238.323	7.097	24	0	
09.04.24 23	46.96	40.36	6.60	0.43	0.38	239.336	236.896	6.546	24	0	
10.04.24 23	46.82	40.15	6.67	0.35	0.33	112.670 <	111.525 <	3.117	24	0	*
11.04.24 23	17.83	23.85	-6.02	0.28	0.27	0.000	0.000	0.000	24	0	
12.04.24 23	16.53	19.52	-2.99	0.27	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.04.24 23	15.69	18.41	-2.72	0.28	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.04.24 23	15.32	17.82	-2.50	0.28	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
15.04.24 23	14.21	16.89	-2.68	0.27	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
16.04.24 23	13.40	16.19	-2.79	0.27	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.04.24 23	12.59	15.38	-2.79	0.27	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.04.24 23	45.14	35.93	9.21	0.36	0.33	134.318	133.043	5.131	24	0	
19.04.24 23	50.62	40.44	10.18	0.43	0.38	236.056	233.233	9.940	24	0	
20.04.24 23	53.85	42.97	10.88	0.43	0.38	237.445	234.260	10.676	24	0	
21.04.24 23	53.85	43.04	10.81	0.43	0.38	237.221	234.035	10.597	24	0	
22.04.24 23	54.10	43.25	10.86	0.41 <	0.36 <	157.914 !	155.780 !	7.083	16	8	*
23.04.24 23	54.25	43.37	10.89	0.43	0.38	237.580	234.337	10.687	24	0	
Итого/Средн	49.35	40.90	8.45	0.39	0.35	5703.557	5638.975	199.542	760	8	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.03.24 23	200607.544	197854.227	8892.622	30245	731
23.04.24 23	206311.101	203493.202	9092.164	31005	739
Итого	5703.557	5638.975	199.542	760	8

Условные обозначения:

(&lt;) параметр &lt; min

(&gt;) параметр &gt; max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

