

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/24г.-23/05/24г.

Абонент: Интернациональная 60-62

Договор N: 000000000

Адрес: ж/мр

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 15025027, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х6А3А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч
23.04.24 23	59.93	44.44	15.49	0.26	0.41	27.296	19.538	26.842	19.361	7.481	5.00	0.20	2.974	24
24.04.24 23	59.98	44.53	15.45	0.26	0.45	26.971	19.344	26.522	19.166	7.355	5.00	0.20	2.930	24
25.04.24 23	60.02	45.08	14.95	0.27	0.43	27.448	19.226	26.992	19.046	7.945	5.00	0.20	3.020	24
26.04.24 23	60.14	45.30	14.84	0.25	0.43	27.900	19.285	27.434	19.103	8.331	5.00	0.20	3.107	24
27.04.24 23	60.23	45.42	14.80	0.26	0.43	26.808	19.357	26.360	19.173	7.186	5.00	0.20	2.847	24
28.04.24 23	60.20	45.81	14.39	0.30	0.41	27.392	19.187	26.933	19.001	7.932	5.00	0.20	2.977	24
29.04.24 23	60.21	45.92	14.29	0.33	0.45	27.086	19.341	26.634	19.154	7.481	5.00	0.20	2.874	24
30.04.24 23	60.35	46.19	14.16	0.40	0.40	26.580	19.286	26.135	19.095	7.040	5.00	0.20	2.764	24
01.05.24 23	60.15	46.80	13.35	0.32	0.42	27.626	19.248	27.165	19.052	8.113	5.00	0.20	2.938	24
02.05.24 23	60.36	46.91	13.45	0.35	0.45	27.624	19.198	27.159	19.004	8.155	5.00	0.20	2.959	24
03.05.24 23	60.40	46.50	13.91	0.28	0.44	25.913	19.198	25.476	19.006	6.469	5.00	0.20	2.605	24
04.05.24 23	60.41	46.84	13.57	0.28	0.44	27.052	18.910	26.596	18.719	7.877	5.00	0.20	2.889	24
05.05.24 23	60.46	46.76	13.71	0.30	0.43	27.996	18.917	27.524	18.725	8.799	5.00	0.20	3.116	24
06.05.24 23	60.30	45.87	14.43	0.23	0.43	25.811	18.895	25.378	18.712	6.666	5.00	0.20	2.670	24
07.05.24 23	60.30	45.97	14.34	0.20	0.43	27.610	18.867	27.145	18.682	8.463	5.00	0.20	3.077	24
08.05.24 23	60.25	45.20	15.05	0.21	0.42	26.860	18.861	26.410	18.684	7.725	5.00	0.20	2.960	24
09.05.24 23	60.26	45.14	15.11	0.23	0.46	26.684	18.806	26.236	18.630	7.607	5.00	0.20	2.935	24
10.05.24 23	60.25	45.03	15.22	0.21	0.45	26.689	18.644	26.240	18.470	7.770	5.00	0.20	2.970	24
11.05.24 23	60.21	44.69	15.52	0.20	0.43	26.659	18.658	26.211	18.486	7.724	5.00	0.20	2.982	24
12.05.24 23	60.18	44.62	15.56	0.23	0.45	27.615	18.593	27.152	18.422	8.730	5.00	0.20	3.213	24
13.05.24 23	60.19	44.47	15.72	0.25	0.41	26.309	18.610	25.868	18.441	7.427	5.00	0.20	2.928	24
14.05.24 23	60.12	44.45	15.67	0.27	0.42	25.990	18.565	25.557	18.396	7.160	5.00	0.20	2.857	24
15.05.24 23	60.22	44.92	15.30	0.27	0.42	26.798	18.442	26.347	18.270	8.077	5.00	0.20	3.035	24
16.05.24 23	60.19	44.61	15.58	0.26	0.44	26.059	18.317	25.622	18.150	7.472	5.00	0.20	2.908	24
17.05.24 23	60.17	44.59	15.58	0.30	0.48	25.610	18.288	25.182	18.121	7.061	5.00	0.20	2.810	24
18.05.24 23	60.25	44.99	15.26	0.32	0.46	25.941	18.258	25.507	18.089	7.418	5.00	0.20	2.870	24
19.05.24 23	60.40	45.94	14.46	0.32	0.48	28.475	18.003	27.996	17.828	10.168	5.00	0.20	3.436	24
20.05.24 23	60.22	45.10	15.12	0.29	0.46	24.847	18.104	24.432	17.935	6.497	5.00	0.20	2.635	24
21.05.24 23	60.22	45.16	15.07	0.30	0.46	25.270	17.973	24.846	17.804	7.042	5.00	0.20	2.749	24
22.05.24 23	60.31	45.62	14.69	0.33	0.50	26.066	17.945	25.630	17.773	7.857	5.00	0.20	2.911	24
23.05.24 23	60.24	45.49	14.76	0.28	0.47	25.039	17.875	24.619	17.704	6.915	5.00	0.20	2.691	24
Итого/Средн	60.23	45.44	14.79	0.28	0.44	828.024	581.737	814.149	576.203	237.946	5.00	0.20	90.635	744

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.04.24 23	35928.185	24440.509	35314.784	24212.751	11102.033	4183.664	30981	739
23.05.24 23	36756.209	25022.246	36128.934	24788.955	11339.979	4274.300	31725	739
Итого	828.024	581.737	814.149	576.203	237.946	90.635	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



проверено с сав'я