

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/06/24г.-22/07/24г.

Абонент: Интернациональная 60-62

Договор N: 000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 15025027, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х6А3А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч
22.06.24 23	60.39	46.18	14.21	0.25	0.44	28.070	20.153	27.596	19.954	7.642	5.00	0.20	2.956	24
23.06.24 23	60.37	45.98	14.39	0.25	0.45	28.278	20.202	27.801	20.006	7.795	5.00	0.20	3.009	24
24.06.24 23	60.35	46.09	14.26	0.27	0.46	28.109	20.302	27.636	20.104	7.532	5.00	0.20	2.943	24
25.06.24 23	60.29	45.67	14.62	0.29	0.45	26.760	20.462	26.311	20.265	6.046	5.00	0.20	2.637	24
26.06.24 23	60.38	46.26	14.12	0.32	0.47	27.523	20.198	27.059	19.999	7.060	5.00	0.20	2.817	24
27.06.24 23	60.47	46.74	13.74	0.34	0.46	27.683	20.337	27.216	20.132	7.084	5.00	0.20	2.802	24
28.06.24 23	60.41	46.76	13.65	0.31	0.45	25.913	20.243	25.475	20.038	5.437	5.00	0.20	2.405	24
29.06.24 23	60.49	46.91	13.58	0.27	0.44	27.006	20.233	26.549	20.027	6.522	5.00	0.20	2.651	24
30.06.24 23	60.48	46.84	13.64	0.34	0.50	26.769	20.415	26.319	20.209	6.110	5.00	0.20	2.571	24
01.07.24 23	60.46	46.89	13.57	0.28	0.46	26.611	20.369	26.162	20.162	5.999	5.00	0.20	2.535	24
02.07.24 23	60.44	46.43	14.01	0.24	0.46	27.080	20.215	26.623	20.014	6.609	5.00	0.20	2.704	24
03.07.24 23	60.34	46.21	14.13	0.23	0.45	26.620	20.106	26.172	19.908	6.264	5.00	0.20	2.625	24
04.07.24 23	60.37	46.06	14.31	0.21	0.44	26.884	20.080	26.430	19.884	6.546	5.00	0.20	2.705	24
05.07.24 23	60.33	45.92	14.41	0.22	0.45	26.520	19.869	26.073	19.676	6.397	5.00	0.20	2.665	24
06.07.24 23	60.42	46.01	14.41	0.27	0.50	27.741	19.876	27.273	19.683	7.590	5.00	0.20	2.946	24
07.07.24 23	60.46	46.26	14.20	0.25	0.45	27.884	19.944	27.413	19.747	7.666	5.00	0.20	2.951	24
08.07.24 23	60.38	46.03	14.35	0.26	0.46	26.725	19.938	26.274	19.743	6.531	5.00	0.20	2.697	24
09.07.24 23	60.39	46.20	14.19	0.25	0.47	26.404	19.884	25.959	19.688	6.270	5.00	0.20	2.620	24
10.07.24 23	60.26	46.01	14.26	0.29	0.46	23.956	17.835	23.556	17.661	5.895	5.00	0.20	2.416	24
11.07.24 23	60.39	46.13	14.26	0.24	0.49	25.259	19.382	24.833	19.192	5.640	5.00	0.20	2.450	24
12.07.24 23	60.43	46.36	14.07	0.26	0.48	25.856	19.393	25.420	19.201	6.219	5.00	0.20	2.571	24
13.07.24 23	60.37	45.72	14.65	0.24	0.47	24.921	19.578	24.501	19.390	5.111	5.00	0.20	2.370	24
14.07.24 23	60.41	46.16	14.25	0.23	0.46	25.763	19.427	25.329	19.237	6.092	5.00	0.20	2.557	24
15.07.24 23	60.44	46.59	13.85	0.25	0.47	26.185	20.177	25.742	19.975	5.767	5.00	0.20	2.493	24
16.07.24 23	60.55	47.48	13.07	0.27	0.48	27.689	22.351	27.220	22.118	5.102	5.00	0.20	2.393	24
17.07.24 23	60.55	47.57	12.97	0.26	0.49	27.374	22.308	26.912	22.074	4.838	5.00	0.20	2.320	24
18.07.24 23	60.56	47.61	12.94	0.24	0.46	27.681	22.335	27.213	22.100	5.113	5.00	0.20	2.383	24
19.07.24 23	60.50	47.25	13.25	0.23	0.49	26.891	22.341	26.437	22.110	4.326	5.00	0.20	2.227	24
20.07.24 23	60.52	47.30	13.22	0.23	0.48	27.336	22.261	26.873	22.031	4.842	5.00	0.20	2.340	24
21.07.24 23	60.61	47.64	12.97	0.24	0.48	28.635	22.138	28.150	21.907	6.243	5.00	0.20	2.639	24
22.07.24 23	60.56	47.47	13.08	0.26	0.47	27.484	22.171	27.018	21.941	5.078	5.00	0.20	2.379	24
Итого/Средн	60.43	46.56	13.87	0.26	0.47	833.608	634.524	819.547	628.178	191.369	5.00	0.20	80.775	744

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.06.24 23	37330.192	25334.167	36695.490	25098.140	11597.350	4332.530	32420	740
22.07.24 23	38163.800	25968.691	37515.037	25726.318	11788.719	4413.306	33164	740
Итого	833.608	634.524	819.547	628.178	191.369	80.775	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

