

#163232#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 60-62, Калининград

4113

6767

ТВ7 (АСЦП)

15025027

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	-0,001	0	0,07	0	0	0,07	0	0	24	0	15,4	17,7	0,04	0,27	-
02.10.2025	4,824	0	129,244	0	0	127,684	0	0	24	0	50,6	41,6	0,06	0,27	-
03.10.2025	9,597	0	242,454	0	0	239,391	0	0	24	0	51,7	42,1	0,04	0,33	-
04.10.2025	9,433	0	239,8	0	0	236,797	0	0	24	0	51,6	42,1	0,02	0,29	-
05.10.2025	3,694	0	138,416	0	0	137,395	0	0	24	0	39,1	32,7	0,02	0,09	-
06.10.2025	9,107	0	237,179	0	0	234,255	0	0	23	1	51,2	41,8	0,02	0,42	-
07.10.2025	8,928	0	237,1	0	0	234,166	0	0	24	0	51,2	42,1	0,02	0,38	-
08.10.2025	8,829	0	237,066	0	0	234,149	0	0	24	0	51,2	42,1	0,02	0,39	-
09.10.2025	8,68	0	237,048	0	0	234,131	0	0	24	0	51,2	42,3	0,02	0,4	-
10.10.2025	8,633	0	237,366	0	0	234,436	0	0	24	0	51,2	42,3	0,02	0,37	-
11.10.2025	8,572	0	237,4	0	0	234,467	0	0	24	0	51,2	42,4	0,02	0,4	-
12.10.2025	8,615	0	237,372	0	0	234,445	0	0	24	0	51,2	42,3	0,01	0,37	-
13.10.2025	8,683	0	237,164	0	0	234,258	0	0	24	0	51,2	42,3	0,02	0,38	-
14.10.2025	8,786	0	236,736	0	0	233,789	0	0	24	0	51,3	42,3	0,02	0,4	-
15.10.2025	8,7	0	236,744	0	0	233,812	0	0	24	0	51,2	42,2	0,02	0,4	-
16.10.2025	8,691	0	236,717	0	0	233,795	0	0	24	0	51,2	42,2	0,02	0,41	-
17.10.2025	8,275	0	236,399	0	0	233,601	0	0	24	0	50,1	41,5	0,01	0,39	-
18.10.2025	6,822	0	224,307	0	0	222,078	0	0	24	0	45,5	38,1	0,01	0,34	-
19.10.2025	8,414	0	235,976	0	0	233,229	0	0	23	1	49,6	40,9	0,01	0,42	-
20.10.2025	8,806	0	236,417	0	0	233,588	0	0	24	0	50,4	41,3	0,02	0,41	-
21.10.2025	8,859	0	236,339	0	0	233,483	0	0	24	0	50,6	41,4	0,02	0,4	-
22.10.2025	8,473	0	235,774	0	0	233,023	0	0	24	0	49,8	41	0,02	0,4	-
23.10.2025	8,141	0	236,074	0	0	233,368	0	0	24	0	49,2	40,8	0,02	0,4	-
Итого:	181,561	0	4999,162	0	0	4939,41	0	0	550	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,365														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

550

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	1881,48	42230,994	0	0	41649,435	0	0	8338	603
23.10.2025	2063,04	47230,156	0	0	46588,848	0	0	8888	605

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 14:31:21