

#166646#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 60-62, Калининград

4113

6767

ТВ7 (ASCII)

15025027

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	8,046	0	236,367	0	0	233,666	0	0	24	0	49,2	40,9	0,02	0,4	-
25.10.2025	8,256	0	236,525	0	0	233,806	0	0	24	0	49,3	40,8	0,02	0,4	-
26.10.2025	8,398	0	236,601	0	0	233,851	0	0	24	0	49,6	40,9	0,02	0,4	-
27.10.2025	8,725	0	236,554	0	0	233,736	0	0	24	0	50,2	41,2	0,02	0,4	-
28.10.2025	8,601	0	236,294	0	0	233,526	0	0	24	0	49,8	40,9	0,02	0,4	-
29.10.2025	8,553	0	236,211	0	0	233,462	0	0	24	0	49,7	40,8	0,01	0,4	-
30.10.2025	8,494	0	236,137	0	0	233,411	0	0	24	0	49,5	40,7	0,01	0,39	-
31.10.2025	8,5	0	236,04	0	0	233,293	0	0	24	0	49,6	40,8	0,02	0,4	-
01.11.2025	8,662	0	236,166	0	0	233,389	0	0	24	0	49,9	40,9	0,01	0,39	-
02.11.2025	8,316	0	236,33	0	0	233,623	0	0	24	0	49,2	40,7	0,02	0,39	-
03.11.2025	8,172	0	236,573	0	0	233,865	0	0	24	0	49,2	40,8	0,01	0,4	-
04.11.2025	8,389	0	236,794	0	0	234,059	0	0	24	0	49,4	40,8	0,02	0,4	-
05.11.2025	8,231	0	236,311	0	0	233,61	0	0	24	0	49,2	40,7	0,01	0,39	-
06.11.2025	8,105	0	236,24	0	0	233,542	0	0	24	0	49,2	40,8	0,01	0,39	-
07.11.2025	8,359	0	236,319	0	0	233,591	0	0	24	0	49,5	40,9	0,01	0,39	-
08.11.2025	8,917	0	236,459	0	0	233,606	0	0	24	0	50,5	41,3	0,02	0,39	-
09.11.2025	9,138	0	236,494	0	0	233,623	0	0	24	0	50,8	41,3	0,02	0,39	-
10.11.2025	8,862	0	235,947	0	0	233,15	0	0	24	0	50,2	41	0,01	0,37	-
11.11.2025	8,699	0	235,925	0	0	233,161	0	0	24	0	49,9	40,9	0,02	0,41	-
12.11.2025	8,69	0	235,794	0	0	233,033	0	0	24	0	49,8	40,8	0,02	0,4	-
13.11.2025	8,492	0	235,734	0	0	233,001	0	0	24	0	49,5	40,7	0,01	0,39	-
14.11.2025	8,358	0	236,136	0	0	233,426	0	0	24	0	49,4	40,7	0,01	0,4	-
15.11.2025	8,951	0	236,685	0	0	233,856	0	0	24	0	50,5	41,3	0,02	0,41	-
16.11.2025	10,585	0	238,188	0	0	234,9	0	0	24	0	54,2	43,4	0,03	0,42	-
17.11.2025	10,013	0	236,964	0	0	233,866	0	0	24	0	52,8	42,5	0,02	0,38	-
18.11.2025	10,455	0	237,232	0	0	234,009	0	0	24	0	53,7	43	0,02	0,41	-
19.11.2025	10,187	0	237,166	0	0	234,051	0	0	24	0	52,8	42,3	0,02	0,4	-
20.11.2025	11,419	0	238,14	0	0	234,664	0	0	24	0	55,9	44,2	0,04	0,42	-
21.11.2025	10,975	0	237,882	0	0	234,538	0	0	24	0	54,6	43,4	0,02	0,38	-
22.11.2025	10,805	0	237,736	0	0	234,454	0	0	24	0	54,2	43,1	0,03	0,45	-
23.11.2025	12,778	0	239,357	0	0	235,538	0	0	24	0	58,9	45,9	0,52	0,43	-
Итого:	283,131	0	7337,301	0	0	7247,306	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,625														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	2063,04	47230,156	0	0	46588,848	0	0	8888	605
23.11.2025	2346,171	54567,459	0	0	53836,155	0	0	9632	605

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:58:47