

#190748#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 60-62, Калининград
4113
6768
ТВ7 (АСЦП)
15025027
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	3,504	0	28,846	18,579	0	28,36	18,407	0	24	0	60,3	44,7	0,23	0,48	-3,3
25.11.2025	3,02	0	26,639	18,534	0	26,194	18,366	0	24	0	60,2	44,4	0,26	0,48	-3,9
26.11.2025	3,065	0	26,981	18,729	0	26,529	18,559	0	24	0	60,2	44,4	0,26	0,45	-0,9
27.11.2025	3,289	0	32,072	23,582	0	31,537	23,354	0	24	0	60,1	45,8	0,26	0,47	-0,4
28.11.2025	3,12	0	31,205	23,688	0	30,678	23,463	0	24	0	60,3	45,6	0,21	0,47	-1,3
29.11.2025	3,544	0	33,127	23,606	0	32,567	23,375	0	24	0	60,5	46,1	0,22	0,47	-0,4
30.11.2025	3,746	0	34,132	23,49	0	33,559	23,258	0	24	0	60,3	46,2	0,2	0,47	-0,3
01.12.2025	3,414	0	32,659	23,527	0	32,111	23,297	0	24	0	60,2	46,1	0,27	0,47	-0,5
02.12.2025	3,299	0	32,026	23,475	0	31,488	23,246	0	24	0	60,4	46	0,23	0,47	-
03.12.2025	3,246	0	31,969	23,366	0	31,44	23,14	0	24	0	59,7	45,8	0,23	0,47	-
04.12.2025	3,176	0	31,309	23,184	0	30,783	22,958	0	24	0	60,2	45,9	0,24	0,47	-
05.12.2025	3,326	0	31,719	22,91	0	31,183	22,685	0	24	0	60,4	46,1	0,25	0,47	-
06.12.2025	3,332	0	31,696	22,726	0	31,164	22,502	0	24	0	60,3	46,2	0,24	0,47	-
07.12.2025	3,476	0	32,244	22,4	0	31,709	22,183	0	24	0	59,9	45,9	0,2	0,48	-
08.12.2025	3,27	0	30,55	21,722	0	30,037	21,514	0	24	0	60,2	45,7	0,24	0,48	-
09.12.2025	3,202	0	30,004	21,4	0	29,5	21,194	0	24	0	60,2	45,8	0,28	0,47	-
10.12.2025	3,47	0	31,005	21,125	0	30,482	20,917	0	24	0	60,4	46,1	0,28	0,48	-
11.12.2025	3,024	0	28,979	21,152	0	28,492	20,95	0	24	0	60,2	45,6	0,28	0,48	-
12.12.2025	3,407	0	30,571	20,924	0	30,056	20,72	0	24	0	60,4	46	0,28	0,48	-
13.12.2025	3,205	0	29,523	20,816	0	29,028	20,617	0	24	0	60,3	45,6	0,27	0,48	-
14.12.2025	3,574	0	31,292	20,684	0	30,769	20,482	0	24	0	60,1	46	0,27	0,48	-
15.12.2025	3,372	0	30,009	20,489	0	29,506	20,293	0	24	0	60,2	45,6	0,27	0,48	-
16.12.2025	3,113	0	28,78	20,382	0	28,301	20,191	0	24	0	60	45,2	0,24	0,48	-
17.12.2025	3,156	0	28,771	20,374	0	28,289	20,184	0	24	0	60,2	45	0,26	0,48	-
18.12.2025	3,349	0	29,565	20,149	0	29,071	19,963	0	24	0	60	45	0,24	0,48	-
19.12.2025	3,201	0	28,754	20,011	0	28,27	19,824	0	24	0	60,3	45,2	0,21	0,48	-
20.12.2025	3,132	0	28,199	19,879	0	27,725	19,696	0	24	0	60,3	44,8	0,28	0,48	-
21.12.2025	3,643	0	30,586	19,615	0	30,076	19,427	0	24	0	60,1	45,5	0,27	0,48	-
22.12.2025	3,437	0	29,552	19,664	0	29,057	19,478	0	24	0	60,3	45,3	0,28	0,48	-
23.12.2025	3,264	0	28,686	19,632	0	28,202	19,449	0	24	0	60,4	45,2	0,27	0,48	-
Итого:	99,376	0	911,45	639,814	0	896,163	633,692	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,736														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	1199,777	11251,515	7695,218	0	11076,326	7626,602	0	9632	605
23.12.2025	1299,153	12162,966	8335,035	0	11972,488	8260,295	0	10352	605

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.12.2025 7:25:06