

#208003#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 60-66, г. Калининград

4113

5052

ВКТ-7

00153892

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	2,173	1,415	63,27	38,88	62,22	38,64	23,58	24	0	0	59,9	40,2	19,66	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	2,2	1,472	64,05	38,65	63,02	38,41	24,61	24	0	0	59,6	40,5	19,09	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	1,954	1,218	59,76	38,67	58,77	38,43	20,34	24	0	0	59,8	40,6	19,21	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	1,902	1,171	59,1	38,87	58,15	38,63	19,52	24	0	0	59,8	40,8	18,97	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	2,029	1,302	61,22	38,65	60,23	38,41	21,82	24	0	0	59,7	40,9	18,82	0,7	0,7	-6
29.01.2026	2,022	1,281	60,7	38,65	59,69	38,41	21,28	24	0	0	60	40,6	19,39	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	2,117	1,365	61,79	38,32	60,78	38,08	22,7	24	0	0	60	40,1	19,81	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	2,164	1,402	62,5	38,38	61,46	38,14	23,32	24	0	0	60	39,9	20,06	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	2,349	1,602	65,44	37,89	64,35	37,65	26,7	24	0	0	59,8	39,9	19,97	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	2,083	1,31	60,64	38,11	59,62	37,87	21,75	24	0	0	59,9	39,3	20,63	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	2,237	1,488	63,74	38,26	62,69	38,02	24,67	24	0	0	60	40,2	19,84	0,7	0,7	-18
04.02.2026	2,28	1,529	63,5	37,3	62,45	37,06	25,39	24	0	0	60	39,6	20,42	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	2,09	1,336	59,44	36,49	58,45	36,25	22,2	24	0	0	59,9	38,9	20,97	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	1,932	1,2	57,1	36,46	56,15	36,22	19,93	24	0	0	59,9	39,5	20,43	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	1,929	1,219	57,28	36,37	56,33	36,13	20,2	24	0	0	60	40,1	19,85	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	2,204	1,524	62,72	36,2	61,69	35,96	25,73	24	0	0	59	40	19,02	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	1,949	1,233	57,61	36,38	56,65	36,14	20,51	24	0	0	59,9	39,9	19,96	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	1,887	1,178	56,63	36,29	55,67	36,05	19,62	24	0	0	59,9	40	19,81	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	1,842	1,073	66,62	48,21	65,53	47,78	17,75	24	0	0	60	43,9	16,16	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	1,995	1,165	77,3	57,11	76,03	56,63	19,4	24	0	0	60	45,3	14,67	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	1,797	0,97	69,24	52,49	68,1	52,01	16,09	24	0	0	60,2	44,3	15,88	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	1,954	1,163	68,8	48,9	67,65	48,42	19,23	24	0	0	60,4	44	16,4	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	2,117	1,334	71,62	48,88	70,39	48,4	21,99	24	0	0	60,4	44,1	16,28	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	1,903	1,084	67,6	49,01	66,48	48,53	17,95	24	0	0	60,2	43,4	16,87	0,7	0,7	-
17.02.2026	1,991	1,157	68,54	48,76	67,4	48,28	19,12	24	0	0	60,2	42,8	17,36	0,7	0,7	-
Итого:	51,1	0	1586,21	1032,18	1559,95	1024,55	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,1															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	792,525	29250,02	20316,5	28804,78	20130,87
17.02.2026	843,625	30836,23	21348,68	30364,73	21155,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 12:18:28