

#121671#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 60-66, г. Калининград

4113

5052

ВКТ-7

00153892

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,859	1,181	66,29	45,16	65,27	44,71	20,56	24	0	0	57,7	42,7	15	0,7	0,7	-
25.02.2025	1,775	1,061	63,85	45,36	62,8	44,88	17,92	24	0	0	59,3	43,5	15,8	0,7	0,7	-
26.02.2025	1,755	1,042	63,34	45,21	62,31	44,73	17,58	24	0	0	59,5	43,7	15,85	0,7	0,7	-
27.02.2025	1,808	1,107	64,48	45,06	63,45	44,59	18,86	24	0	0	59,2	43,7	15,48	0,7	0,7	-
28.02.2025	1,823	1,154	65,7	45,01	64,7	44,54	20,16	24	0	0	57,7	42,9	14,84	0,7	0,7	-
01.03.2025	1,764	1,114	65,21	44,95	64,26	44,49	19,77	24	0	0	56,9	42,6	14,36	0,7	0,7	-
02.03.2025	1,961	1,331	69,47	44,72	68,48	44,32	24,16	24	0	0	56	42,2	13,72	0,7	0,7	-
03.03.2025	1,711	1,043	63,78	44,86	62,82	44,42	18,4	24	0	0	57,1	42,2	14,87	0,7	0,7	-
04.03.2025	1,798	1,127	65,15	44,65	64,17	44,23	19,94	24	0	0	57,1	42,2	14,95	0,7	0,7	-
05.03.2025	1,747	1,076	64,17	44,75	63,21	44,31	18,9	24	0	0	57,4	42,5	14,9	0,7	0,7	-
06.03.2025	1,765	1,101	64,39	44,72	63,44	44,27	19,17	24	0	0	57,8	42,9	14,86	0,7	0,7	-
07.03.2025	1,772	1,113	64,53	44,7	63,54	44,25	19,29	24	0	0	57,9	43,2	14,76	0,7	0,7	-
08.03.2025	1,735	1,083	63,59	44,31	62,64	43,84	18,8	24	0	0	58	43,3	14,69	0,7	0,7	-
09.03.2025	1,698	1,06	63,41	44,24	62,46	43,78	18,68	24	0	0	57,5	43,2	14,3	0,7	0,7	-
10.03.2025	1,752	1,112	63,97	44,3	62,96	43,82	19,14	24	0	0	58,4	43,9	14,43	0,7	0,7	-
11.03.2025	1,597	0,949	61,37	44,31	60,41	43,84	16,57	24	0	0	57,9	43,4	14,53	0,7	0,7	-
12.03.2025	1,667	1,02	62,43	44,25	61,48	43,8	17,68	24	0	0	58	43,4	14,66	0,7	0,7	-
13.03.2025	1,65	1	62,19	44,17	61,21	43,72	17,49	24	0	0	57,7	43	14,69	0,7	0,7	-
14.03.2025	1,713	1,068	63,2	44,03	62,24	43,6	18,64	24	0	0	57,6	42,9	14,66	0,7	0,7	-
15.03.2025	1,952	1,337	67,64	43,38	66,66	42,95	23,71	24	0	0	56,8	42,7	14,05	0,7	0,7	-
16.03.2025	1,871	1,265	66,71	43,27	65,78	42,91	22,87	24	0	0	55,9	42,1	13,76	0,7	0,7	-
17.03.2025	1,755	1,123	64,24	43,66	63,32	43,27	20,05	24	0	0	56,4	42	14,39	0,7	0,7	-
18.03.2025	1,808	1,174	65,11	43,58	64,15	43,18	20,97	24	0	0	56,5	42,1	14,42	0,7	0,7	-
19.03.2025	1,839	1,2	65,51	43,56	64,55	43,18	21,37	24	0	0	56,6	42,1	14,51	0,7	0,7	-
20.03.2025	1,705	1,063	63,03	43,72	62,09	43,31	18,78	24	0	0	57,1	42,4	14,65	0,7	0,7	-
21.03.2025	1,672	1,024	61,85	43,57	60,9	43,11	17,79	24	0	0	57,9	43,1	14,85	0,7	0,7	-
22.03.2025	1,762	1,114	63,24	43,03	62,29	42,68	19,61	24	0	0	57,2	42,3	14,96	0,7	0,7	-
23.03.2025	1,849	1,246	66,14	42,6	65,22	42,29	22,93	24	0	0	55,3	41,6	13,69	0,7	0,7	-
Итого:	49,563	0	1803,99	1239,13	1776,81	1227,02	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,563															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	260,654	9206,22	6062,5	9071,65	6010,92
23.03.2025	310,217	11010,21	7301,63	10848,46	7237,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:45:52