

#24089#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
 Адрес потребителя Кошевого 60-66, г. Калининград  
 Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 5051  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00153892  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	3,436	0	340,93	338,27	0	337,07	335,88	0	0	24	0	0	49	38,8	10,22	0,7	0,7	3,9
25.03.2022	3,285	0	340,27	337,73	0	336,58	335,48	0	0	24	0	0	48	38,2	9,79	0,7	0,7	7
26.03.2022	3,169	0	339,4	336,68	0	335,85	334,49	0	0	24	0	0	47,2	37,8	9,46	0,7	0,7	6,2
27.03.2022	3,297	0	338,48	335,73	0	334,85	333,45	0	0	24	0	0	48,1	38,2	9,88	0,7	0,7	5,2
28.03.2022	3,208	0	337,39	334,7	0	333,86	332,52	0	0	24	0	0	47,4	37,8	9,64	0,7	0,7	7
29.03.2022	3,243	0	338,24	335,53	0	334,64	333,27	0	0	24	0	0	47,8	38,1	9,71	0,7	0,7	4
30.03.2022	3,938	0	340,1	337,11	0	335,85	334,59	0	0	24	0	0	51,8	40,1	11,74	0,7	0,7	0,2
31.03.2022	3,981	0	339,34	335,42	0	335,02	332,88	0	0	24	0	0	52,2	40,3	11,92	0,7	0,7	-
01.04.2022	4,03	0	340,72	336,07	0	336,43	333,56	0	0	24	0	0	52,1	40	12,02	0,7	0,7	-
02.04.2022	3,749	0	338,48	335,58	0	334,49	333,2	0	0	24	0	0	50,2	39	11,24	0,7	0,7	-
03.04.2022	3,66	0	338,12	335,28	0	334,18	332,92	0	0	24	0	0	49,8	38,8	10,98	0,7	0,7	-
04.04.2022	3,743	0	337,94	335,17	0	333,98	332,78	0	0	24	0	0	50,2	39	11,23	0,7	0,7	-
05.04.2022	3,7	0	337,62	334,74	0	333,72	332,41	0	0	24	0	0	49,8	38,7	11,11	0,7	0,7	-
06.04.2022	3,51	0	337,51	334,79	0	333,73	332,46	0	0	24	0	0	48,9	38,3	10,55	0,7	0,7	-
07.04.2022	3,059	0	336,63	334,12	0	333,27	331,96	0	0	24	0	0	46,3	37,1	9,21	0,7	0,7	-
08.04.2022	3,208	0	337,3	334,75	0	333,77	332,57	0	0	24	0	0	47,3	37,6	9,64	0,7	0,7	-
09.04.2022	3,314	0	337,69	335,13	0	334,05	332,87	0	0	24	0	0	47,9	38	9,95	0,7	0,7	-
10.04.2022	3,35	0	337,81	335,22	0	334,21	332,97	0	0	24	0	0	48	38	10,05	0,7	0,7	-
11.04.2022	3,417	0	338,39	335,86	0	334,65	333,58	0	0	24	0	0	48,5	38,3	10,23	0,7	0,7	-
12.04.2022	3,264	0	337,57	334,96	0	333,92	332,71	0	0	24	0	0	48	38,2	9,81	0,7	0,7	-
13.04.2022	3,296	0	337,19	334,79	0	333,43	332,4	0	0	24	0	0	48,9	39	9,91	0,7	0,7	-
14.04.2022	3,134	0	337,09	334,78	0	333,39	332,38	0	0	24	0	0	48,4	39	9,41	0,7	0,7	-
15.04.2022	3,097	0	336,87	334,35	0	333,28	332,03	0	0	24	0	0	47,8	38,5	9,31	0,7	0,7	-
16.04.2022	3,28	0	338,28	335,77	0	334,62	333,41	0	0	24	0	0	48,2	38,4	9,82	0,7	0,7	-
17.04.2022	3,434	0	338,91	336,44	0	335,07	334,04	0	0	24	0	0	49,5	39,2	10,27	0,7	0,7	-
18.04.2022	3,457	0	339,95	337,48	0	335,99	335,08	0	0	24	0	0	49,8	39,5	10,31	0,7	0,7	-
19.04.2022	3,46	0	339,72	337,23	0	335,82	334,81	0	0	24	0	0	49,9	39,5	10,33	0,7	0,7	-
20.04.2022	3,426	0	339,5	337,13	0	335,5	334,64	0	0	24	0	0	50,2	39,9	10,24	0,7	0,7	-
21.04.2022	2,795	0	287,66	285,61	0	284,53	283,64	0	0	24	0	0	48	38,2	9,85	0,7	0,7	-
22.04.2022	2,336	0	244,72	242,79	0	242,35	241,35	0	0	24	0	0	44,8	35,2	9,67	0,7	0,7	-
23.04.2022	2,356	0	244,44	242,55	0	242,07	241,11	0	0	24	0	0	44,8	35,1	9,75	0,7	0,7	-
Итого:	103,632	0	10254,26	10171,76	0	10140,17	10101,44	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	103,632																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2022	1581,305	139034,03	137344,09	0	137223,86	136252,42	0
23.04.2022	1684,937	149288,29	147515,85	0	147364,03	146353,86	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 ИП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.04.2022 7:38:52