

#163352#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Кошевого 60-66, г. Калининград
4113
5052
ВКТ-7
00153892
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	1,635	0,953	66,65	49,41	65,66	48,93	16,73	24	0	0	57,4	43,5	13,81	0,7	0,7	-
25.09.2025	1,642	0,974	65,74	48,04	64,77	47,56	17,21	24	0	0	56,8	42,8	13,98	0,7	0,7	-
26.09.2025	1,689	1,022	66,52	47,86	65,52	47,38	18,14	24	0	0	56,5	42,6	13,99	0,7	0,7	-
27.09.2025	1,611	0,94	65	47,78	64,07	47,3	16,77	24	0	0	56,3	42,1	14,12	0,7	0,7	-
28.09.2025	1,814	1,169	69,17	47,4	68,19	46,92	21,27	24	0	0	55,5	42	13,52	0,7	0,7	-
29.09.2025	1,75	1,08	67,41	47,48	66,45	47,01	19,44	24	0	0	55,8	41,6	14,18	0,7	0,7	-
30.09.2025	1,671	1,01	66,44	47,3	65,51	46,86	18,65	24	0	0	54,8	40,9	13,88	0,7	0,7	-
01.10.2025	1,705	1,026	65,2	46,49	64,24	46,11	18,13	24	0	0	56,4	41,6	14,81	0,7	0,7	-
02.10.2025	1,681	0,959	68,65	51,04	67,62	50,56	17,06	24	0	0	56,9	42,8	14,08	0,7	0,7	-
03.10.2025	1,638	0,957	68,84	51,09	67,87	50,61	17,26	24	0	0	55,7	42,3	13,4	0,7	0,7	-
04.10.2025	1,829	1,141	72,25	51,31	71,22	50,83	20,39	24	0	0	56,2	42,8	13,4	0,7	0,7	-
05.10.2025	1,846	1,187	72,67	50,63	71,61	50,15	21,46	24	0	0	55,8	42,9	12,91	0,7	0,7	-
06.10.2025	1,688	1,024	69,51	50,68	68,49	50,2	18,29	24	0	0	56,3	43,2	13,1	0,7	0,7	-
07.10.2025	1,692	1,039	69,67	50,48	68,67	50	18,67	24	0	0	56	43,1	12,93	0,7	0,7	-
08.10.2025	1,626	0,984	67,6	49,47	66,63	48,99	17,64	24	0	0	56	42,9	13,01	0,7	0,7	-
09.10.2025	1,56	0,906	66,39	49,7	65,43	49,22	16,21	24	0	0	56,3	43,1	13,19	0,7	0,7	-
10.10.2025	1,732	1,094	69,05	48,98	68,06	48,5	19,56	24	0	0	56,2	43,2	13,06	0,7	0,7	-
11.10.2025	1,692	1,059	68,83	49,23	67,84	48,75	19,09	24	0	0	55,8	43	12,85	0,7	0,7	-
12.10.2025	1,664	1,057	68,66	48,81	67,73	48,33	19,4	24	0	0	55,1	42,8	12,28	0,7	0,7	-
13.10.2025	1,648	0,987	65,66	48,03	64,66	47,56	17,1	24	0	0	57,5	43,4	14,01	0,7	0,7	-
14.10.2025	1,669	0,941	65,97	49,51	64,85	49,03	15,82	24	0	0	59,7	45	14,73	0,7	0,7	-
15.10.2025	1,665	0,938	65,68	49,3	64,61	48,82	15,79	24	0	0	59,6	44,7	14,86	0,7	0,7	-
16.10.2025	1,809	1,1	68,2	48,97	67,12	48,49	18,63	24	0	0	59,3	44,7	14,54	0,7	0,7	-
17.10.2025	1,623	0,881	65,05	49,66	63,96	49,18	14,78	24	0	0	59,8	44,8	15,02	0,7	0,7	-
18.10.2025	1,804	1,085	67,85	48,81	66,77	48,33	18,44	24	0	0	59	44,2	14,8	0,7	0,7	-
19.10.2025	1,782	1,072	70,9	51,74	69,78	51,26	18,52	24	0	0	58,3	44,6	13,72	0,7	0,7	-
20.10.2025	1,689	0,962	69,48	52,22	68,38	51,74	16,64	24	0	0	58,1	44	14,01	0,7	0,7	-
21.10.2025	1,673	0,939	69,01	52,1	67,95	51,62	16,33	24	0	0	57,8	43,6	14,14	0,7	0,7	-
22.10.2025	1,641	0,906	68,93	52,79	67,86	52,31	15,55	24	0	0	58,1	44	14,1	0,7	0,7	-
23.10.2025	1,716	0,979	70,84	53,43	69,72	52,95	16,77	24	0	0	58,6	44,8	13,86	0,7	0,7	-
Итого:	50,884	0	2041,82	1489,74	2011,24	1475,5	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,884															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	575,537	21378,74	14792,56	21055,93	14654,34
23.10.2025	626,421	23420,56	16282,3	23067,17	16129,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 8:38:53