

#190887#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 60-66, г. Калининград

4113

5052

ВКТ-7

00153892

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	1,817	1,116	60,26	41,14	59,29	40,82	18,47	24	0	0	60,2	42,9	17,3	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	1,916	1,208	63,87	42,91	62,84	42,54	20,3	24	0	0	59,6	43	16,57	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	1,809	1,065	61,81	43,2	60,81	42,85	17,96	24	0	0	59,3	42,1	17,26	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	1,786	1,071	61,75	42,86	60,77	42,49	18,28	24	0	0	58,8	42,1	16,69	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	1,683	0,95	59,59	42,89	58,65	42,55	16,1	24	0	0	59,1	41,9	17,23	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	1,867	1,154	62,84	42,5	61,86	42,21	19,65	24	0	0	58,8	41,9	16,9	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	2,008	1,329	66,15	42,25	65,14	41,98	23,16	24	0	0	57,8	41,8	15,97	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	1,747	1,038	61,16	42,66	60,2	42,37	17,83	24	0	0	58,4	41,8	16,6	0,7	0,7	-
02.12.2025	1,845	1,123	62,16	42,45	61,18	42,15	19,03	24	0	0	59	41,8	17,15	0,7	0,7	-
03.12.2025	1,727	1,051	61,38	42,29	60,47	42,03	18,44	24	0	0	57,2	41,1	16,07	0,7	0,7	-
04.12.2025	1,77	1,084	61,6	42,09	60,66	41,84	18,82	24	0	0	57,8	41,5	16,27	0,7	0,7	-
05.12.2025	1,558	0,966	52,76	35,63	51,94	35,41	16,53	24	0	0	58,3	41,6	16,72	0,7	0,7	-
06.12.2025	1,784	1,109	60,78	40,88	59,85	40,64	19,21	24	0	0	58	41,6	16,49	0,7	0,7	-
07.12.2025	1,919	1,262	63,92	40,88	62,99	40,64	22,35	24	0	0	56,9	41	15,94	0,7	0,7	-
08.12.2025	1,495	1,002	49,15	31,08	48,4	30,88	17,52	24	0	0	57,6	41,8	15,74	0,7	0,7	-
09.12.2025	1,784	1,138	60,66	40,39	59,7	40,13	19,57	24	0	0	58,5	42,5	15,93	0,7	0,7	-
10.12.2025	1,652	0,999	58,59	40,82	57,64	40,55	17,09	24	0	0	58,6	42,4	16,12	0,7	0,7	-
11.12.2025	1,613	0,958	57,84	40,72	56,93	40,48	16,45	24	0	0	58,3	42,2	16,14	0,7	0,7	-
12.12.2025	1,623	0,961	57,47	40,37	56,55	40,13	16,42	24	0	0	58,6	42,2	16,43	0,7	0,7	-
13.12.2025	1,675	1,023	59,19	40,95	58,26	40,69	17,57	24	0	0	58,3	42,2	16,06	0,7	0,7	-
14.12.2025	1,762	1,122	60,72	40,54	59,81	40,29	19,52	24	0	0	57,8	42	15,76	0,7	0,7	-
15.12.2025	1,698	1,045	58,62	39,9	57,73	39,66	18,07	24	0	0	57,8	41,4	16,4	0,7	0,7	-
16.12.2025	1,959	1,325	62,74	38,92	61,76	38,68	23,08	24	0	0	57,6	41,5	16,18	0,7	0,7	-
17.12.2025	1,627	1,043	54,27	35,74	53,4	35,51	17,89	24	0	0	58,2	41,8	16,45	0,7	0,7	-
18.12.2025	1,773	1,065	66,6	47,59	65,58	47,12	18,46	24	0	0	58	43,1	14,89	0,7	0,7	-
19.12.2025	1,826	1,12	67,71	47,76	66,66	47,28	19,38	24	0	0	58	43,2	14,85	0,7	0,7	-
20.12.2025	1,672	0,978	64,26	46,77	63,27	46,31	16,96	24	0	0	58	43,1	14,9	0,7	0,7	-
21.12.2025	1,685	0,997	65,91	47,86	64,9	47,38	17,52	24	0	0	57,4	43	14,37	0,7	0,7	-
22.12.2025	1,814	1,118	67,41	47,53	66,37	47,05	19,32	24	0	0	58,2	43,6	14,63	0,7	0,7	-
23.12.2025	1,774	1,007	65,09	47,59	64,05	47,11	16,94	24	0	0	59,3	43	16,3	0,7	0,7	-
Итого:	52,668	0	1836,26	1259,16	1807,66	1249,77	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,668															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	679,494	25439,68	17732,85	25054,86	17566,79
23.12.2025	732,162	27275,94	18992,01	26862,52	18816,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 8:17:23