

#112960#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК  
Кошевого 60-66, г. Калининград  
4113  
5051  
ВКТ-7  
00153892  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	4,245	0	337,69	337,38	0	333,12	334,7	0	0	24	0	0	54	41,2	12,77	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	4,465	0	338,29	337,79	0	333,53	335,07	0	0	24	0	0	55,2	41,7	13,43	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	4,476	0	337,92	337,36	0	333,15	334,63	0	0	24	0	0	55,3	41,8	13,47	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	4,406	0	337,48	336,91	0	332,76	334,18	0	0	24	0	0	55,2	41,9	13,26	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	4,353	0	337,43	336,86	0	332,74	334,16	0	0	24	0	0	55	41,9	13,11	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	4,335	0	337,05	336,42	0	332,36	333,7	0	0	24	0	0	54,7	41,6	13,07	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	4,396	0	336,92	336,29	0	332,25	333,59	0	0	24	0	0	54,8	41,5	13,26	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	4,325	0	336,52	335,98	0	331,86	333,28	0	0	24	0	0	54,4	41,4	13,06	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	4,399	0	336,95	336,38	0	332,27	333,69	0	0	24	0	0	54,7	41,5	13,27	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	4,487	0	337,33	336,73	0	332,53	333,94	0	0	24	0	0	55,3	41,8	13,51	0,7	0,7	4
03.01.2025	4,911	0	338,41	337,46	0	333,24	334,57	0	0	24	0	0	57,6	42,8	14,77	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	5,2	0	338,75	337,55	0	333,3	334,52	0	0	24	0	0	59,2	43,6	15,63	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	5,211	0	339,02	337,77	0	333,57	334,77	0	0	24	0	0	59,3	43,6	15,66	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	5,111	0	338,43	337,31	0	333,01	334,36	0	0	24	0	0	58,8	43,4	15,38	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	4,382	0	335,87	335,3	0	331,25	332,66	0	0	24	0	0	54,3	41	13,26	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	4,416	0	335,79	335,18	0	331,19	332,54	0	0	24	0	0	54,4	41	13,36	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	4,52	0	335,89	335,22	0	331,17	332,53	0	0	24	0	0	55	41,3	13,67	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	4,594	0	335,98	335,32	0	331,2	332,62	0	0	24	0	0	55,4	41,4	13,9	0,7	0,7	-
11.01.2025	4,912	0	337,11	336,22	0	331,97	333,38	0	0	24	0	0	57,4	42,6	14,82	0,7	0,7	-
12.01.2025	4,553	0	335,3	334,72	0	330,59	332,07	0	0	24	0	0	55	41,2	13,8	0,7	0,7	-
13.01.2025	5,051	0	336,97	336,01	0	331,76	333,14	0	0	24	0	0	57,9	42,7	15,25	0,7	0,7	-
14.01.2025	4,974	0	336,25	335,3	0	331,17	332,52	0	0	24	0	0	57,3	42,2	15,05	0,7	0,7	-
15.01.2025	4,506	0	336,38	335,74	0	331,74	333,08	0	0	24	0	0	54,8	41,2	13,61	0,7	0,7	-
16.01.2025	4,515	0	336,02	335,37	0	331,33	332,69	0	0	24	0	0	54,9	41,2	13,66	0,7	0,7	-
17.01.2025	4,497	0	335,92	335,29	0	331,3	332,63	0	0	24	0	0	54,8	41,2	13,6	0,7	0,7	-
18.01.2025	4,467	0	335,47	334,83	0	330,86	332,19	0	0	24	0	0	54,8	41,3	13,53	0,7	0,7	-
19.01.2025	4,242	0	322,02	321,4	0	317,58	318,83	0	0	23	1	1	54,6	41,2	13,39	0,7	0,7	-
20.01.2025	4,847	0	339,21	338,22	0	334,11	335,36	0	0	24	0	0	57,1	42,6	14,53	0,7	0,7	-
21.01.2025	4,881	0	338,52	337,48	0	333,38	334,54	0	0	24	0	0	57,6	42,9	14,67	0,7	0,7	-
22.01.2025	4,797	0	337,89	336,95	0	332,85	334,1	0	0	24	0	0	57	42,5	14,45	0,7	0,7	-
23.01.2025	4,99	0	338,28	337,18	0	332,96	334,2	0	0	24	0	0	58,4	43,4	15,03	0,7	0,7	-
Итого:	143,464	0	10437,06	10413,92	0	10286,1	10328,24	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	143,464																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2024	285,282	26122,28	26096,31	0	25808,79	25905,02	0
23.01.2025	428,746	36559,34	36510,23	0	36094,89	36233,26	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 7:52:31