

#145498#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Челнокова 34 (1-112), г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 1545230	Показания прибора, Гкал 23.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1374,534	1347,185	27.349
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя _____



#145496#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 3370
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1545230
Номер системы 1
Отчёт сформирован 01.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T _{нар} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2025	-	0,897	0	120,695	0	118,5	24	24	0	0	69,9	62,6	16,1	0,1
25.07.2025	-	0,901	0	123,516	0	121,188	24	24	0	0	71	63,8	16,1	0,1
26.07.2025	-	0,844	0	121,68	0	119,445	24	24	0	0	69,8	62,9	16,1	0,1
27.07.2025	-	0,874	0	122,805	0	120,531	24	24	0	0	70,2	63,2	16,1	0,1
28.07.2025	-	0,865	0	117,305	0	115,164	24	24	0	0	70	62,7	16,1	0,1
29.07.2025	-	0,868	0	117,469	0	115,32	24	24	0	0	70	62,7	16,1	0,1
30.07.2025	-	0,888	0	115,258	0	113,18	24	24	0	0	69,9	62,3	16,1	0,1
31.07.2025	-	0,863	0	116,945	0	114,797	24	24	0	0	70,2	62,9	16,1	0,1
01.08.2025	-	0,865	0	116,336	0	114,227	24	24	0	0	69,8	62,5	16,1	0,1
02.08.2025	-	0,834	0	115,641	0	113,516	24	24	0	0	70,1	62,9	16,1	0,1
03.08.2025	-	0,874	0	112,367	0	110,367	24	24	0	0	69,4	61,7	16,1	0,1
04.08.2025	-	0,848	0	108,508	0	106,555	24	24	0	0	70,1	62,3	16,1	0,1
05.08.2025	-	0,889	0	117,984	0	115,82	24	24	0	0	70,2	62,8	16,1	0,1
06.08.2025	-	0,895	0	116,773	0	114,664	24	24	0	0	70,1	62,5	16,1	0,1
07.08.2025	-	0,918	0	119,57	0	117,391	24	24	0	0	70,1	62,5	16,1	0,1
08.08.2025	-	0,798	0	120,742	0	118,508	24	24	0	0	69,7	63,2	16,1	0,1
09.08.2025	-	0,929	0	120,766	0	118,578	24	24	0	0	70,1	62,5	16,1	0,1
10.08.2025	-	0,921	0	118,859	0	116,727	24	24	0	0	69,7	62	16,1	0,1
11.08.2025	-	0,893	0	105,148	0	103,328	24	24	0	0	69,3	60,9	16,1	0,1
12.08.2025	-	0,845	0	90,5	0	88,984	24	24	0	0	68,9	59,7	16,1	0,1
13.08.2025	-	0,89	0	92,18	0	90,656	24	24	0	0	69	59,4	16,1	0,1
14.08.2025	-	0,869	0	-81649,516	0	-80482,883	24	24	0	0	69,1	59,7	16,1	0,1
15.08.2025	-	0,841	0	81832,734	0	80663,047	24	24	0	0	68,8	59,6	16,1	0,1
16.08.2025	-	0,828	0	92,367	0	90,805	24	24	0	0	69	60,2	16,1	0,1
17.08.2025	-	0,891	0	92,945	0	91,406	24	24	0	0	69	59,5	16,1	0,1
18.08.2025	-	0,913	0	92,242	0	90,727	24	24	0	0	69	59,1	16,1	0,1
19.08.2025	-	0,895	0	91,898	0	90,383	24	24	0	0	69	59,3	16,1	0,1
20.08.2025	-	0,91	0	97,969	0	96,328	24	24	0	0	68,9	59,7	16,1	0,1
21.08.2025	-	0,913	0	92,062	0	90,555	24	24	0	0	68,9	59,1	16,1	0,1
22.08.2025	-	0,931	82110,086	92,367	80269,117	90,859	24	24	0	0	68,9	58,9	16,1	0,1
23.08.2025	-	0,96	91,195	91,547	89,289	90,078	24	24	0	0	68,9	58,5	16,1	0,1
Итого:	-	27,35	82201,281	3337,662	80358,406	3278,751	744	744	-	-	69,58	61,34	16,1	0,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T _{нар} , ч	T _{тн} , ч
23.07.2025	1347,185	0	79238,469	0	78115,438	13749,64	0
23.08.2025	1374,534	82201,281	82576,133	80358,406	81394,188	14493,64	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения