

#147246#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Челнокова 34 (1-112), г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 1545230	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1405,005	1374,534	30.471
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя



#147244#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 3370
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1545230
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.08.2025	-	0,995	89,398	89,758	0	87,547	88,344	0	24	24	0	0	68,7	57,7	0	16,1	0,1	0,1
25.08.2025	-	0,996	82,68	83,055	0	81	81,828	0	24	24	0	0	67,9	55,9	0	16,1	0,1	0,1
26.08.2025	-	1,024	88,25	88,602	0	86,398	87,219	0	24	24	0	0	69	57,5	0	16,1	0,1	0,1
27.08.2025	-	1,022	110,555	111,391	0	108,219	109,492	0	24	24	0	0	69,4	60,3	0	16,1	0,1	0,1
28.08.2025	-	1,047	127,414	128,68	0	124,664	126,375	0	24	24	0	0	70,2	62,1	0	16,1	0,1	0,1
29.08.2025	-	1,016	132,008	133,164	0	129,148	130,727	0	24	24	0	0	70,3	62,7	0	16,1	0,1	0,1
30.08.2025	-	0,99	129,656	131,117	0	126,898	128,773	0	24	24	0	0	69,5	62,1	0	16,1	0,1	0,1
31.08.2025	-	1,053	128,164	129,258	0	125,453	126,977	0	24	24	0	0	69,5	61,5	0	16,1	0,1	0,1
01.09.2025	-	1,014	129,773	130,852	0	127	128,508	0	24	24	0	0	69,7	62	0	16,1	0,1	0,1
02.09.2025	-	0,977	128,68	129,781	0	125,945	127,438	0	24	24	0	0	69,6	62,2	0	16,1	0,1	0,1
03.09.2025	-	0,933	129,047	129,883	0	126,312	127,531	0	24	24	0	0	69,5	62,5	0	16,1	0,1	0,1
04.09.2025	-	0,948	128,344	129,43	0	125,625	127,102	0	24	24	0	0	69,3	62,1	0	16,1	0,1	0,1
05.09.2025	-	0,917	127,492	128,578	0	124,766	126,227	0	24	24	0	0	69,8	62,8	0	16,1	0,1	0,1
06.09.2025	-	0,944	129,438	129,891	0	126,664	127,516	0	24	24	0	0	69,9	62,8	0	16,1	0,1	0,1
07.09.2025	-	1,011	128,352	128,891	0	125,617	126,578	0	24	24	0	0	69,7	62	0	16,1	0,1	0
08.09.2025	-	0,968	130,227	131,07	0	127,445	128,695	0	24	24	0	0	69,8	62,5	0	16,1	0,1	0
09.09.2025	-	0,872	130,32	131,43	0	127,539	128,984	0	24	24	0	0	69,9	63,3	0	16,1	0,1	0
10.09.2025	-	0,938	128,008	129,031	0	125,258	126,672	0	24	24	0	0	70	62,8	0	16,1	0,1	0
11.09.2025	-	0,931	124,711	125,737	0	122,055	123,516	0	24	24	0	0	69,6	62,3	0	16,1	0,1	0
12.09.2025	-	0,946	125,734	126,82	0	123,047	124,531	0	24	24	0	0	69,8	62,5	0	16,1	0,1	0
13.09.2025	-	0,932	124,273	125,422	0	121,617	123,141	0	24	24	0	0	69,9	62,5	0	16,1	0,1	0
14.09.2025	-	1,025	122,875	123,93	0	120,242	121,734	0	24	24	0	0	69,8	61,6	0	16,1	0,1	0
15.09.2025	-	0,909	124,969	126,156	0	122,273	123,836	0	24	24	0	0	70,1	63	0	16,1	0,1	0
16.09.2025	-	0,926	125,312	126,547	0	122,586	124,188	0	24	24	0	0	70,5	63,3	0	16,1	0,1	0
17.09.2025	-	0,997	126,633	127,703	0	123,852	125,352	0	24	24	0	0	70,8	63	0	16,1	0,1	0
18.09.2025	-	1,045	127,219	128,164	0	124,414	125,805	0	24	24	0	0	71	62,9	0	16,1	0,1	0
19.09.2025	-	1,037	126,711	127,609	0	123,938	125,289	0	24	24	0	0	70,7	62,7	0	16,1	0,1	0
20.09.2025	-	1,008	126,992	127,602	0	124,203	125,242	0	24	24	0	0	70,8	63	0	16,1	0,1	0
21.09.2025	-	1,031	126,508	127,211	0	123,727	124,875	0	24	24	0	0	70,9	62,9	0	16,1	0,1	0
22.09.2025	-	0,996	127,227	128,344	0	124,422	125,969	0	24	24	0	0	70,9	63,2	0	16,1	0,1	0
23.09.2025	-	1,02	126,094	127,43	0	123,328	125,086	0	24	24	0	0	70,8	62,8	0	16,1	0,1	0
Итого:	-	30,468	3813,064	3842,597	0	3731,202	3773,55	0	744	744	-	-	69,91	61,95	0	16,1	0,1	0,05

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1374,534	82201,281	82576,133	0	80358,406	81394,188	0	14493,64	0
23.09.2025	1405,005	86014,344	86418,727	0	84089,609	85167,734	0	15237,64	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения