

#161282#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Челнокова 34 (1-112), г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 1545230	Показания прибора, Гкал 22.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1474,563	1405,005	69.558
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя



#161280#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 22.10.2025.

Номер абонента 3370
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1545230
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.09.2025	-	1,001	126,461	127,742	0	123,68	125,391	0	24	24	0	0	70,8	63	0	16,1	0,1	0
25.09.2025	-	1,016	126,844	127,648	0	124,062	125,289	0	24	24	0	0	70,8	63	0	16,1	0,1	0
26.09.2025	-	1,096	128,617	128,859	0	125,773	126,508	0	24	24	0	0	71	62,6	0	16,1	0,1	0
27.09.2025	-	1,061	127,234	127,594	0	124,445	125,273	0	24	24	0	0	70,8	62,6	0	16,1	0,1	0
28.09.2025	-	1,152	125,391	125,727	0	122,633	123,492	0	24	24	0	0	70,8	61,7	0	16,1	0,1	0
29.09.2025	-	1,102	124,859	125,547	0	122,141	123,305	0	24	24	0	0	70,6	61,9	0	16,1	0,1	0
30.09.2025	-	1,1	123,344	124,555	0	120,617	122,305	0	24	24	0	0	71	62,2	0	16,1	0,1	0
01.10.2025	-	1,106	132,117	133,398	0	129,219	130,984	0	24	24	0	0	70,6	62,4	0	16,1	0,1	0
02.10.2025	-	1,296	138,891	139,75	0	135,875	137,297	0	24	24	0	0	70,3	61,1	0	16,1	0,1	0
03.10.2025	-	3,107	127,469	127,266	0	124,609	125,93	0	24	24	0	0	71,6	47	0	16,1	0,1	0
04.10.2025	-	3,1	128,062	128,008	0	125,266	126,703	0	24	24	0	0	70,7	46,3	0	16,1	0,1	0
05.10.2025	-	3,14	126,836	126,844	0	124,023	125,555	0	24	24	0	0	71,2	46,2	0	16,1	0,1	0
06.10.2025	-	3,014	126,922	127,062	0	124,102	125,711	0	24	24	0	0	71,3	47,3	0	16,1	0,1	0
07.10.2025	-	2,973	128,727	128,875	0	125,82	127,43	0	24	24	0	0	71,8	48,5	0	16,1	0,1	0
08.10.2025	-	2,961	130,078	130,172	0	127,18	128,719	0	24	24	0	0	71,4	48,4	0	16,1	0,1	0
09.10.2025	-	2,914	132,359	132,383	0	129,391	130,836	0	24	24	0	0	71,7	49,5	0	16,1	0,1	0
10.10.2025	-	2,847	133,445	133,289	0	130,445	131,695	0	24	24	0	0	71,7	50,2	0	16,1	0,1	0
11.10.2025	-	2,972	133,578	133,453	0	130,57	131,906	0	24	24	0	0	71,7	49,3	0	16,1	0,1	0
12.10.2025	-	3,168	133,609	133,375	0	130,617	131,938	0	24	24	0	0	71,6	47,6	0	16,1	0,1	0
13.10.2025	-	2,81	134,109	134,383	0	131,094	132,742	0	24	24	0	0	71,7	50,6	0	16,1	0,1	0
14.10.2025	-	2,796	134,078	134,297	0	131,078	132,664	0	24	24	0	0	71,6	50,6	0	16,1	0,1	0
15.10.2025	-	2,88	134,609	134,633	0	131,578	133,016	0	24	24	0	0	71,8	50,2	0	16,1	0,1	0
16.10.2025	-	2,893	-88871,984	134,438	0	-86875,828	132,844	0	24	24	0	0	71,6	49,9	0	16,1	0,1	0
17.10.2025	-	2,821	0	-89418,023	0	0	-88125,266	0	24	24	0	0	0	0	0	16,1	0,1	0
18.10.2025	-	2,955	89274,562	89685,992	0	87269,367	88390,047	0	24	24	0	0	71,7	49,4	0	0	0	0
19.10.2025	-	3,168	133,844	133,555	0	130,82	132,102	0	24	24	0	0	71,8	47,9	0	16,1	0,1	0
20.10.2025	-	3,005	130,805	130,484	0	127,875	129,023	0	24	24	0	0	71,7	48,5	0	16,1	0,1	0
21.10.2025	-	3,031	129,82	129,445	0	126,898	128,016	0	24	24	0	0	71,7	48,2	0	16,1	0,1	0
22.10.2025	-	3,074	132,328	132,016	0	129,344	130,539	0	24	24	0	0	71,8	48,4	0	16,1	0,1	0
Итого:	-	69,559	3787,014	3792,767	0	3702,694	3741,994	0	696	696	-	-	68,86	51,19	0	15,54	0,1	0

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	1405,005	86014,344	86418,727	0	84089,609	85167,734	0	15237,64	0
22.10.2025	1474,563	89801,359	90211,492	0	87792,305	88909,727	0	15933,64	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения