

#165431#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Челнокова 34 (1-112), г.Калининград
3370

| Заводской номер счётчика | Показания прибора, Гкал | Предыдущие показания, Гкал | Разность показаний, Гкал |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1545230 | 23.11.2025 | 22.10.2025 | |
| Количество тепловой энергии, система 1 | 1578,286 | 1474,563 | 103.723 |
| Количество тепловой энергии, система 2 | 0 | 0 | 0 |

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МОНТОЖНО-РЕСТАВРАТОРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
26 11 25

#165429#

Отчёт за период с 22.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 3370
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1545230
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | t _{нар} , °С | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab, | TNар, ч | TekErr, | TehErr, | t1, °С | t2, °С | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 23.10.2025 | - | 3,008 | 134,719 | 134,555 | 131,68 | 133 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 49,3 | 16,1 | 0,1 |
| 24.10.2025 | - | 2,955 | 135,07 | 134,906 | 132,039 | 133,32 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 49,7 | 16,1 | 0,1 |
| 25.10.2025 | - | 3,038 | 135,305 | 134,984 | 132,258 | 133,438 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 49,1 | 16,1 | 0,1 |
| 26.10.2025 | - | 3,085 | 135,367 | 135,016 | 132,344 | 133,5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 48,5 | 16,1 | 0,1 |
| 27.10.2025 | - | 3,038 | 135,336 | 135,039 | 132,281 | 133,492 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 49,2 | 16,1 | 0,1 |
| 28.10.2025 | - | 3,063 | 135,82 | 135,547 | 132,773 | 134 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 48,9 | 16,1 | 0,1 |
| 29.10.2025 | - | 3,113 | 136,359 | 135,977 | 132,289 | 134,438 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 48,8 | 16,1 | 0,1 |
| 30.10.2025 | - | 3,265 | 142,336 | 141,906 | 139,141 | 140,312 | 25 | 25 | 0 | 0 | 71,7 | 48,5 | 16,1 | 0,1 |
| 31.10.2025 | - | 3,041 | 136,812 | 136,531 | 133,734 | 134,953 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 49,3 | 16,1 | 0,1 |
| 01.11.2025 | - | 2,894 | 138,508 | 138,359 | 135,391 | 136,656 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 50,8 | 16,1 | 0,1 |
| 02.11.2025 | - | 3,1 | 143,492 | 143,422 | 140,25 | 141,711 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 50,1 | 16,1 | 0,1 |
| 03.11.2025 | - | 3,158 | 143,562 | 143,477 | 140,32 | 141,781 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 49,7 | 16,1 | 0,1 |
| 04.11.2025 | - | 3,182 | 142,617 | 142,727 | 139,406 | 141,086 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 49,2 | 16,1 | 0,1 |
| 05.11.2025 | - | 3,084 | 143,562 | 143,82 | 140,32 | 142,078 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 50,3 | 16,1 | 0,1 |
| 06.11.2025 | - | 3,033 | 143,602 | 143,664 | 140,367 | 141,93 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 50,5 | 16,1 | 0,1 |
| 07.11.2025 | - | 3,104 | 142,398 | 142,312 | 139,164 | 140,609 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 50,1 | 16,1 | 0,1 |
| 08.11.2025 | - | 3,103 | 141,43 | 141,242 | 138,227 | 139,57 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 49,9 | 16,1 | 0,1 |
| 09.11.2025 | - | 3,287 | 140,289 | 139,914 | 137,125 | 138,359 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 48,3 | 16,1 | 0,1 |
| 10.11.2025 | - | 3,214 | 141,109 | 140,773 | 137,93 | 139,172 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 48,8 | 16,1 | 0,1 |
| 11.11.2025 | - | 3,221 | 141,594 | 141,188 | 138,383 | 139,57 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 49 | 16,1 | 0,1 |
| 12.11.2025 | - | 3,233 | 140,992 | 140,438 | 137,82 | 138,859 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 48,6 | 16,1 | 0,1 |
| 13.11.2025 | - | 3,177 | 141,781 | 141,266 | 138,609 | 139,648 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 49 | 16,1 | 0,1 |
| 14.11.2025 | - | 3,181 | 142,719 | 142,258 | 139,508 | 140,617 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 49,3 | 16,1 | 0,1 |
| 15.11.2025 | - | 3,26 | 141,352 | 140,672 | 138,125 | 139,062 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 49 | 16,1 | 0,1 |
| 16.11.2025 | - | 3,074 | 125,93 | 122,523 | 122,75 | 120,938 | 23,65 | 21,76 | 0 | 0 | 76,5 | 51,8 | 16,1 | 0,1 |
| 17.11.2025 | - | 3,515 | 140,992 | 139,555 | 137,602 | 137,938 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 49,3 | 16,1 | 0,1 |
| 18.11.2025 | - | 3,489 | 138,117 | 136,562 | 134,914 | 135,102 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 47,4 | 16,1 | 0,1 |
| 19.11.2025 | - | 3,568 | 138,961 | 137,484 | 135,688 | 136 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 47,6 | 16,1 | 0,1 |
| 20.11.2025 | - | 3,654 | 137,203 | 135,266 | 133,82 | 133,758 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 48,3 | 16,1 | 0,1 |
| 21.11.2025 | - | 3,747 | 137,914 | 135,641 | 134,57 | 134,188 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 47,3 | 16,1 | 0,1 |
| 22.11.2025 | - | 3,694 | 136,75 | 134,688 | 133,406 | 133,234 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,1 | 47,7 | 16,1 | 0,1 |
| 23.11.2025 | - | 4,144 | 136,57 | 134,086 | 132,828 | 132,547 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,9 | 49,1 | 16,1 | 0,1 |
| Итого: | - | 103,722 | 4448,568 | 4425,798 | 4346,062 | 4374,866 | 768,65 | 766,76 | - | - | 72,69 | 49,14 | 16,1 | 0,1 |

Общее время работы системы

768 час.

Период нормальной работы системы

766,76 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNар, ч | Tтп, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 22.10.2025 | 1474,563 | 89801,359 | 90211,492 | 87792,305 | 88909,727 | 15933,64 | 0 |
| 23.11.2025 | 1578,286 | 94249,93 | 94637,289 | 92138,367 | 93284,594 | 16700,39 | 1,9 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения