

#163229#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 9, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6595
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 15025831
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0,038	0	0	0,037	0	0	24	0	17,2	17,3	0,01	0	-
02.10.2025	5,054	0	143,976	0	0	142,146	0	0	24	0	52	43,5	0,03	0,02	-
03.10.2025	7,908	0	240,551	0	0	237,415	0	0	24	0	52,5	44,6	0,04	0,03	-
04.10.2025	6,916	0	242,185	0	0	239,377	0	0	24	0	49,6	42,7	0,03	0,02	-
05.10.2025	6,332	0	241,214	0	0	238,584	0	0	24	0	48,1	41,7	0,02	0,01	-
06.10.2025	6,247	0	239,913	0	0	237,317	0	0	24	0	48	41,7	0,02	0,01	-
07.10.2025	6,318	0	238,659	0	0	236,024	0	0	24	0	48,4	42	0,01	0,01	-
08.10.2025	6,242	0	240,682	0	0	238,033	0	0	24	0	48,3	42,1	0,01	0	-
09.10.2025	6,006	0	240,721	0	0	238,121	0	0	24	0	47,8	41,8	0,01	0	-
10.10.2025	6,082	0	240,905	0	0	238,299	0	0	24	0	47,9	41,8	0,01	0	-
11.10.2025	6,002	0	240,163	0	0	237,565	0	0	24	0	47,9	41,9	0,01	0	-
12.10.2025	6,058	0	240,897	0	0	238,28	0	0	24	0	48	41,9	0,01	0	-
13.10.2025	6,295	0	239,5	0	0	236,839	0	0	24	0	48,5	42,1	0,01	0	-
14.10.2025	6,41	0	240,345	0	0	237,642	0	0	24	0	48,8	42,4	0,01	0	-
15.10.2025	6,233	0	240,016	0	0	237,387	0	0	24	0	48,3	42	0	0	-
16.10.2025	6,134	0	240,26	0	0	237,651	0	0	24	0	48	41,8	0	0	-
17.10.2025	6,155	0	241,432	0	0	238,811	0	0	24	0	48	41,8	0	0	-
18.10.2025	6,608	0	240,822	0	0	238,073	0	0	24	0	49,1	42,5	0	0	-
19.10.2025	6,798	0	240,519	0	0	237,723	0	0	24	0	49,6	42,8	0	0	-
20.10.2025	7,757	0	239,406	0	0	236,257	0	0	24	0	52,8	44,9	0,01	0,01	-
21.10.2025	7,528	0	240,405	0	0	237,288	0	0	24	0	52,2	44,6	0,01	0,01	-
22.10.2025	6,548	0	240,446	0	0	237,747	0	0	24	0	48,9	42,3	0	0	-
23.10.2025	6,118	0	240,551	0	0	237,953	0	0	24	0	47,9	41,8	0	0	-
Итого:	141,749	0	5193,606	0	0	5134,569	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,856														

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	1945,147	58034,013	0	0	57228,327	0	0	13753	392
23.10.2025	2086,896	63227,62	0	0	62362,895	0	0	14305	392

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.10.2025 14:22:38