

#207862#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Нарвская 18-24, Калининград
13
7176
ТВ7 (ASCII)
16029160
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	12,794	0	81,854	0	0	79,358	0	0	24	0	84	45,5	0,42	0,38	-8,3
25.01.2026	12,947	0	84,865	0	0	82,291	0	0	24	0	83,7	46,2	0,42	0,37	-9,4
26.01.2026	12,343	0	86,796	0	0	84,315	0	0	24	0	81	46	0,42	0,37	-7,3
27.01.2026	12,378	0	88,49	0	0	85,951	0	0	24	0	81,2	46,8	0,42	0,37	-4,4
28.01.2026	12,173	0	86,478	0	0	84,005	0	0	24	0	81	46,4	0,42	0,37	-3,8
29.01.2026	13,043	0	84,63	0	0	81,997	0	0	24	0	85	47,1	0,42	0,37	-6
30.01.2026	12,859	0	79,72	0	0	77,224	0	0	24	0	85,3	45,6	0,42	0,38	-9,7
31.01.2026	13,164	0	79,363	0	0	76,836	0	0	24	0	86,2	45,3	0,42	0,38	-12,4
01.02.2026	13,05	0	75,415	0	0	72,993	0	0	24	0	86,5	43,9	0,42	0,38	-13,8
02.02.2026	13,627	0	76,164	0	0	73,632	0	0	24	0	88,3	44,1	0,42	0,38	-18,9
03.02.2026	14,197	0	82,118	0	0	79,36	0	0	24	0	88,8	46,1	0,42	0,37	-20,1
04.02.2026	14,329	0	84,418	0	0	81,584	0	0	24	0	88,8	46,9	0,42	0,37	-18
05.02.2026	14,14	0	89,344	0	0	86,458	0	0	24	0	86,8	47,8	0,42	0,37	-12,3
06.02.2026	13,165	0	90,043	0	0	87,337	0	0	24	0	83,3	47,4	0,42	0,37	-7,6
07.02.2026	12,56	0	89,419	0	0	86,836	0	0	24	0	81,4	46,9	0,43	0,37	-3,2
08.02.2026	12,671	0	88,44	0	0	85,836	0	0	24	0	82,4	47,2	0,42	0,37	-3,3
09.02.2026	12,933	0	82,129	0	0	79,564	0	0	24	0	85,2	46,4	0,42	0,37	-4,9
10.02.2026	13,121	0	83,86	0	0	81,246	0	0	24	0	85,1	46,6	0,42	0,37	-12,1
11.02.2026	12,621	0	90,879	0	0	88,258	0	0	24	0	81,4	47,3	0,43	0,37	-12,4
12.02.2026	11,635	0	89,778	0	0	87,369	0	0	24	0	78,2	46,4	0,43	0,37	-3,8
13.02.2026	11,843	0	90,894	0	0	88,402	0	0	24	0	79,1	47,2	0,43	0,37	-0,7
14.02.2026	12,67	0	89,665	0	0	87,006	0	0	24	0	82,7	48	0,43	0,37	-1,2
15.02.2026	13,465	0	87,415	0	0	84,602	0	0	24	0	86,7	48,7	0,42	0,37	-6,7
16.02.2026	13,773	0	84,844	0	0	81,998	0	0	24	0	88,8	48,7	0,42	0,37	-11,2
17.02.2026	13,48	0	83,68	0	0	80,946	0	0	24	0	87,5	47,7	0,42	0,37	-
Итого:	324,981	0	2130,701	0	0	2065,404	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,62														

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	2959,761	28468,181	0	0	27793,812	0	0	10753	519
17.02.2026	3284,742	30598,877	0	0	29859,213	0	0	11353	519

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.02.2026 11:43:27