

#283316#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 18-24, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7176
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16029160
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	12,817	0	86,879	0	0	84,25	0	0	24	0	83,6	47,3	0,42	0,37	-11,6
19.02.2026	12,146	0	88,871	0	0	86,366	0	0	24	0	80,4	46,8	0,43	0,37	-
20.02.2026	12,042	0	90,14	0	0	87,622	0	0	24	0	80	47,2	0,43	0,37	-
21.02.2026	11,779	0	88,625	0	0	86,187	0	0	24	0	79,2	46,6	0,43	0,37	-
22.02.2026	11,076	0	91,571	0	0	89,243	0	0	24	0	75,9	46,2	0,43	0,37	-
23.02.2026	10,744	0	91,165	0	0	88,906	0	0	24	0	74,7	45,9	0,43	0,37	-
24.02.2026	10,616	0	90,635	0	0	88,407	0	0	24	0	74,4	45,7	0,43	0,37	-
25.02.2026	10,926	0	90,073	0	0	87,788	0	0	24	0	75,8	46,1	0,43	0,37	-
26.02.2026	10,653	0	90,048	0	0	87,824	0	0	24	0	74,5	45,6	0,43	0,37	-
27.02.2026	10,071	0	92,714	0	0	90,581	0	0	24	0	71,7	45,2	0,43	0,37	-
28.02.2026	10,095	0	95,372	0	0	93,171	0	0	24	0	71,9	46	0,43	0,37	-
01.03.2026	9,93	0	94,067	0	0	91,917	0	0	24	0	71,5	45,7	0,43	0,37	-
02.03.2026	9,944	0	92,474	0	0	90,351	0	0	24	0	71,7	45,4	0,43	0,37	-
03.03.2026	10,049	0	95,009	0	0	92,821	0	0	24	0	71,7	45,9	0,43	0,37	-
04.03.2026	10,002	0	93,146	0	0	91,009	0	0	24	0	71,7	45,4	0,43	0,37	-
05.03.2026	9,97	0	92,58	0	0	90,463	0	0	24	0	71,5	45,2	0,43	0,37	-
06.03.2026	10,138	0	93,191	0	0	91,031	0	0	24	0	72	45,4	0,43	0,37	-
07.03.2026	10,19	0	95,991	0	0	93,773	0	0	24	0	71,9	46	0,43	0,36	-
08.03.2026	10,181	0	98,119	0	0	95,844	0	0	24	0	71,9	46,6	0,43	0,36	-
09.03.2026	10,128	0	99	0	0	96,711	0	0	24	0	71,9	46,9	0,43	0,36	-
10.03.2026	10,088	0	100,674	0	0	98,35	0	0	24	0	71,9	47,4	0,44	0,36	-
11.03.2026	10,051	0	101,912	0	0	99,563	0	0	24	0	71,8	47,7	0,44	0,36	-
12.03.2026	10,06	0	101,46	0	0	99,11	0	0	24	0	71,9	47,7	0,44	0,36	-
13.03.2026	9,968	0	101,064	0	0	98,766	0	0	24	0	71,3	47,2	0,44	0,36	-
14.03.2026	9,951	0	103,83	0	0	101,46	0	0	24	0	71,4	48	0,44	0,36	-
15.03.2026	9,912	0	101,676	0	0	99,359	0	0	24	0	71,3	47,5	0,44	0,36	-
16.03.2026	10,009	0	99,416	0	0	97,142	0	0	24	0	71,6	47	0,43	0,36	-
17.03.2026	9,472	0	96,314	0	0	94,183	0	0	24	0	70,1	46,1	0,43	0,36	-
18.03.2026	9,903	0	96,176	0	0	94,03	0	0	24	0	70,5	45,4	0,43	0,36	-
Итого:	302,911	0	2752,192	0	0	2686,228	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,349														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	3284,742	30598,877	0	0	29859,213	0	0	11353	519
18.03.2026	3587,653	33351,07	0	0	32545,441	0	0	12049	519

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:45:43