

#166641#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Нарвская 18-24, Калининград

13

7176

ТВ7 (ASCII)

16029160

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	10,052	0	110,618	0	0	108,108	0	0	24	0	71,1	48,9	0,43	0,36	-
25.10.2025	10,106	0	109,661	0	0	107,189	0	0	24	0	70,9	48,4	0,43	0,36	-
26.10.2025	10,08	0	109,031	0	0	106,584	0	0	24	0	70,7	48,2	0,43	0,36	-
27.10.2025	10,173	0	108,029	0	0	105,588	0	0	24	0	71	48	0,43	0,36	-
28.10.2025	10,215	0	108,996	0	0	106,54	0	0	24	0	70,9	48	0,43	0,36	-
29.10.2025	10,254	0	109,062	0	0	106,591	0	0	24	0	71,1	48,1	0,43	0,36	-
30.10.2025	10,252	0	109,241	0	0	106,771	0	0	24	0	71	48,1	0,43	0,36	-
31.10.2025	10,206	0	107,859	0	0	105,418	0	0	24	0	71	47,9	0,43	0,36	-
01.11.2025	10,202	0	106,561	0	0	104,15	0	0	24	0	71	47,7	0,43	0,36	-
02.11.2025	10,161	0	108,174	0	0	105,716	0	0	24	0	71,2	48,2	0,43	0,36	-
03.11.2025	10,063	0	108,086	0	0	105,625	0	0	24	0	71,2	48,5	0,43	0,36	-
04.11.2025	10,078	0	107,302	0	0	104,876	0	0	24	0	71	48,1	0,43	0,36	-
05.11.2025	10,121	0	108,464	0	0	105,986	0	0	24	0	71,4	48,6	0,43	0,36	-
06.11.2025	10,117	0	109,364	0	0	106,88	0	0	24	0	71,2	48,6	0,43	0,36	-
07.11.2025	10,311	0	109,259	0	0	106,757	0	0	24	0	71,4	48,4	0,43	0,36	-
08.11.2025	10,284	0	106,643	0	0	104,224	0	0	24	0	71,1	47,6	0,43	0,36	-
09.11.2025	10,25	0	105,189	0	0	102,813	0	0	24	0	71	47,2	0,43	0,36	-
10.11.2025	10,235	0	105,324	0	0	102,947	0	0	24	0	70,9	47,2	0,43	0,36	-
11.11.2025	7,422	0	73,106	0	0	71,485	0	0	24	0	70,2	45,4	0,34	0,29	-
12.11.2025	9,964	0	101,829	0	0	99,536	0	0	24	0	70,8	46,9	0,42	0,36	-
13.11.2025	9,951	0	103,03	0	0	100,713	0	0	24	0	70,8	47,2	0,42	0,36	-
14.11.2025	10,059	0	104,544	0	0	102,171	0	0	24	0	71,1	47,6	0,43	0,36	-
15.11.2025	10,187	0	101,501	0	0	99,176	0	0	24	0	71,5	47	0,42	0,36	-
16.11.2025	11,09	0	98,835	0	0	96,358	0	0	24	0	75,2	47,7	0,42	0,36	-
17.11.2025	10,61	0	100,08	0	0	97,685	0	0	24	0	73,3	47,4	0,42	0,36	-
18.11.2025	10,173	0	97,106	0	0	94,873	0	0	24	0	71,7	46,1	0,42	0,36	-
19.11.2025	10,126	0	96,103	0	0	93,846	0	0	24	0	72,5	46,7	0,42	0,36	-
20.11.2025	10,612	0	95,893	0	0	93,549	0	0	24	0	74,1	47	0,42	0,36	-
21.11.2025	10,605	0	97,551	0	0	95,204	0	0	24	0	73,5	47	0,43	0,36	-
22.11.2025	10,921	0	99,464	0	0	97,047	0	0	24	0	73,9	47	0,43	0,36	-
23.11.2025	12,177	0	100,076	0	0	97,363	0	0	24	0	78,6	48,7	0,42	0,36	-
Итого:	317,057	0	3215,981	0	0	3141,769	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,728														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	1950,052	19556,192	0	0	19104,885	0	0	8548	516
23.11.2025	2267,108	22772,172	0	0	22246,653	0	0	9292	516

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:07:15