

#207861#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Летняя 50-56, Калининград

4342

6690

ТВ7 (АСЦП)

16029161

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	22,714	0,002	283,115	0	0,012	273,891	0	0,012	24	0	87	67,2	0,05	0,03	-8,3
25.01.2026	20,751	0,003	232,345	0	0,008	225,184	0	0,008	24	0	84,4	62,4	0,04	0,03	-9,4
26.01.2026	19,174	0,002	202,495	0	0,007	196,409	0	0,007	24	0	83,1	59,8	0,04	0,03	-7,3
27.01.2026	19,783	0,002	217,065	0	0,013	210,462	0	0,013	24	0	83,6	61,2	0,04	0,03	-4,4
28.01.2026	21,891	0,003	265,36	0	0,003	256,804	0	0,003	24	0	86,5	66,1	0,05	0,04	-3,8
29.01.2026	23,243	0,001	288,095	0	0	278,481	0	0	24	0	88,3	68,4	0,05	0,04	-6
30.01.2026	24,622	0	325,005	0	0,01	313,953	0	0,01	24	0	89,2	70,5	0,05	0,04	-9,7
31.01.2026	24,643	0,003	324,27	0	0,012	313,212	0	0,012	24	0	89,3	70,6	0,05	0,04	-12,4
01.02.2026	26,446	0,003	344,765	0	0,007	332,526	0	0,007	24	0	91,4	72,5	0,05	0,04	-13,8
02.02.2026	25,981	0,002	331,71	0	0,012	319,761	0	0,012	24	0	92,2	72,8	0,05	0,04	-18,9
03.02.2026	25,06	0,003	302,27	0	0,012	291,394	0	0,012	24	0	92,1	71,7	0,05	0,04	-20,1
04.02.2026	22,339	0,003	228,745	0	0,512	220,673	0	0,501	24	0	91,1	67,1	0,05	0,03	-18
05.02.2026	20,227	0,136	187,735	0	0,342	181,579	0	0,336	24	0	87,4	60,9	0,04	0,02	-12,3
06.02.2026	18,97	0,079	188,29	0	0,032	182,504	0	0,031	24	0	84,1	59,4	0,04	0,02	-7,6
07.02.2026	18,649	0,007	182,685	0	0,005	177,071	0	0,005	24	0	84,2	59,1	0,04	0,03	-3,2
08.02.2026	22,036	0,001	262,15	0	0,001	253,633	0	0,001	24	0	86,9	66,2	0,05	0,04	-3,3
09.02.2026	22,87	0	278,925	0	0	269,495	0	0	24	0	88,8	68,6	0,05	0,04	-4,9
10.02.2026	20,344	0	224,445	0	0	217,275	0	0	24	0	86	63,7	0,04	0,03	-12,1
11.02.2026	17,067	0	176,5	0	0	171,452	0	0	24	0	80,7	57	0,04	0,02	-12,4
12.02.2026	16,716	0	167,795	0	0,002	163,046	0	0,002	24	0	80,3	55,8	0,04	0,02	-3,8
13.02.2026	19,397	0	217,96	0	0	211,388	0	0	24	0	83,1	61,3	0,04	0,03	-0,7
14.02.2026	21,438	0	226,395	0	0	218,864	0	0	24	0	88	64,7	0,05	0,04	-1,2
15.02.2026	23,058	0	260,12	0	0	250,977	0	0	24	0	90,9	69	0,05	0,04	-6,7
16.02.2026	23,004	0	245,995	0	0	237,169	0	0	24	0	92	68,9	0,05	0,04	-11,2
17.02.2026	21,344	0	227,135	0	0	219,565	0	0	24	0	88,1	64,9	0,04	0,03	-
Итого:	541,767	0	6191,37	0	0,99	5986,768	0	0,972	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	129,399														

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	6394,995	116553,89	0	337,039	113605,358	0	332,172	15350	785
17.02.2026	6936,761	122745,26	0	338,029	119592,127	0	333,142	15950	785

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 8:16:12