

#163224#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Генерала Толстикова 19, Калининград (1ый ввод)

4342

6565

ТВ7 (ASCII)

15025835

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0,001	0	0,311	0	0	0,311	0	0	24	0	17,1	16,3	0	0	-
02.10.2025	3,553	0	63,201	0	0	62,365	0	0	24	0	53,1	39,5	0,02	0,02	-
03.10.2025	8,514	0	167,709	0	0	165,498	0	0	24	0	52,8	40,5	0,03	0,02	-
04.10.2025	7,503	0	159,8	0	0	157,944	0	0	24	0	49,6	38,2	0,02	0,01	-
05.10.2025	6,525	0	153,092	0	0	151,457	0	0	24	0	47,6	37,3	0,01	0,01	-
06.10.2025	6,719	0	159,556	0	0	157,869	0	0	23	1	47,4	37,2	0,01	0,01	-
07.10.2025	6,854	0	160,355	0	0	158,598	0	0	24	0	48,3	37,9	0,01	0,01	-
08.10.2025	6,921	0	160,385	0	0	158,611	0	0	24	0	48,3	37,9	0	0	-
09.10.2025	6,49	0	160,333	0	0	158,634	0	0	24	0	47,4	37,6	0	0	-
10.10.2025	6,457	0	159,821	0	0	158,128	0	0	24	0	47,4	37,6	0	0	-
11.10.2025	6,404	0	159,686	0	0	157,992	0	0	24	0	47,4	37,7	0	0	-
12.10.2025	6,44	0	159,958	0	0	158,263	0	0	24	0	47,4	37,7	0	0	-
13.10.2025	6,814	0	160,249	0	0	158,481	0	0	24	0	48,3	38,1	0	0	-
14.10.2025	6,998	0	160,383	0	0	158,572	0	0	24	0	49	38,5	0	0	-
15.10.2025	6,847	0	165,271	0	0	163,445	0	0	24	0	48,4	38,4	0	0	-
16.10.2025	6,984	0	173,83	0	0	171,902	0	0	24	0	48,5	38,8	0	0	-
17.10.2025	6,959	0	174,805	0	0	172,875	0	0	24	0	48,4	38,8	0	0	-
18.10.2025	7,434	0	167,259	0	0	165,247	0	0	24	0	50,5	39,7	0	0	-
19.10.2025	7,782	0	174,659	0	0	172,536	0	0	23	1	50,6	39,8	0	0	-
20.10.2025	8,572	0	175,644	0	0	173,335	0	0	24	0	52,8	41	0	0	-
21.10.2025	8,471	0	175,321	0	0	173,019	0	0	24	0	52,7	41	0	0	-
22.10.2025	7,523	0	172,434	0	0	170,409	0	0	24	0	50	39,4	0	0	-
23.10.2025	6,946	0	172,822	0	0	170,923	0	0	24	0	48,4	38,6	0	0	-
Итого:	153,711	0	3536,884	0	0	3496,414	0	0	550	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,713														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

550

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	1981,42	37483,291	0	0	36982,972	0	0	13586	389
23.10.2025	2135,13	41020,175	0	0	40479,384	0	0	14136	391

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 14:06:46