

#19175#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 69-71, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6831
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 15025657
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2023 | 9,802 | 0 | 172,64 | 0 | 0 | 170,216 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,1 | 41,3 | 0,4 | 0,39 | - |
| 25.02.2023 | 10,027 | 0 | 172,863 | 0 | 0 | 170,364 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,9 | 41,8 | 0,41 | 0,4 | - |
| 26.02.2023 | 10,511 | 0 | 173,054 | 0 | 0 | 170,458 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 42,2 | 0,4 | 0,39 | - |
| 27.02.2023 | 10,415 | 0 | 172,962 | 0 | 0 | 170,376 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,8 | 42,1 | 0,4 | 0,39 | - |
| 28.02.2023 | 10,793 | 0 | 173,289 | 0 | 0 | 170,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,1 | 43 | 0,4 | 0,39 | - |
| 01.03.2023 | 9,647 | 0 | 172,488 | 0 | 0 | 170,082 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,8 | 41,3 | 0,4 | 0,38 | - |
| 02.03.2023 | 9,899 | 0 | 172,652 | 0 | 0 | 170,193 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,5 | 41,6 | 0,41 | 0,39 | - |
| 03.03.2023 | 9,266 | 0 | 172,193 | 0 | 0 | 169,869 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54 | 40,9 | 0,41 | 0,39 | - |
| 04.03.2023 | 10,222 | 0 | 172,962 | 0 | 0 | 170,398 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 42,3 | 0,4 | 0,39 | - |
| 05.03.2023 | 10,631 | 0 | 173,171 | 0 | 0 | 170,506 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,8 | 42,9 | 0,4 | 0,39 | - |
| 06.03.2023 | 10,749 | 0 | 173,281 | 0 | 0 | 170,56 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,3 | 43,3 | 0,4 | 0,39 | - |
| 07.03.2023 | 11,065 | 0 | 173,561 | 0 | 0 | 170,779 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 43,5 | 0,4 | 0,39 | - |
| 08.03.2023 | 11,137 | 0 | 173,456 | 0 | 0 | 170,687 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,8 | 43,2 | 0,4 | 0,39 | - |
| 09.03.2023 | 10,903 | 0 | 173,545 | 0 | 0 | 170,821 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,3 | 43 | 0,4 | 0,39 | - |
| 10.03.2023 | 11,496 | 0 | 173,809 | 0 | 0 | 170,956 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,7 | 43,6 | 0,41 | 0,4 | - |
| 11.03.2023 | 11,205 | 0 | 173,467 | 0 | 0 | 170,695 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,8 | 43,2 | 0,4 | 0,39 | - |
| 12.03.2023 | 10,938 | 0 | 173,32 | 0 | 0 | 170,618 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58 | 42,7 | 0,4 | 0,39 | - |
| 13.03.2023 | 10,374 | 0 | 172,864 | 0 | 0 | 170,291 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 42,1 | 0,4 | 0,39 | - |
| 14.03.2023 | 4,219 | 0 | 99,283 | 0 | 0 | 98,246 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,4 | 37,2 | 0,4 | 0,36 | - |
| 15.03.2023 | 9,524 | 0 | 172,363 | 0 | 0 | 170,036 | 0 | 0 | 14 | 10 | 53,9 | 40,6 | 0,42 | 0,41 | - |
| 16.03.2023 | 9,762 | 0 | 172,66 | 0 | 0 | 170,211 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,3 | 41,6 | 0,4 | 0,39 | - |
| 17.03.2023 | 9,445 | 0 | 172,48 | 0 | 0 | 170,133 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,2 | 40,9 | 0,4 | 0,39 | - |
| 18.03.2023 | 8,225 | 0 | 171,488 | 0 | 0 | 169,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,4 | 38,8 | 0,4 | 0,38 | - |
| 19.03.2023 | 7,083 | 0 | 170,616 | 0 | 0 | 168,825 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,6 | 37,6 | 0,4 | 0,38 | - |
| 20.03.2023 | 6,679 | 0 | 170,046 | 0 | 0 | 168,351 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,4 | 36,9 | 0,4 | 0,39 | - |
| 21.03.2023 | 7,947 | 0 | 171,393 | 0 | 0 | 169,383 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,2 | 39 | 0,4 | 0,39 | - |
| 22.03.2023 | 7,747 | 0 | 171,104 | 0 | 0 | 169,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,8 | 38,9 | 0,4 | 0,38 | - |
| 23.03.2023 | 6,904 | 0 | 170,124 | 0 | 0 | 168,366 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,4 | 37,6 | 0,4 | 0,38 | - |
| Итого: | 266,615 | 0 | 4757,134 | 0 | 0 | 4690,59 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 63,68 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 662

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.02.2023 | 4755,012 | 96757,967 | 0 | 0 | 85101,479 | 0 | 0 | 17909 | 4354 |
| 23.03.2023 | 5021,627 | 101515,1 | 0 | 0 | 89792,067 | 0 | 0 | 18571 | 4364 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2023 7:46:02