

#163220#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 69-71, Калининград
4113
6831
ТВ7 (АССII)
15025657
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0,043	0	0	0,042	0	0	24	0	15,5	14,1	0,29	0	-
02.10.2025	5,1	0	120,351	0	0	119,099	0	0	24	0	47,3	37,2	0,37	0,05	-
03.10.2025	7,714	0	179,02	0	0	177,078	0	0	24	0	48,3	38	0,4	0,02	-
04.10.2025	7,275	0	174,768	0	0	172,974	0	0	24	0	47,1	37,2	0,4	0	-
05.10.2025	6,704	0	172,268	0	0	170,584	0	0	24	0	46	36,7	0,4	0	-
06.10.2025	6,625	0	172,361	0	0	170,687	0	0	24	0	45,9	36,7	0,4	0	-
07.10.2025	6,608	0	172,277	0	0	170,587	0	0	24	0	46,2	37	0,4	0	-
08.10.2025	6,575	0	171,224	0	0	169,539	0	0	24	0	46,2	37	0,4	0	-
09.10.2025	6,344	0	170,975	0	0	169,313	0	0	24	0	45,9	37,1	0,4	0	-
10.10.2025	6,304	0	170,946	0	0	169,291	0	0	24	0	45,9	37,1	0,4	0	-
11.10.2025	6,26	0	170,989	0	0	169,323	0	0	24	0	45,9	37,2	0,4	0	-
12.10.2025	6,28	0	170,97	0	0	169,31	0	0	24	0	45,9	37,1	0,4	0	-
13.10.2025	6,39	0	170,941	0	0	169,269	0	0	24	0	46	37,1	0,4	0	-
14.10.2025	6,574	0	170,961	0	0	169,248	0	0	24	0	46,5	37,3	0,4	0	-
15.10.2025	6,451	0	170,785	0	0	169,098	0	0	24	0	46,2	37,2	0,4	0	-
16.10.2025	6,351	0	170,554	0	0	168,885	0	0	24	0	46	37	0,4	0	-
17.10.2025	6,356	0	170,803	0	0	169,141	0	0	24	0	45,9	37	0,4	0	-
18.10.2025	6,817	0	170,952	0	0	169,213	0	0	24	0	46,9	37,4	0,4	0	-
19.10.2025	6,915	0	170,974	0	0	169,222	0	0	24	0	47,1	37,4	0,4	0	-
20.10.2025	7,668	0	171,661	0	0	169,744	0	0	24	0	49	38,2	0,4	0	-
21.10.2025	7,689	0	171,902	0	0	169,972	0	0	24	0	49,1	38,3	0,41	0	-
22.10.2025	7,038	0	171,009	0	0	169,265	0	0	24	0	47	37,1	0,4	0	-
23.10.2025	6,59	0	170,801	0	0	169,131	0	0	24	0	45,9	36,7	0,4	0	-
Итого:	146,628	0	3727,535	0	0	3690,015	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,021														

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	1537,423	28455,996	0	0	28067,609	0	0	8001	941
23.10.2025	1684,05	32183,531	0	0	31757,622	0	0	8553	941

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2025 14:37:25