

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/02/24г.-23/03/24г.

Абонент: интернациональная 32-34

Договор N: 0000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут M грвс = т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

tхв: догов., tхд = 5.00 °C

Серийный номер 15025684, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х7А39

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
23.02.24 23	62.17	49.31	12.86	0.46	0.46	45.053	33.841	44.256	33.461	10.795	5.00	0.20	4.388	24	0
24.02.24 23	62.17	49.27	12.90	0.46	0.46	44.967	33.941	44.170	33.561	10.609	5.00	0.20	4.354	24	0
25.02.24 23	62.16	49.42	12.74	0.46	0.46	45.630	33.889	44.821	33.508	11.313	5.00	0.20	4.497	24	0
26.02.24 23	62.16	49.64	12.52	0.47	0.46	44.511	33.857	43.725	33.471	10.254	5.00	0.20	4.210	24	0
27.02.24 23	62.17	49.48	12.69	0.47	0.46	44.958	33.947	44.161	33.563	10.598	5.00	0.20	4.322	24	0
28.02.24 23	62.14	49.37	12.77	0.47	0.46	43.869	34.146	43.091	33.762	9.330	5.00	0.20	4.039	24	0
29.02.24 23	62.15	49.11	13.04	0.46	0.46	43.654	34.056	42.880	33.676	9.204	5.00	0.20	4.042	24	0
01.03.24 23	62.18	49.12	13.07	0.46	0.46	42.893	33.275	42.135	32.903	9.232	5.00	0.20	4.012	24	0
02.03.24 23	62.22	48.92	13.30	0.46	0.46	43.314	33.290	42.547	32.920	9.628	5.00	0.20	4.141	24	0
03.03.24 23	62.24	49.34	12.90	0.46	0.46	45.033	32.987	44.234	32.616	11.618	5.00	0.20	4.549	24	0
04.03.24 23	62.19	49.04	13.15	0.47	0.46	43.428	33.383	42.658	33.012	9.647	5.00	0.20	4.129	24	0
05.03.24 23	62.19	49.09	13.10	0.47	0.46	42.871	32.902	42.110	32.534	9.576	5.00	0.20	4.079	24	0
06.03.24 23	62.03	49.00	13.03	0.47	0.46	44.629	32.916	43.842	32.550	11.292	5.00	0.20	4.475	24	0
07.03.24 23	62.19	48.99	13.20	0.47	0.46	43.068	32.919	42.306	32.555	9.751	5.00	0.20	4.135	24	0
08.03.24 23	62.21	48.86	13.35	0.47	0.46	43.449	32.756	42.679	32.394	10.286	5.00	0.20	4.276	24	0
09.03.24 23	62.19	48.71	13.48	0.47	0.46	43.445	32.718	42.676	32.358	10.318	5.00	0.20	4.298	24	0
10.03.24 23	62.07	48.44	13.63	0.46	0.46	45.553	32.564	44.749	32.212	12.537	5.00	0.20	4.835	24	0
11.03.24 23	61.96	48.01	13.95	0.47	0.46	42.850	32.786	42.096	32.436	9.660	5.00	0.20	4.200	24	0
12.03.24 23	62.02	48.83	13.19	0.47	0.46	44.201	32.359	43.425	31.999	11.426	5.00	0.20	4.497	24	0
13.03.24 23	62.14	48.84	13.30	0.47	0.46	42.520	32.552	41.769	32.193	9.576	5.00	0.20	4.085	24	0
14.03.24 23	62.21	48.71	13.50	0.47	0.46	43.166	32.644	42.401	32.286	10.116	5.00	0.20	4.249	24	0
15.03.24 23	62.22	48.73	13.50	0.47	0.46	42.026	32.672	41.280	32.313	8.967	5.00	0.20	3.976	24	0
16.03.24 23	62.22	48.88	13.34	0.47	0.46	42.570	32.453	41.815	32.094	9.721	5.00	0.20	4.122	24	0
17.03.24 23	61.93	48.88	13.05	0.47	0.46	42.815	32.183	42.063	31.829	10.234	5.00	0.20	4.180	24	0
18.03.24 23	62.10	48.97	13.13	0.47	0.46	43.914	31.903	43.138	31.551	11.587	5.00	0.20	4.507	24	0
19.03.24 23	62.12	48.57	13.55	0.47	0.46	42.366	32.118	41.616	31.768	9.848	5.00	0.20	4.160	24	0
20.03.24 23	62.12	48.62	13.50	0.47	0.46	43.271	32.043	42.508	31.692	10.816	5.00	0.20	4.379	24	0
21.03.24 23	62.17	48.78	13.39	0.47	0.46	41.917	31.983	41.176	31.631	9.546	5.00	0.20	4.060	24	0
22.03.24 23	62.19	48.90	13.29	0.47	0.46	42.728	31.908	41.973	31.555	10.418	5.00	0.20	4.251	24	0
23.03.24 23	62.20	49.10	13.10	0.47	0.46	42.961	31.882	42.201	31.527	10.675	5.00	0.20	4.288	24	0
Итого/Средн	62.15	48.97	13.18	0.47	0.46	1307.628	986.877	1284.504	975.928	308.575	5.00	0.20	127.735	720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.02.24 23	52034.484	39368.019	51129.273	38934.372	12194.901	4983.559	29551	729
23.03.24 23	53342.111	40354.896	52413.776	39910.300	12503.476	5111.294	30271	729
Итого	1307.628	986.877	1284.504	975.928	308.575	127.735	720	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

