

#163219#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 32-34, Калининград
4113
6741
ТВ7 (АССII)
15025684
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2025	5,073	0	137,944	0	0	136,285	0	0	24	0	50,5	41,5	0,03	0,21	-
03.10.2025	9,607	0	272,902	0	0	269,401	0	0	24	0	52,2	43,6	0,04	0,42	-
04.10.2025	9,218	0	271,289	0	0	267,86	0	0	24	0	51,9	43,6	0,03	0,42	-
05.10.2025	8,186	0	259,399	0	0	256,253	0	0	24	0	50,7	43	0,03	0,46	-
06.10.2025	8,346	0	271,111	0	0	267,81	0	0	23	1	50,7	43,1	0,02	0,66	-
07.10.2025	8,086	0	271,415	0	0	268,107	0	0	24	0	50,8	43,4	0,02	0,96	-
08.10.2025	8,104	0	271,951	0	0	268,65	0	0	24	0	50,7	43,4	0,02	0,85	-
09.10.2025	7,886	0	272,656	0	0	269,337	0	0	24	0	50,7	43,5	0,02	1,08	-
10.10.2025	7,872	0	273,539	0	0	270,216	0	0	24	0	50,7	43,5	0,01	1,12	-
11.10.2025	7,809	0	274,228	0	0	270,888	0	0	24	0	50,7	43,6	0,01	1,2	-
12.10.2025	7,809	0	274,899	0	0	271,575	0	0	24	0	50,7	43,6	0,01	1,2	-
13.10.2025	8,031	0	275,155	0	0	271,81	0	0	24	0	50,7	43,5	0,01	1,07	-
14.10.2025	8,109	0	275,186	0	0	271,82	0	0	24	0	50,9	43,5	0,01	1,04	-
15.10.2025	8,017	0	274,681	0	0	271,354	0	0	24	0	50,7	43,5	0,01	0,96	-
16.10.2025	7,983	0	275,15	0	0	271,799	0	0	24	0	50,7	43,6	0,01	0,81	-
17.10.2025	7,907	0	275,101	0	0	271,765	0	0	24	0	50,7	43,6	0,01	0,93	-
18.10.2025	8,4	0	264,356	0	0	261,012	0	0	24	0	51,7	44	0,01	0,31	-
19.10.2025	8,55	0	274,909	0	0	271,525	0	0	23	1	51,1	43,5	0,01	0,11	-
20.10.2025	9,596	0	276,736	0	0	273,006	0	0	24	0	53,4	44,9	0,02	0,54	-
21.10.2025	9,764	0	276,587	0	0	272,771	0	0	24	0	54	45,4	0,02	0,36	-
22.10.2025	8,933	0	276,022	0	0	272,509	0	0	24	0	52	44,1	0,01	0	-
23.10.2025	8,25	0	275,25	0	0	271,902	0	0	24	0	50,7	43,5	0,01	0	-
Итого:	181,536	0	5870,466	0	0	5797,655	0	0	526	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,359														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

526

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
01.10.2025	1603,368	41757,301	0	0	41179,035	0	0	8192	2
23.10.2025	1784,904	47627,769	0	0	46976,69	0	0	8718	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 13:32:31