

#166632#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 32-34, Калининград
4113
6742
ТВ7 (АСЦП)
15025684
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	3,317	0	38,626	30,564	0	38,009	30,259	0	24	0	58,8	46,4	0,46	0,44	-
25.10.2025	3,474	0	39,219	30,257	0	38,6	29,961	0	24	0	58,4	46,2	0,46	0,39	-
26.10.2025	3,646	0	39,651	29,455	0	39,041	29,17	0	24	0	57,7	45,8	0,46	0,43	-
27.10.2025	3,471	0	38,201	29,036	0	37,603	28,752	0	24	0	58,3	45,9	0,46	0,4	-
28.10.2025	3,573	0	37,341	27,42	0	36,759	27,161	0	24	0	58,1	45,4	0,46	0,45	-
29.10.2025	3,573	0	36,798	26,826	0	36,22	26,57	0	24	0	58,3	45,6	0,46	0,46	-
30.10.2025	3,411	0	35,396	25,877	0	34,848	25,636	0	24	0	57,8	45,1	0,46	0,46	-
31.10.2025	3,429	0	39,016	29,995	0	38,417	29,707	0	24	0	57,8	45,7	0,46	0,51	-
01.11.2025	3,728	0	39,465	29,08	0	38,854	28,803	0	24	0	58	45,6	0,46	0,43	-
02.11.2025	3,666	0	37,186	26,886	0	36,605	26,63	0	24	0	58,3	45,4	0,46	0,48	-
03.11.2025	3,45	0	36,984	27,483	0	36,412	27,221	0	24	0	57,9	45,5	0,46	0,45	-
04.11.2025	3,587	0	37,347	26,986	0	36,778	26,731	0	24	0	57,5	45,2	0,46	0,41	-
05.11.2025	3,026	0	31,731	23,486	0	31,234	23,262	0	24	0	58,4	45,6	0,44	0,47	-
06.11.2025	3,255	0	37,077	29,572	0	36,45	29,261	0	24	0	60,6	47,7	0,45	0,5	-
07.11.2025	3,584	0	40,895	32,738	0	40,192	32,385	0	24	0	61,2	48,4	0,46	0,43	-
08.11.2025	3,749	0	41,301	32,454	0	40,591	32,106	0	24	0	61,2	48,2	0,46	0,44	-
09.11.2025	4,075	0	42,48	32,167	0	41,751	31,823	0	24	0	61,2	48,1	0,46	0,46	-
10.11.2025	3,842	0	42,506	33,237	0	41,776	32,875	0	24	0	61,2	48,6	0,46	0,46	-
11.11.2025	3,739	0	41,702	32,881	0	40,986	32,523	0	24	0	61,2	48,4	0,46	0,41	-
12.11.2025	3,92	0	41,268	31,518	0	40,558	31,181	0	24	0	61,2	48,1	0,46	0,42	-
13.11.2025	3,783	0	40,649	31,621	0	39,951	31,286	0	24	0	61,2	47,8	0,46	0,44	-
14.11.2025	3,692	0	40,474	31,655	0	39,778	31,317	0	24	0	61,2	48,2	0,46	0,52	-
15.11.2025	3,765	0	40,522	31,456	0	39,827	31,12	0	24	0	61,1	48	0,46	0,41	-
16.11.2025	3,891	0	40,959	31,478	0	40,255	31,146	0	24	0	61,2	47,8	0,46	0,43	-
17.11.2025	3,687	0	40,147	31,567	0	39,467	31,236	0	24	0	60,9	47,5	0,46	0,34	-
18.11.2025	3,946	0	41,041	31,434	0	40,347	31,109	0	24	0	60,8	47,1	0,46	0,25	-
19.11.2025	3,789	0	40,222	31,501	0	39,536	31,18	0	24	0	61	47	0,46	0,38	-
20.11.2025	3,837	0	40,226	31,352	0	39,539	31,034	0	24	0	61	46,8	0,46	0,45	-
21.11.2025	4,075	0	41,186	31,161	0	40,481	30,841	0	24	0	61,1	47,1	0,46	0,4	-
22.11.2025	3,82	0	34,263	24,061	0	33,681	23,829	0	24	0	60,8	45,7	0,47	0,28	-
23.11.2025	3,753	0	30,349	19,965	0	29,839	19,793	0	24	0	60,4	43,3	0,47	0,2	-
Итого:	113,553	0	1204,228	915,169	0	1184,385	905,908	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,122														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	1243,915	13720,689	10547,496	0	13494,006	10437,289	0	8718	4
23.11.2025	1357,466	14924,92	11462,665	0	14678,394	11343,195	0	9462	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 12:26:17