

#121500#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Южный бульвар 17-23, Калининград
4113
6774
ТВ7 (АСЦП)
15025653
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2025 | 7,912 | 0 | 202,811 | 0 | 0 | 199,765 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 47,6 | 0,45 | 0,39 | - |
| 25.02.2025 | 7,95 | 0 | 203,234 | 0 | 0 | 200,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,4 | 47,9 | 0,44 | 0,39 | - |
| 26.02.2025 | 7,435 | 0 | 203,035 | 0 | 0 | 200,123 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,7 | 46,8 | 0,45 | 0,39 | - |
| 27.02.2025 | 7,288 | 0 | 202,866 | 0 | 0 | 200,001 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,2 | 46,5 | 0,45 | 0,39 | - |
| 28.02.2025 | 7,422 | 0 | 202,731 | 0 | 0 | 199,829 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,6 | 46,8 | 0,45 | 0,39 | - |
| 01.03.2025 | 7,653 | 0 | 202,663 | 0 | 0 | 199,696 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,2 | 47,1 | 0,45 | 0,39 | - |
| 02.03.2025 | 7,676 | 0 | 202,673 | 0 | 0 | 199,691 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,3 | 47,1 | 0,45 | 0,39 | - |
| 03.03.2025 | 7,439 | 0 | 202,664 | 0 | 0 | 199,774 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,5 | 46,6 | 0,45 | 0,4 | - |
| 04.03.2025 | 7,286 | 0 | 202,604 | 0 | 0 | 199,761 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,1 | 46,4 | 0,45 | 0,4 | - |
| 05.03.2025 | 6,887 | 0 | 202,63 | 0 | 0 | 199,899 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54 | 45,8 | 0,45 | 0,4 | - |
| 06.03.2025 | 6,653 | 0 | 202,796 | 0 | 0 | 200,106 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,4 | 45,5 | 0,45 | 0,4 | - |
| 07.03.2025 | 6,703 | 0 | 202,654 | 0 | 0 | 199,938 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,9 | 45,9 | 0,45 | 0,4 | - |
| 08.03.2025 | 6,721 | 0 | 202,753 | 0 | 0 | 200,016 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,9 | 45,9 | 0,45 | 0,39 | - |
| 09.03.2025 | 6,666 | 0 | 202,81 | 0 | 0 | 200,089 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,9 | 45,9 | 0,45 | 0,4 | - |
| 10.03.2025 | 6,424 | 0 | 202,852 | 0 | 0 | 200,169 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,5 | 45,8 | 0,45 | 0,39 | - |
| 11.03.2025 | 6,871 | 0 | 203,061 | 0 | 0 | 200,251 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,7 | 46,5 | 0,45 | 0,4 | - |
| 12.03.2025 | 6,947 | 0 | 202,779 | 0 | 0 | 199,967 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,7 | 46,4 | 0,45 | 0,4 | - |
| 13.03.2025 | 7,13 | 0 | 202,826 | 0 | 0 | 199,982 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,1 | 46,6 | 0,45 | 0,4 | - |
| 14.03.2025 | 7,541 | 0 | 202,878 | 0 | 0 | 199,898 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,3 | 47,3 | 0,45 | 0,4 | - |
| 15.03.2025 | 7,736 | 0 | 203,38 | 0 | 0 | 200,334 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,8 | 47,6 | 0,45 | 0,4 | - |
| 16.03.2025 | 7,943 | 0 | 203,405 | 0 | 0 | 200,306 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,4 | 48 | 0,45 | 0,4 | - |
| 17.03.2025 | 8,045 | 0 | 203,604 | 0 | 0 | 200,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,6 | 48,1 | 0,45 | 0,4 | - |
| 18.03.2025 | 7,941 | 0 | 203,501 | 0 | 0 | 200,418 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,3 | 47,9 | 0,45 | 0,4 | - |
| 19.03.2025 | 7,514 | 0 | 203,497 | 0 | 0 | 200,564 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,8 | 46,9 | 0,45 | 0,4 | - |
| 20.03.2025 | 7,241 | 0 | 203,507 | 0 | 0 | 200,625 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,3 | 46,7 | 0,45 | 0,4 | - |
| 21.03.2025 | 6,836 | 0 | 203,52 | 0 | 0 | 200,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54 | 45,9 | 0,45 | 0,4 | - |
| 22.03.2025 | 6,948 | 0 | 204,42 | 0 | 0 | 201,612 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,5 | 46,3 | 0,45 | 0,39 | - |
| 23.03.2025 | 6,845 | 0 | 203,736 | 0 | 0 | 200,961 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,2 | 46,1 | 0,45 | 0,4 | - |
| Итого: | 203,653 | 0 | 5685,89 | 0 | 0 | 5605,165 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 48,642 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.02.2025 | 952,477 | 26442,729 | 0 | 0 | 26073,855 | 0 | 0 | 3153 | 533 |
| 23.03.2025 | 1156,128 | 32128,619 | 0 | 0 | 31679,021 | 0 | 0 | 3825 | 533 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:24:33