

#85407#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: Южный Б 17-23

Договор N: 000000000

Адрес: ЖМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 15025653, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хСА1В

| Дата/время | t1 °C | t2 °C | dt °C | P1 МПа | P2 МПа | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | dM т | tx °C | Px МПа | Qтв ГДж | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|-----------|------------|----------|----------|----|
| 23.05.24 23 | 62.02 | 53.29 | 8.73 | 0.50 | 0.51 | 48.654 | 42.003 | 47.797 | 41.454 | 6.343 | 5.00 | 0.20 | 3.030 | 24 | 0 | |
| 24.05.24 23 | 61.89 | 53.26 | 8.63 | 0.50 | 0.51 | 49.375 | 41.803 | 48.508 | 41.253 | 7.255 | 5.00 | 0.20 | 3.219 | 24 | 0 | |
| 25.05.24 23 | 62.03 | 53.44 | 8.59 | 0.51 | 0.52 | 49.091 | 41.965 | 48.227 | 41.412 | 6.815 | 5.00 | 0.20 | 3.118 | 24 | 0 | |
| 26.05.24 23 | 61.92 | 53.37 | 8.56 | 0.50 | 0.51 | 48.964 | 41.959 | 48.106 | 41.407 | 6.698 | 5.00 | 0.20 | 3.081 | 24 | 0 | |
| 27.05.24 23 | 62.01 | 53.29 | 8.72 | 0.48 | 0.49 | 48.309 | 41.111 | 47.457 | 40.571 | 6.886 | 5.00 | 0.20 | 3.127 | 24 | 0 | |
| 28.05.24 23 | 62.03 | 53.13 | 8.90 | 0.50 | 0.51 | 43.336 | 37.724 | 42.575 | 37.232 | 5.343 | 5.00 | 0.20 | 2.664 | 24 | 0 | |
| 29.05.24 23 | 61.97 | 53.55 | 8.42 | 0.51 | 0.52 | 46.143 | 39.942 | 45.333 | 39.414 | 5.919 | 5.00 | 0.20 | 2.803 | 24 | 0 | |
| 30.05.24 23 | 61.95 | 53.27 | 8.68 | 0.44 | 0.46 | 47.481 | 41.176 | 46.646 | 40.637 | 6.009 | 5.00 | 0.20 | 2.910 | 24 | 0 | |
| 31.05.24 23 | 62.02 | 53.35 | 8.67 | 0.43 | 0.45 | 48.306 | 42.203 | 47.454 | 41.647 | 5.807 | 5.00 | 0.20 | 2.899 | 24 | 0 | |
| 01.06.24 23 | 62.06 | 53.42 | 8.64 | 0.53 | 0.54 | 48.676 | 41.522 | 47.820 | 40.976 | 6.844 | 5.00 | 0.20 | 3.119 | 24 | 0 | |
| 02.06.24 23 | 61.84 | 53.21 | 8.63 | 0.55 | 0.57 | 48.518 | 41.687 | 47.671 | 41.142 | 6.529 | 5.00 | 0.20 | 3.041 | 24 | 0 | |
| 03.06.24 23 | 62.04 | 53.40 | 8.65 | 0.40 | 0.39 | 49.088 | 42.717 | 48.221 | 42.153 | 6.068 | 5.00 | 0.20 | 2.977 | 24 | 0 | |
| 04.06.24 23 | 62.44 | 53.58 | 8.86 | 0.35 | 0.37 | 49.514 | 42.633 | 48.626 | 42.065 | 6.562 | 5.00 | 0.20 | 3.138 | 24 | 0 | |
| 05.06.24 23 | 56.42 | 46.72 | 9.70 | < 0.26 | 0.30 | 21.849 | 22.281 | 21.515 | 22.044 | -0.529 | 5.00 | 0.20 | 0.780 | 24 | 0 | * |
| 06.06.24 23 | 22.77 | 21.97 | 0.80 | < 0.22 | 0.25 | 4.818 | 6.885 | 4.809 | 6.875 | -2.066 | 5.00 | 0.20 | -0.131 | 24 | 0 | * |
| 07.06.24 23 | 22.12 | 21.39 | 0.73 | < 0.22 | 0.25 | 5.339 | 6.732 | 5.330 | 6.723 | -1.392 | 5.00 | 0.20 | -0.080 | 24 | 0 | * |
| 08.06.24 23 | 21.50 | 20.90 | 0.60 | < 0.23 | 0.25 | 5.282 | 6.724 | 5.275 | 6.715 | -1.440 | 5.00 | 0.20 | -0.083 | 24 | 0 | * |
| 09.06.24 23 | 21.16 | 20.81 | 0.35 | < 0.23 | 0.25 | 4.491 | 5.668 | 4.485 | 5.661 | -1.176 | 5.00 | 0.20 | -0.071 | 24 | 0 | * |
| 10.06.24 23 | 21.04 | 20.61 | 0.42 | < 0.23 | 0.26 | 5.302 | 7.198 | 5.296 | 7.189 | -1.894 | 5.00 | 0.20 | -0.115 | 24 | 0 | * |
| 11.06.24 23 | 21.04 | 20.66 | 0.38 | < 0.23 | 0.25 | 5.773 | 7.161 | 5.765 | 7.153 | -1.388 | 5.00 | 0.20 | -0.082 | 24 | 0 | * |
| 12.06.24 23 | 20.64 | 20.23 | 0.40 | < 0.23 | 0.25 | 5.539 | 7.203 | 5.532 | 7.195 | -1.663 | 5.00 | 0.20 | -0.097 | 24 | 0 | * |
| 13.06.24 23 | 20.53 | 20.15 | 0.38 | < 0.23 | 0.25 | 5.569 | 7.173 | 5.562 | 7.165 | -1.603 | 5.00 | 0.20 | -0.093 | 24 | 0 | * |
| 14.06.24 23 | 20.33 | 19.98 | 0.35 | < 0.23 | 0.25 | 5.699 | 7.170 | 5.692 | 7.163 | -1.471 | 5.00 | 0.20 | -0.084 | 24 | 0 | * |
| 15.06.24 23 | 20.35 | 20.05 | 0.30 | < 0.23 | 0.25 | 5.731 | 7.137 | 5.725 | 7.130 | -1.405 | 5.00 | 0.20 | -0.082 | 24 | 0 | * |
| 16.06.24 23 | 20.65 | 20.31 | 0.34 | < 0.24 | 0.25 | 5.621 | 7.286 | 5.615 | 7.279 | -1.664 | 5.00 | 0.20 | -0.099 | 24 | 0 | * |
| 17.06.24 23 | 20.98 | 20.96 | 0.02 | < 0.25 | 0.29 | 19.335 | 18.964 | 19.311 | 18.939 | 0.371 | 5.00 | 0.20 | 0.025 | 24 | 0 | * |
| 18.06.24 23 | 25.67 | 23.57 | 2.10 | < 0.33 | 0.38 | 42.526 | 37.231 | 42.406 | 37.158 | 5.248 | 5.00 | 0.20 | 0.780 | 24 | 0 | * |
| 19.06.24 23 | 61.83 | 52.09 | 9.74 | 0.45 | 0.43 | 47.649 | 40.031 | 46.815 | 39.525 | 7.290 | 5.00 | 0.20 | 3.348 | 24 | 0 | |
| 20.06.24 23 | 61.97 | 52.24 | 9.73 | 0.47 | 0.48 | 46.046 | 39.486 | 45.237 | 38.984 | 6.253 | 5.00 | 0.20 | 3.081 | 24 | 0 | |
| 21.06.24 23 | 61.99 | 52.34 | 9.65 | 0.47 | 0.48 | 43.735 ! | 38.074 ! | 42.967 ! | 37.591 ! | 5.376 | 5.00 | 0.20 | 2.802 | 23 | 1 | * |
| 22.06.24 23 | 62.01 | 52.53 | 9.48 | 0.47 | 0.48 | 46.649 | 39.783 | 45.828 | 39.275 | 6.553 | 5.00 | 0.20 | 3.124 | 24 | 0 | |
| 23.06.24 23 | 62.00 | 52.48 | 9.52 | 0.47 | 0.48 | 46.319 | 40.105 | 45.505 | 39.595 | 5.909 | 5.00 | 0.20 | 2.988 | 24 | 0 | |
| Итого/Средн | 57.05 | 48.18 | 8.87 | 0.37 | 0.39 | 998.725 | 890.742 | 983.110 | 880.722 | 102.388 | 5.00 | 0.20 | 55.036 | 767 | 1 | |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | dM т | Qтв ГДж | ВНР ч | ВОС ч |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|----------|----------|
| 22.05.24 23 | 84530.023 | 74392.938 | 83023.417 | 73342.433 | 9680.984 | 4519.562 | 31700 | 740 |
| 23.06.24 23 | 85528.748 | 75283.681 | 84006.528 | 74223.155 | 9783.372 | 4574.598 | 32467 | 741 |
| Итого | 998.725 | 890.742 | 983.110 | 880.722 | 102.388 | 55.036 | 767 | 1 |

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

