

#91734#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/24г.-23/08/24г.

Абонент: Южный Б 17-23

Договор N: 0000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

txb: не исп.

Серийный номер 15025653, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хСА1В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.24 23	25.03	25.13	-0.09	0.26	0.26	0.063<	0.062<	0.000	24	0	*
24.07.24 23	25.17	25.48	-0.31<	0.26	0.25	0.219<	0.218<	0.000	24	0	*
25.07.24 23	24.68	25.35	-0.67	0.26	0.26	0.134<	0.133<	0.000	24	0	*
26.07.24 23	24.68	25.29	-0.61<	0.27	0.26	0.333<	0.332<	-0.001	24	0	*
27.07.24 23	24.59	25.17	-0.58	0.27	0.27	0.129<	0.128<	0.000	24	0	*
28.07.24 23	24.45	25.15	-0.70<	0.27	0.27	0.180<	0.180<	-0.001	24	0	*
29.07.24 23	24.39	25.05	-0.66<	0.27	0.27	0.384<	0.383<	-0.001	24	0	*
30.07.24 23	24.13	24.64	-0.51<	0.28	0.27	0.349<	0.348<	-0.001	24	0	*
31.07.24 23	24.15	24.41	-0.26<	0.28	0.27	0.291<	0.291<	0.000	24	0	*
01.08.24 23	24.18	24.41	-0.23	0.28	0.27	0.081<	0.081<	0.000	24	0	*
02.08.24 23	24.23	24.39	-0.16	0.27	0.27	0.020<	0.020<	0.000	24	0	*
03.08.24 23	24.40	24.48	-0.08<	0.27	0.27	0.260<	0.259<	0.000	24	0	*
04.08.24 23	24.34	24.57	-0.22	0.28	0.27	0.078<	0.077<	0.000	24	0	*
05.08.24 23	24.13	24.61	-0.47	0.28	0.27	0.041<	0.041<	0.000	24	0	*
06.08.24 23	24.49	24.65	-0.16	0.27	0.27	0.015<	0.015<	0.000	24	0	*
07.08.24 23	24.40	24.64	-0.24<	0.28	0.27	0.176<	0.176<	0.000	24	0	*
08.08.24 23	24.41	24.69	-0.28	0.27	0.27	0.000	0.000	0.000	24	0	
09.08.24 23	24.55	24.73	-0.18<	0.27	0.27	0.275<	0.274<	0.000	24	0	*
10.08.24 23	24.63	25.02	-0.39	0.27	0.27	0.106<	0.106<	0.000	24	0	*
11.08.24 23	24.37	24.69	-0.32	0.28	0.27	0.043<	0.042<	0.000	24	0	*
12.08.24 23	24.24	24.51	-0.26	0.28	0.27	0.115<	0.115<	0.000	24	0	*
13.08.24 23	23.84	24.33	-0.49<	0.28	0.27	0.154<	0.153<	0.000	24	0	*
14.08.24 23	23.96	24.28	-0.32	0.27	0.27	0.001<	0.001<	0.000	24	0	*
15.08.24 23	24.06	24.21	-0.15	0.27	0.27	0.000	0.000	0.000	24	0	
16.08.24 23	24.41	24.36	0.05	0.28	0.27	0.002<	0.002<	0.000	24	0	*
17.08.24 23	24.73	24.87	-0.14	0.27	0.27	0.001<	0.001<	0.000	24	0	*
18.08.24 23	25.20	25.27	-0.07	0.27	0.27	0.000	0.000	0.000	24	0	
19.08.24 23	25.78	25.44	0.33	0.27	0.27	0.024<	0.024<	0.000	24	0	*
20.08.24 23	25.20	25.53	-0.33<	0.28	0.27	0.209<	0.208<	0.000	24	0	*
21.08.24 23	24.99	25.45	-0.46	0.28	0.27	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.08.24 23	24.41	25.24	-0.83	0.28	0.27	0.207<	0.207<	-0.001	24	0	*
23.08.24 23	23.90	25.06	-1.16<	0.28	0.27	0.276<	0.276<	-0.001	24	0	*
Итого/Средн	24.44	24.92	-0.47	0.27	0.27	4.165	4.156	-0.008	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.07.24 23	163893.832	161653.210	5764.185	33163	741
23.08.24 23	163897.997	161657.367	5764.177	33931	741
Итого	4.165	4.156	-0.008	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента Дня

Представитель снабжающей организации

