

25

#147719#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4113  
Порядковый номер 6775  
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)  
Заводской номер 15025653  
Номер системы 2  
Отчёт сформирован 30.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, ГДж	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	5,868	0	65,903	43,537	0	64,882	42,977	0	24	0	57,8	52,2	0,48	0,01
25.08.2025	-	2,781	0	64,231	43,5	0	63,89	43,282	0	24	0	34,1	32,8	0,48	0
26.08.2025	-	1,583	0	62,266	43,408	0	62,144	43,315	0	24	0	24,3	24,2	0,48	0
27.08.2025	-	1,228	0	61,329	43,294	0	61,254	43,233	0	24	0	21,1	21,2	0,48	0
28.08.2025	-	1,231	0	61,371	43,229	0	61,298	43,165	0	24	0	21,1	21,1	0,48	0
29.08.2025	-	1,219	0	61,039	43,273	0	60,964	43,21	0	24	0	21,3	21,4	0,48	0
30.08.2025	-	1,896	0	62,118	43,176	0	61,947	43,068	0	24	0	25,9	24,7	0,48	0
31.08.2025	-	5,939	0	66,211	43,32	0	65,224	42,792	0	24	0	56,8	50,9	0,47	0,02
01.09.2025	-	5,995	0	66,129	44,201	0	65,059	43,611	0	24	0	59,3	53,3	0,48	0,02
02.09.2025	-	5,841	0	65,456	44,081	0	64,398	43,489	0	24	0	59,3	53,4	0,48	0,02
03.09.2025	-	5,725	0	65,13	44,023	0	64,089	43,436	0	24	0	58,9	53,2	0,48	0,02
04.09.2025	-	5,796	0	65,515	44,317	0	64,456	43,717	0	24	0	59,4	53,6	0,48	0,02
05.09.2025	-	5,765	0	65,2	44,28	0	64,131	43,671	0	24	0	59,7	54	0,48	0,02
06.09.2025	-	5,922	0	66,08	44,371	0	64,999	43,761	0	24	0	59,7	54,1	0,48	0,01
07.09.2025	-	5,923	0	66,545	44,451	0	65,478	43,852	0	24	0	59	53,5	0,48	0,01
08.09.2025	-	5,867	0	66,019	44,505	0	64,939	43,898	0	24	0	59,5	53,8	0,48	0,01
09.09.2025	-	5,901	0	66,34	44,549	0	65,271	43,947	0	24	0	59,2	53,6	0,48	0,01
10.09.2025	-	5,884	0	65,669	43,825	0	64,61	43,233	0	24	0	59,1	53,4	0,48	0,01
11.09.2025	-	6,016	0	66,484	44,713	0	65,377	44,091	0	24	0	60,2	54,3	0,48	0,01
12.09.2025	-	5,888	0	66,132	44,758	0	65,044	44,144	0	24	0	59,8	54	0,48	0,01
13.09.2025	-	6,038	0	67,114	44,869	0	66,024	44,257	0	24	0	59,5	53,8	0,48	0,01
14.09.2025	-	5,994	0	67,576	45,028	0	66,509	44,426	0	24	0	58,6	53,2	0,48	0,01
15.09.2025	-	5,927	0	66,897	44,973	0	65,82	44,371	0	24	0	59	53,4	0,48	0,01
16.09.2025	-	5,863	0	66,726	45,074	0	65,659	44,475	0	24	0	58,9	53,2	0,48	0,01
17.09.2025	-	5,705	0	64,909	43,018	0	63,92	42,472	0	24	0	57,4	51,9	0,48	0,01
18.09.2025	-	6,103	0	67,336	45,741	0	66,19	45,098	0	24	0	60,8	54,7	0,48	0,01
19.09.2025	-	5,148	0	65,321	48,636	0	64,198	47,947	0	24	0	61,2	54,7	0,48	0,02
20.09.2025	-	3,341	0	64,816	57,042	0	63,7	56,239	0	24	0	61,4	54,7	0,48	0,03
21.09.2025	-	3,444	0	65,342	56,923	0	64,218	56,119	0	24	0	61,3	54,8	0,48	0,03
22.09.2025	-	3,351	0	65,011	57,047	0	63,897	56,245	0	24	0	61,1	54,6	0,48	0,02
23.09.2025	-	3,37	0	64,938	57,031	0	63,833	56,238	0	24	0	61	54,3	0,48	0,02
Итого:	-	146,552	0	2021,153	1424,193	0	1993,422	1407,779	0	744	0	52,76	47,94	0,48	0,01

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1043,088	18185,826	15704,659	0	17876,391	15494,981	0	7496	534
23.09.2025	1189,64	20206,98	17128,852	0	19869,815	16902,76	0	8240	534

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения