

#148752#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный бульвар 17-23, Калининград

4113

6775

ТВ7 (АСЦП)

15025653

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2025 | 5,868 | 0 | 65,903 | 43,537 | 0 | 64,882 | 42,977 | 0 | 24 | 0 | 57,8 | 52,2 | 0,48 | 0,01 | - |
| 25.08.2025 | 2,781 | 0 | 64,231 | 43,5 | 0 | 63,89 | 43,282 | 0 | 24 | 0 | 34,1 | 32,8 | 0,48 | 0 | - |
| 26.08.2025 | 1,583 | 0 | 62,266 | 43,408 | 0 | 62,144 | 43,315 | 0 | 24 | 0 | 24,3 | 24,2 | 0,48 | 0 | - |
| 27.08.2025 | 1,228 | 0 | 61,329 | 43,294 | 0 | 61,254 | 43,233 | 0 | 24 | 0 | 21,1 | 21,2 | 0,48 | 0 | - |
| 28.08.2025 | 1,231 | 0 | 61,371 | 43,229 | 0 | 61,298 | 43,165 | 0 | 24 | 0 | 21,1 | 21,1 | 0,48 | 0 | - |
| 29.08.2025 | 1,219 | 0 | 61,039 | 43,273 | 0 | 60,964 | 43,21 | 0 | 24 | 0 | 21,3 | 21,4 | 0,48 | 0 | - |
| 30.08.2025 | 1,896 | 0 | 62,118 | 43,176 | 0 | 61,947 | 43,068 | 0 | 24 | 0 | 25,9 | 24,7 | 0,48 | 0 | - |
| 31.08.2025 | 5,939 | 0 | 66,211 | 43,32 | 0 | 65,224 | 42,792 | 0 | 24 | 0 | 56,8 | 50,9 | 0,47 | 0,02 | - |
| 01.09.2025 | 5,995 | 0 | 66,129 | 44,201 | 0 | 65,059 | 43,611 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 53,3 | 0,48 | 0,02 | - |
| 02.09.2025 | 5,841 | 0 | 65,456 | 44,081 | 0 | 64,398 | 43,489 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 53,4 | 0,48 | 0,02 | - |
| 03.09.2025 | 5,725 | 0 | 65,13 | 44,023 | 0 | 64,089 | 43,436 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 53,2 | 0,48 | 0,02 | - |
| 04.09.2025 | 5,796 | 0 | 65,515 | 44,317 | 0 | 64,456 | 43,717 | 0 | 24 | 0 | 59,4 | 53,6 | 0,48 | 0,02 | - |
| 05.09.2025 | 5,765 | 0 | 65,2 | 44,28 | 0 | 64,131 | 43,671 | 0 | 24 | 0 | 59,7 | 54 | 0,48 | 0,02 | - |
| 06.09.2025 | 5,922 | 0 | 66,08 | 44,371 | 0 | 64,999 | 43,761 | 0 | 24 | 0 | 59,7 | 54,1 | 0,48 | 0,01 | - |
| 07.09.2025 | 5,923 | 0 | 66,545 | 44,451 | 0 | 65,478 | 43,852 | 0 | 24 | 0 | 59 | 53,5 | 0,48 | 0,01 | - |
| 08.09.2025 | 5,867 | 0 | 66,019 | 44,505 | 0 | 64,939 | 43,898 | 0 | 24 | 0 | 59,5 | 53,8 | 0,48 | 0,01 | - |
| 09.09.2025 | 5,901 | 0 | 66,34 | 44,549 | 0 | 65,271 | 43,947 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 53,6 | 0,48 | 0,01 | - |
| 10.09.2025 | 5,884 | 0 | 65,669 | 43,825 | 0 | 64,61 | 43,233 | 0 | 24 | 0 | 59,1 | 53,4 | 0,48 | 0,01 | - |
| 11.09.2025 | 6,016 | 0 | 66,484 | 44,713 | 0 | 65,377 | 44,091 | 0 | 24 | 0 | 60,2 | 54,3 | 0,48 | 0,01 | - |
| 12.09.2025 | 5,888 | 0 | 66,132 | 44,758 | 0 | 65,044 | 44,144 | 0 | 24 | 0 | 59,8 | 54 | 0,48 | 0,01 | - |
| 13.09.2025 | 6,038 | 0 | 67,114 | 44,869 | 0 | 66,024 | 44,257 | 0 | 24 | 0 | 59,5 | 53,8 | 0,48 | 0,01 | - |
| 14.09.2025 | 5,994 | 0 | 67,576 | 45,028 | 0 | 66,509 | 44,426 | 0 | 24 | 0 | 58,6 | 53,2 | 0,48 | 0,01 | - |
| 15.09.2025 | 5,927 | 0 | 66,897 | 44,973 | 0 | 65,82 | 44,371 | 0 | 24 | 0 | 59 | 53,4 | 0,48 | 0,01 | - |
| 16.09.2025 | 5,863 | 0 | 66,726 | 45,074 | 0 | 65,659 | 44,475 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 53,2 | 0,48 | 0,01 | - |
| 17.09.2025 | 5,705 | 0 | 64,909 | 43,018 | 0 | 63,92 | 42,472 | 0 | 24 | 0 | 57,4 | 51,9 | 0,48 | 0,01 | - |
| 18.09.2025 | 6,103 | 0 | 67,336 | 45,741 | 0 | 66,19 | 45,098 | 0 | 24 | 0 | 60,8 | 54,7 | 0,48 | 0,01 | - |
| 19.09.2025 | 5,148 | 0 | 65,321 | 48,636 | 0 | 64,198 | 47,947 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 54,7 | 0,48 | 0,02 | - |
| 20.09.2025 | 3,341 | 0 | 64,816 | 57,042 | 0 | 63,7 | 56,239 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 54,7 | 0,48 | 0,03 | - |
| 21.09.2025 | 3,444 | 0 | 65,342 | 56,923 | 0 | 64,218 | 56,119 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 54,8 | 0,48 | 0,03 | - |
| 22.09.2025 | 3,351 | 0 | 65,011 | 57,047 | 0 | 63,897 | 56,245 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 54,6 | 0,48 | 0,02 | - |
| 23.09.2025 | 3,37 | 0 | 64,938 | 57,031 | 0 | 63,833 | 56,238 | 0 | 24 | 0 | 61 | 54,3 | 0,48 | 0,02 | - |
| Итого: | 146,552 | 0 | 2021,153 | 1424,193 | 0 | 1993,422 | 1407,779 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 35,003 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.08.2025 | 1043,088 | 18185,826 | 15704,659 | 0 | 17876,391 | 15494,981 | 0 | 7496 | 534 |
| 23.09.2025 | 1189,64 | 20206,98 | 17128,852 | 0 | 19869,815 | 16902,76 | 0 | 8240 | 534 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 12:55:46