

#194347#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Южный бульвар 17-23, Калининград
4113
6774
ТВ7 (АСЦП)
15025653
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2025 | 9,537 | 0 | 205,41 | 0 | 0 | 201,824 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 50,4 | 0,45 | 0,37 | 0 |
| 25.12.2025 | 9,823 | 0 | 205,261 | 0 | 0 | 201,582 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 51 | 0,45 | 0,37 | -6,3 |
| 26.12.2025 | 7,462 | 0 | 204,014 | 0 | 0 | 201,192 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,6 | 45,7 | 0,45 | 0,37 | -5,6 |
| 27.12.2025 | 7,218 | 0 | 203,77 | 0 | 0 | 201,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,5 | 45 | 0,45 | 0,37 | 4,4 |
| 28.12.2025 | 7,662 | 0 | 203,766 | 0 | 0 | 200,888 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,2 | 46,1 | 0,45 | 0,37 | 5,4 |
| 29.12.2025 | 7,735 | 0 | 203,932 | 0 | 0 | 201,007 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,6 | 46,4 | 0,45 | 0,37 | 3,8 |
| 30.12.2025 | 8,686 | 0 | 204,874 | 0 | 0 | 201,578 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59 | 48,7 | 0,45 | 0,37 | 2,5 |
| 31.12.2025 | 9,328 | 0 | 205,374 | 0 | 0 | 201,879 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 49,9 | 0,45 | 0,37 | -1,1 |
| 01.01.2026 | 9,632 | 0 | 205,205 | 0 | 0 | 201,527 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 51,1 | 0,45 | 0,37 | -4,2 |
| 02.01.2026 | 8,514 | 0 | 204,596 | 0 | 0 | 201,364 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,6 | 48,5 | 0,45 | 0,37 | -5,2 |
| 03.01.2026 | 8,983 | 0 | 204,819 | 0 | 0 | 201,434 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60 | 49,4 | 0,45 | 0,37 | 1,2 |
| 04.01.2026 | 9,668 | 0 | 205,445 | 0 | 0 | 201,784 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 51 | 0,45 | 0,37 | -0,6 |
| 05.01.2026 | 9,468 | 0 | 205,214 | 0 | 0 | 201,654 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 50,3 | 0,45 | 0,37 | -4 |
| 06.01.2026 | 9,832 | 0 | 205,696 | 0 | 0 | 202,027 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 50,8 | 0,45 | 0,37 | -3 |
| 07.01.2026 | 11,009 | 0 | 206,079 | 0 | 0 | 201,963 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 53,3 | 0,45 | 0,37 | -5,5 |
| 08.01.2026 | 11,532 | 0 | 206,341 | 0 | 0 | 202,053 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 54,2 | 0,45 | 0,37 | -7,8 |
| 09.01.2026 | 11,262 | 0 | 206,155 | 0 | 0 | 201,984 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,8 | 53,5 | 0,45 | 0,37 | -11 |
| 10.01.2026 | 10,193 | 0 | 205,8 | 0 | 0 | 202,014 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 51,4 | 0,45 | 0,37 | -9,6 |
| 11.01.2026 | 9,777 | 0 | 205,806 | 0 | 0 | 202,171 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 50,5 | 0,45 | 0,37 | -5,2 |
| 12.01.2026 | 10,464 | 0 | 206,15 | 0 | 0 | 202,285 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 51,9 | 0,45 | 0,37 | -5,2 |
| 13.01.2026 | 11,249 | 0 | 206,229 | 0 | 0 | 202,055 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,8 | 53,5 | 0,45 | 0,37 | - |
| 14.01.2026 | 11,258 | 0 | 205,934 | 0 | 0 | 201,765 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,9 | 53,6 | 0,45 | 0,37 | - |
| 15.01.2026 | 9,657 | 0 | 205,844 | 0 | 0 | 202,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 50,2 | 0,45 | 0,37 | - |
| 16.01.2026 | 10,49 | 0 | 205,766 | 0 | 0 | 201,878 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 51,9 | 0,45 | 0,37 | - |
| 17.01.2026 | 11 | 0 | 205,904 | 0 | 0 | 201,813 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 53,2 | 0,45 | 0,37 | - |
| 18.01.2026 | 11,418 | 0 | 206,116 | 0 | 0 | 201,902 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 53,7 | 0,45 | 0,37 | - |
| 19.01.2026 | 11,555 | 0 | 206,178 | 0 | 0 | 201,914 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 54 | 0,45 | 0,37 | - |
| 20.01.2026 | 11,143 | 0 | 206,205 | 0 | 0 | 202,093 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 53,1 | 0,45 | 0,37 | - |
| 21.01.2026 | 11,124 | 0 | 206,178 | 0 | 0 | 202,036 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,4 | 53,3 | 0,45 | 0,37 | - |
| 22.01.2026 | 11,791 | 0 | 206,152 | 0 | 0 | 201,761 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 54,8 | 0,45 | 0,37 | - |
| 23.01.2026 | 11,481 | 0 | 206,16 | 0 | 0 | 201,884 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,7 | 54,2 | 0,45 | 0,37 | - |
| Итого: | 309,951 | 0 | 6370,373 | 0 | 0 | 6254,641 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 74,031 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.12.2025 | 1844,471 | 53346,404 | 0 | 0 | 52627,231 | 0 | 0 | 10422 | 536 |
| 23.01.2026 | 2154,423 | 59716,776 | 0 | 0 | 58881,874 | 0 | 0 | 11166 | 536 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:14:46