

#208001#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Южный Бульвар 34-40, Калининград
4113
4963
ВКТ-7
00169921
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,78	0,326	41,56	35,07	40,83	34,59	6,24	24	0	0	62,7	51,4	11,27	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	0,834	0,392	39,77	31,76	39,08	31,37	7,71	24	0	0	61,7	50,3	11,44	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	0,737	0,313	37,38	30,98	36,72	30,6	6,12	24	0	0	62,2	50,5	11,75	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	0,727	0,312	37,17	30,87	36,5	30,45	6,05	24	0	0	62	50,5	11,59	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	0,715	0,295	36,28	30,23	35,62	29,88	5,74	24	0	0	62,4	50,4	11,98	0,7	0,7	-6
29.01.2026	0,725	0,305	37,35	31,21	36,67	30,81	5,86	24	0	0	62,7	51,1	11,57	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	0,719	0,295	37,11	31,14	36,42	30,71	5,71	24	0	0	62,8	51	11,8	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	0,814	0,374	38	30,47	37,33	30,06	7,27	24	0	0	62,8	50,8	11,95	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	0,807	0,367	37,68	30,25	37,01	29,91	7,1	24	0	0	62,7	50,6	12,1	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	0,799	0,339	39,23	32,32	38,51	31,91	6,6	24	0	0	62,7	50,7	12,04	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	0,804	0,325	38,19	31,37	37,48	31,01	6,47	24	0	0	62,8	49,9	12,87	0,7	0,7	-18
04.02.2026	0,786	0,31	36,46	29,83	35,8	29,55	6,25	24	0	0	62,7	49,3	13,36	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	0,732	0,275	35,12	29,23	34,53	28,98	5,55	24	0	0	62,6	49,2	13,32	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	0,809	0,343	39,66	32,66	38,97	32,29	6,68	24	0	0	62,4	50,2	12,16	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	0,939	0,413	50,55	42,26	49,65	41,77	7,88	24	0	0	62,7	52,1	10,58	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	0,957	0,438	54,26	45,4	53,31	44,86	8,45	24	0	0	61,8	52,1	9,68	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	0,895	0,371	50,65	43,17	49,7	42,65	7,05	24	0	0	62,9	52,3	10,57	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	0,865	0,353	46,67	39,47	45,84	38,99	6,85	24	0	0	62,7	51,5	11,14	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	0,874	0,371	49,47	41,89	48,59	41,41	7,18	24	0	0	62	51,6	10,34	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	0,825	0,337	47,11	40,24	46,3	39,76	6,54	24	0	0	62	51,4	10,55	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	0,846	0,359	45,66	38,4	44,88	37,92	6,96	24	0	0	62,3	51,4	10,9	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	0,898	0,396	45,26	37,25	44,45	36,77	7,68	24	0	0	62,7	51,3	11,37	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	1,026	0,502	47,15	37,07	46,3	36,59	9,71	24	0	0	62,8	51,4	11,42	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	0,879	0,373	47,08	39,57	46,23	39,09	7,14	24	0	0	62,8	51,8	11,08	0,7	0,7	-
17.02.2026	0,879	0,374	45,94	38,36	45,14	37,88	7,26	24	0	0	62,7	51,5	11,23	0,7	0,7	-
Итого:	20,671	0	1060,76	880,47	1041,86	869,81	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,671															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	297,54	18356,85	15741,09	18046,37	15544,86
17.02.2026	318,211	19417,61	16621,56	19088,23	16414,67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:59:59