

#121669#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Южный Бульвар 34-40, Калининград
4113
4962
ВКТ-7
00169921
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,701	-0,127	197,61	199,94	194,66	197,86	-3,2	24	0	0	56,8	47,2	9,53	0,7	0,7	-
25.02.2025	1,713	-0,129	197,2	199,54	194,24	197,43	-3,19	24	0	0	57	47,4	9,61	0,7	0,7	-
26.02.2025	1,61	-0,116	197,2	199,47	194,4	197,46	-3,06	24	0	0	55,4	46,4	9,02	0,7	0,7	-
27.02.2025	1,568	-0,115	196,97	199,22	194,24	197,26	-3,02	24	0	0	54,8	46	8,8	0,7	0,7	-
28.02.2025	1,655	-0,125	196,77	199,1	193,93	197,05	-3,12	24	0	0	56,1	46,8	9,32	0,7	0,7	-
01.03.2025	1,728	-0,133	196,86	199,22	193,85	197,09	-3,24	24	0	0	57,3	47,6	9,72	0,7	0,7	-
02.03.2025	1,676	-0,124	197,04	199,36	194,13	197,3	-3,17	24	0	0	56,4	47	9,41	0,7	0,7	-
03.03.2025	1,598	-0,119	197,38	199,67	194,58	197,64	-3,06	24	0	0	55,4	46,4	8,97	0,7	0,7	-
04.03.2025	1,525	-0,113	197,3	199,55	194,59	197,62	-3,03	24	0	0	54,3	45,8	8,57	0,7	0,7	-
05.03.2025	1,373	-0,098	197,48	199,63	194,98	197,84	-2,86	24	0	0	51,8	44	7,7	0,7	0,7	-
06.03.2025	1,309	-0,097	197,1	199,2	194,68	197,45	-2,77	24	0	0	51	43,6	7,36	0,7	0,7	-
07.03.2025	1,369	-0,106	196,52	198,65	193,97	196,82	-2,85	24	0	0	52,6	44,9	7,73	0,7	0,7	-
08.03.2025	1,371	-0,105	196,41	198,53	193,84	196,67	-2,83	24	0	0	52,8	45,1	7,74	0,7	0,7	-
09.03.2025	1,351	-0,106	196,3	198,41	193,73	196,56	-2,83	24	0	0	52,6	44,9	7,64	0,7	0,7	-
10.03.2025	1,267	-0,097	196,2	198,27	193,74	196,5	-2,76	24	0	0	51,5	44,3	7,19	0,7	0,7	-
11.03.2025	1,496	-0,118	195,96	198,15	193,25	196,25	-3	24	0	0	54,6	46,1	8,49	0,7	0,7	-
12.03.2025	1,472	-0,112	196,14	198,33	193,45	196,43	-2,98	24	0	0	54	45,7	8,32	0,7	0,7	-
13.03.2025	1,593	-0,12	196,08	198,36	193,25	196,35	-3,1	24	0	0	55,6	46,6	9,01	0,7	0,7	-
14.03.2025	1,655	-0,126	195,99	198,31	193,08	196,24	-3,16	24	0	0	56,6	47,3	9,38	0,7	0,7	-
15.03.2025	1,739	-0,129	196,28	198,61	193,27	196,48	-3,21	24	0	0	57,7	47,9	9,8	0,7	0,7	-
16.03.2025	1,747	-0,133	196,12	198,47	193,11	196,36	-3,25	24	0	0	58	48,1	9,88	0,7	0,7	-
17.03.2025	1,806	-0,139	196,19	198,6	193,05	196,41	-3,36	24	0	0	58,8	48,6	10,24	0,7	0,7	-
18.03.2025	1,72	-0,129	196,45	198,81	193,49	196,7	-3,21	24	0	0	57,2	47,5	9,69	0,7	0,7	-
19.03.2025	1,632	-0,124	196,62	198,91	193,75	196,87	-3,12	24	0	0	55,9	46,7	9,2	0,7	0,7	-
20.03.2025	1,501	-0,111	196,45	198,65	193,73	196,71	-2,98	24	0	0	54,5	46	8,49	0,7	0,7	-
21.03.2025	1,433	-0,112	196,38	198,56	193,77	196,72	-2,95	24	0	0	53,1	45	8,09	0,7	0,7	-
22.03.2025	1,48	-0,113	196,3	198,54	193,6	196,62	-3,02	24	0	0	53,9	45,6	8,38	0,7	0,7	-
23.03.2025	1,461	-0,111	196,51	198,73	193,89	196,85	-2,96	24	0	0	53,4	45,2	8,23	0,7	0,7	-
Итого:	43,549	0	5505,81	5568,79	5428,25	5513,54	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,549															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

672
672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	131,928	15927,97	16104,7	15703,1	15945,21
23.03.2025	175,477	21433,78	21673,49	21131,35	21458,75

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2025 12:06:30