

#163349#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный Бульвар 34-40, Калининград

4113

4963

ВКТ-7

00169921

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,625	0,235	40,27	35,3	39,62	34,89	4,73	24	0	0	59,3	49,4	9,93	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,69	0,255	42,72	37,53	41,97	37,05	4,92	24	0	0	62	51,6	10,37	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,68	0,246	43,87	38,86	43,12	38,38	4,74	24	0	0	61,9	51,8	10,07	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,723	0,281	47,47	41,78	46,67	41,3	5,37	24	0	0	61,6	52,2	9,5	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,727	0,296	47,53	41,53	46,75	41,05	5,7	24	0	0	60,9	51,6	9,23	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,704	0,27	43,67	38,15	42,94	37,67	5,27	24	0	0	61,3	51,2	10,07	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,649	0,223	41,73	37,14	41,01	36,66	4,35	24	0	0	61,2	50,8	10,44	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,771	0,328	43,64	36,95	42,91	36,47	6,44	24	0	0	61	50,6	10,41	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,69	0,265	41,63	36,1	40,91	35,62	5,29	24	0	0	60,5	50,1	10,39	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,681	0,264	41,46	35,99	40,73	35,55	5,18	24	0	0	61,1	50,8	10,28	0,7	0,7	-
04.10.2025	0,678	0,256	44,03	38,84	43,3	38,36	4,94	24	0	0	61,2	51,4	9,86	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,74	0,345	42,77	35,83	42,07	35,39	6,68	22	2	1	60,7	51,3	9,35	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,697	0,279	43,28	37,73	42,56	37,25	5,31	24	0	0	61,7	51,8	9,91	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,694	0,278	42,21	36,61	41,49	36,13	5,36	24	0	0	61,6	51,6	10,06	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,707	0,296	41,22	35,2	40,5	34,72	5,78	24	0	0	61,3	51,2	10,17	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,677	0,272	43,36	37,92	42,61	37,44	5,17	24	0	0	61,4	51,8	9,56	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,651	0,244	40,42	35,45	39,7	34,97	4,73	24	0	0	61,7	51,5	10,24	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,729	0,327	40,64	34	39,92	33,52	6,4	24	0	0	61,1	50,9	10,12	0,7	0,7	-
12.10.2025	0,696	0,302	41,14	34,99	40,42	34,51	5,91	24	0	0	60,7	50,8	9,84	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,687	0,288	41,08	35,26	40,37	34,78	5,59	24	0	0	61	51,1	9,97	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,677	0,271	42,53	37,02	41,8	36,54	5,26	24	0	0	61	51,3	9,69	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,679	0,281	41,27	35,52	40,55	35,04	5,51	24	0	0	60,8	51	9,8	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,685	0,29	39,84	33,94	39,14	33,46	5,68	24	0	0	60,7	50,6	10,14	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,688	0,291	40,62	34,69	39,92	34,21	5,71	24	0	0	60,7	50,7	9,95	0,7	0,7	-
18.10.2025	0,645	0,266	43,46	38,06	42,74	37,62	5,12	22	2	1	60,5	51,6	8,9	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,711	0,303	45,79	39,54	45,05	39,06	5,99	24	0	0	60,1	51,1	8,93	0,7	0,7	-
20.10.2025	0,671	0,274	42,75	37,11	42,02	36,63	5,39	24	0	0	60,2	50,7	9,5	0,7	0,7	-
21.10.2025	0,64	0,248	41,3	36,22	40,58	35,74	4,84	24	0	0	60,2	50,5	9,73	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,647	0,252	39,94	34,71	39,22	34,23	4,99	24	0	0	60,4	50,3	10,14	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,645	0,251	42,99	37,94	42,28	37,46	4,82	24	0	0	60,7	51,3	9,37	0,7	0,7	-
Итого:	20,584	0	1274,63	1105,91	1252,87	1091,7	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,584															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

716

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	212,194	13456,29	11582,78	13229,53	11441,1
23.10.2025	232,778	14730,92	12688,69	14482,4	12532,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 12:37:01