

#163350#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Южный Бульвар 34-40, Калининград
4113
4962
ВКТ-7
00169921
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,1	19	-0,95	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,901	-0,062	117,99	119,31	116,55	118,31	-1,76	24	0	0	51,3	42,9	8,38	0,7	0,7	-
03.10.2025	1,366	-0,104	200,24	202,46	197,79	200,66	-2,87	24	0	0	50,8	43,3	7,56	0,7	0,7	-
04.10.2025	1,225	-0,086	196,18	198,21	194,01	196,66	-2,65	24	0	0	48,2	41,3	6,9	0,7	0,7	-
05.10.2025	1,047	-0,08	179,98	181,8	178,06	180,45	-2,39	22	2	1	47,3	40,8	6,44	0,7	0,7	-
06.10.2025	1,127	-0,085	196,09	198,06	194,03	196,62	-2,59	24	0	0	47,2	40,8	6,36	0,7	0,7	-
07.10.2025	1,13	-0,082	196,05	198,02	193,94	196,42	-2,48	24	0	0	47,5	41,2	6,36	0,7	0,7	-
08.10.2025	1,128	-0,083	196,41	198,39	194,3	196,81	-2,51	24	0	0	47,5	41,1	6,36	0,7	0,7	-
09.10.2025	1,09	-0,077	195,91	197,85	193,89	196,31	-2,42	24	0	0	47,2	41	6,15	0,7	0,7	-
10.10.2025	1,082	-0,077	195,72	197,66	193,7	196,1	-2,4	24	0	0	47,2	41,1	6,1	0,7	0,7	-
11.10.2025	1,078	-0,076	195,74	197,68	193,71	196,08	-2,37	24	0	0	47,2	41,1	6,08	0,7	0,7	-
12.10.2025	1,082	-0,076	195,9	197,83	193,85	196,25	-2,4	24	0	0	47,2	41,1	6,12	0,7	0,7	-
13.10.2025	1,112	-0,081	195,97	197,92	193,85	196,31	-2,46	24	0	0	47,5	41,2	6,27	0,7	0,7	-
14.10.2025	1,136	-0,082	195,94	197,91	193,84	196,32	-2,48	24	0	0	47,8	41,4	6,4	0,7	0,7	-
15.10.2025	1,114	-0,079	195,69	197,65	193,61	196,09	-2,48	24	0	0	47,4	41,1	6,3	0,7	0,7	-
16.10.2025	1,112	-0,084	195,45	197,41	193,45	195,95	-2,5	24	0	0	47,2	41	6,3	0,7	0,7	-
17.10.2025	1,105	-0,083	195,74	197,7	193,71	196,23	-2,52	24	0	0	47,2	40,9	6,27	0,7	0,7	-
18.10.2025	1,095	-0,081	180,23	182,13	178,25	180,62	-2,37	22	2	1	48,2	41,5	6,7	0,7	0,7	-
19.10.2025	1,195	-0,088	196,31	198,38	194,17	196,77	-2,6	24	0	0	48,3	41,6	6,72	0,7	0,7	-
20.10.2025	1,306	-0,095	196,32	198,45	193,99	196,72	-2,73	24	0	0	50,2	42,9	7,37	0,7	0,7	-
21.10.2025	1,3	-0,1	196,11	198,26	193,76	196,54	-2,78	24	0	0	50,5	43,2	7,35	0,7	0,7	-
22.10.2025	1,173	-0,088	195,84	197,89	193,75	196,33	-2,58	24	0	0	48,1	41,5	6,62	0,7	0,7	-
23.10.2025	1,102	-0,086	195,55	197,57	193,54	196,11	-2,57	24	0	0	47,2	41	6,26	0,7	0,7	-
Итого:	25,006	0	4205,36	4248,54	4159,75	4214,66	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,006															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

548

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2025	206,011	25670,46	25958,03	25311,87	25702,88
23.10.2025	231,017	29875,82	30206,57	29471,62	29917,54

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 16:22:21