

#190885#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный Бульвар 34-40, Калининград

4113

4962

ВКТ-7

00169921

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	1,124	-0,084	113,95	115,35	112,05	114,07	-2,02	14	10	1	60,3	49,4	10,94	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	1,852	-0,14	195,7	198,11	192,59	195,95	-3,36	24	0	0	58,7	48,2	10,48	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	1,865	-0,143	195,42	197,89	192,31	195,73	-3,42	24	0	0	58,5	47,9	10,57	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	1,839	-0,138	195,96	198,38	192,9	196,27	-3,37	24	0	0	58,1	47,7	10,4	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	1,718	-0,126	195,69	198,05	192,81	196,04	-3,23	24	0	0	56,4	46,7	9,71	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	1,791	-0,135	195,94	198,33	192,99	196,29	-3,3	24	0	0	57,3	47,2	10,1	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	1,833	-0,136	195,61	198,02	192,59	195,9	-3,31	24	0	0	58	47,6	10,35	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	1,654	-0,118	195,16	197,46	192,42	195,53	-3,11	24	0	0	54,9	45,6	9,34	0,7	0,7	-
02.12.2025	1,869	-0,138	195,66	198,07	192,56	195,94	-3,38	24	0	0	58,8	48,2	10,57	0,7	0,7	-
03.12.2025	1,552	-0,106	195,11	197,35	192,48	195,45	-2,97	24	0	0	53,4	44,6	8,77	0,7	0,7	-
04.12.2025	1,417	-0,094	194,84	196,99	192,53	195,31	-2,78	24	0	0	51	43	8,01	0,7	0,7	-
05.12.2025	1,326	-0,088	194,77	196,87	192,58	195,19	-2,61	24	0	0	49,4	42	7,47	0,7	0,7	-
06.12.2025	1,273	-0,087	194,49	196,56	192,33	194,89	-2,56	24	0	0	48,7	41,5	7,18	0,7	0,7	-
07.12.2025	1,337	-0,09	194,52	196,62	192,34	194,94	-2,6	24	0	0	49,8	42,3	7,53	0,7	0,7	-
08.12.2025	1,311	-0,088	194,37	196,44	192,19	194,76	-2,57	24	0	0	49,5	42,1	7,39	0,7	0,7	-
09.12.2025	1,198	-0,087	194,08	196,11	191,95	194,57	-2,62	24	0	0	48	41,2	6,81	0,7	0,7	-
10.12.2025	1,162	-0,079	194,09	196,09	192,07	194,6	-2,53	24	0	0	47,5	40,9	6,59	0,7	0,7	-
11.12.2025	1,159	-0,081	194,19	196,18	192,14	194,67	-2,53	24	0	0	47,6	41	6,61	0,7	0,7	-
12.12.2025	1,203	-0,087	193,97	196	191,81	194,39	-2,58	24	0	0	48,3	41,4	6,85	0,7	0,7	-
13.12.2025	1,292	-0,087	194,41	196,48	192,25	194,8	-2,55	24	0	0	49,5	42,2	7,3	0,7	0,7	-
14.12.2025	1,263	-0,087	194,32	196,38	192,16	194,71	-2,55	24	0	0	48,9	41,8	7,15	0,7	0,7	-
15.12.2025	1,356	-0,095	194,58	196,7	192,27	195,02	-2,75	24	0	0	50,3	42,6	7,69	0,7	0,7	-
16.12.2025	1,467	-0,102	194,98	197,18	192,52	195,44	-2,92	24	0	0	52	43,7	8,31	0,7	0,7	-
17.12.2025	1,649	-0,118	195,31	197,6	192,54	195,68	-3,14	24	0	0	55	45,7	9,33	0,7	0,7	-
18.12.2025	1,625	-0,121	195,28	197,56	192,56	195,65	-3,09	24	0	0	54,8	45,6	9,19	0,7	0,7	-
19.12.2025	1,421	-0,098	194,7	196,86	192,33	195,12	-2,79	24	0	0	51,1	43,1	8,02	0,7	0,7	-
20.12.2025	1,307	-0,083	193,96	196,03	191,8	194,35	-2,55	24	0	0	49,3	41,9	7,39	0,7	0,7	-
21.12.2025	1,285	-0,087	194,19	196,26	192,03	194,59	-2,56	24	0	0	49	41,8	7,26	0,7	0,7	-
22.12.2025	1,296	-0,087	194,2	196,27	192,04	194,59	-2,55	24	0	0	49,2	41,9	7,32	0,7	0,7	-
23.12.2025	1,753	-0,125	195,4	197,75	192,53	195,75	-3,22	24	0	0	56,2	46,3	9,91	0,7	0,7	-
Итого:	44,197	0	5764,85	5829,94	5690,67	5776,19	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,197															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

710

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	267,111	35473,84	35864,81	35005,95	35528,6
23.12.2025	311,308	41238,69	41694,75	40696,62	41304,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 13:37:44