

#190884#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК  
Южный Бульвар 34-40, Калининград  
4113  
4963  
ВКТ-7  
00169921  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	0,489	0,227	24,89	20,31	24,45	20,03	4,42	14	10	1	62,2	51,5	10,7	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	0,708	0,276	40,38	34,7	39,66	34,23	5,43	24	0	0	61,9	51	10,91	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	0,688	0,265	37,6	32,18	36,91	31,71	5,2	24	0	0	61,8	50,2	11,57	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	0,715	0,289	43,45	37,61	42,75	37,14	5,61	24	0	0	61,1	51	10,04	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	0,783	0,344	41,54	34,53	40,81	34,05	6,76	24	0	0	61,7	50,9	10,8	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	0,797	0,361	42,33	35	41,6	34,52	7,08	24	0	0	61	50,4	10,56	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	0,817	0,393	42,01	33,9	41,29	33,42	7,87	24	0	0	60	49,7	10,36	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	0,717	0,306	38,83	32,46	38,18	32,03	6,15	24	0	0	60,3	49,4	10,82	0,7	0,7	-
02.12.2025	0,715	0,29	38,96	32,99	38,27	32,52	5,75	24	0	0	61,2	50,1	11,12	0,7	0,7	-
03.12.2025	0,711	0,302	38,92	32,45	38,28	32,07	6,21	24	0	0	59,6	49	10,62	0,7	0,7	-
04.12.2025	0,726	0,32	40,42	33,7	39,77	33,24	6,53	24	0	0	59,4	49,2	10,21	0,7	0,7	-
05.12.2025	0,717	0,308	39,65	33,29	38,98	32,81	6,17	24	0	0	60,1	49,5	10,54	0,7	0,7	-
06.12.2025	0,793	0,38	43,65	35,84	42,98	35,39	7,59	24	0	0	59,4	49,7	9,66	0,7	0,7	-
07.12.2025	0,754	0,353	43,53	36	42,82	35,52	7,3	24	0	0	58,5	49,3	9,25	0,7	0,7	-
08.12.2025	0,7	0,297	40,67	34,39	39,98	33,94	6,04	24	0	0	59,4	49,4	10,07	0,7	0,7	-
09.12.2025	0,714	0,312	39,21	32,61	38,57	32,18	6,39	24	0	0	59,5	49,1	10,38	0,7	0,7	-
10.12.2025	0,678	0,283	37,43	31,43	36,8	31,07	5,73	24	0	0	60,1	49,5	10,67	0,7	0,7	-
11.12.2025	0,69	0,296	38,74	32,47	38,09	32,04	6,05	24	0	0	59,6	49,3	10,26	0,7	0,7	-
12.12.2025	0,705	0,311	38,81	32,38	38,18	31,95	6,23	24	0	0	60	49,6	10,37	0,7	0,7	-
13.12.2025	0,735	0,338	40,03	33,03	39,37	32,57	6,8	24	0	0	59,6	49,6	10,08	0,7	0,7	-
14.12.2025	0,762	0,375	40,68	32,64	40,05	32,27	7,78	24	0	0	58,2	48,6	9,56	0,7	0,7	-
15.12.2025	0,682	0,282	38,66	32,69	38,01	32,27	5,74	24	0	0	59,9	49,4	10,46	0,7	0,7	-
16.12.2025	0,663	0,279	37,28	31,27	36,66	30,99	5,67	24	0	0	59,4	48,9	10,52	0,7	0,7	-
17.12.2025	0,665	0,265	37,92	32,36	37,26	31,97	5,29	24	0	0	60,6	49,8	10,78	0,7	0,7	-
18.12.2025	0,712	0,306	39,02	32,49	38,33	32,11	6,22	24	0	0	59,9	49,5	10,48	0,7	0,7	-
19.12.2025	0,66	0,267	37,96	32,35	37,31	31,93	5,38	24	0	0	59,8	49,2	10,58	0,7	0,7	-
20.12.2025	0,679	0,294	38,16	31,93	37,55	31,57	5,98	24	0	0	59,3	48,9	10,36	0,7	0,7	-
21.12.2025	0,711	0,319	44,81	38,07	44,12	37,6	6,52	24	0	0	58,5	49,7	8,81	0,7	0,7	-
22.12.2025	0,68	0,278	44,53	38,8	43,81	38,32	5,49	24	0	0	60	50,8	9,19	0,7	0,7	-
23.12.2025	0,699	0,277	44,12	38,59	43,38	38,11	5,27	24	0	0	61,7	51,9	9,78	0,7	0,7	-
Итого:	21,265	0	1194,19	1002,46	1174,22	989,57	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,265															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

710

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	252,707	15919,03	13701,7	15650,49	13532,28
23.12.2025	273,972	17113,22	14704,16	16824,71	14521,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 14:19:44